Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	140,04	140,04	0,00	70,95	45,34	25,61	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
24.11.16	24,00	-	140,75	140,75	0,00	71,02	45,55	25,47	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
25.11.16	24,00	-	137,39	137,39	0,00	71,04	45,08	25,96	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
26.11.16	24,00	-	139,30	139,30	0,00	73,20	46,24	26,96	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
27.11.16	24,00	-	141,52	141,52	0,00	76,20	47,98	28,22	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
28.11.16	24,00	-	141,34	141,34	0,00	79,57	48,90	30,67	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
29.11.16	24,00	-	139,64	139,64	0,00	82,86	49,81	33,05	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
30.11.16	24,00	-	139,46	139,46	0,00	82,98	49,88	33,10	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
01.12.16	24,00	-	140,43	140,43	0,00	83,58	50,76	32,82	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
02.12.16	24,00	-	140,33	140,33	0,00	83,91	51,11	32,80	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
03.12.16	24,00	-	140,06	140,06	0,00	83,99	51,04	32,95	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
04.12.16	24,00	-	138,48	138,48	0,00	83,79	50,15	33,64	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
05.12.16	24,00	-	140,07	140,07	0,00	83,36	50,29	33,07	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
06.12.16	24,00	-	138,69	138,69	0,00	83,37	49,98	33,39	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
07.12.16	24,00	-	138,92	138,92	0,00	83,24	49,76	33,48	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
08.12.16	24,00	-	140,34	140,34	0,00	83,60	50,84	32,76	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
09.12.16	24,00	-	141,07	141,07	0,00	84,04	51,41	32,63	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
10.12.16	24,00	-	140,13	140,13	0,00	84,34	51,06	33,28	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
11.12.16	24,00	-	141,04	141,04	0,00	86,30	51,73	34,57	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
12.12.16	24,00	-	141,47	141,47	0,00	87,61	52,16	35,45	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
13.12.16	24,00	-	142,88	142,88	0,00	89,01	52,99	36,02	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
14.12.16	24,00	-	143,77	143,77	0,00	90,07	53,87	36,20	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
15.12.16	24,00	-	142,07	142,07	0,00	89,18	53,33	35,85	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
16.12.16	24,00	-	142,55	142,55	0,00	86,67	52,54	34,13	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
17.12.16	24,00	-	142,99	142,99	0,00	85,65	52,20	33,45	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
18.12.16	24,00	-	142,35	142,35	0,00	84,20	51,35	32,85	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
19.12.16	24,00	-	113,42	113,49	-0,07	74,47	50,76	23,71	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
20.12.16	24,00	-	135,53	135,53	0,00	76,00	46,65	29,35	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
21.12.16	24,00	-	129,23	129,23	0,00	78,47	47,28	31,19	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
22.12.16	24,00	-	87,69	87,75	-0,06	73,77	52,95	20,82	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
Среднее	24,00	-	137,43	137,44	0,00	81,55	50,10	31,45	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
Итого	720,00		4122,95	4123,08	-0,13						130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	130,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	23212,16	23217,80	0,00	-	0,00	-	650,21	-	-
	23.12.16 06:00	27325,79	27331,63	0,00	-	0,00	-	780,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации приборов учета ТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2016 г.