Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	142,89	142,89	0,00	70,84	43,88	26,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
24.11.16	24,00	-	143,41	143,41	0,00	70,92	44,10	26,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
25.11.16	24,00	-	139,99	139,99	0,00	70,92	43,63	27,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
26.11.16	24,00	-	142,17	142,17	0,00	73,08	44,59	28,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
27.11.16	24,00	-	144,32	144,32	0,00	76,07	46,25	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
28.11.16	24,00	-	143,94	143,94	0,00	79,43	46,89	32,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
29.11.16	24,00	-	142,02	142,02	0,00	82,72	47,67	35,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
30.11.16	24,00	-	141,80	141,80	0,00	82,82	47,86	34,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
01.12.16	24,00	-	142,71	142,71	0,00	83,43	48,78	34,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
02.12.16	24,00	-	142,83	142,83	0,00	83,73	49,01	34,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
03.12.16	24,00	-	142,69	142,69	0,00	83,81	48,92	34,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
04.12.16	24,00	-	141,19	141,19	0,00	83,61	48,08	35,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
05.12.16	24,00	-	142,32	142,32	0,00	83,21	48,54	34,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
06.12.16	24,00	-	141,02	141,02	0,00	83,23	47,97	35,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
07.12.16	24,00	-	141,23	141,23	0,00	83,10	47,68	35,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
08.12.16	24,00	-	142,48	142,48	0,00	83,46	48,89	34,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
09.12.16	24,00	-	143,28	143,28	0,00	83,90	49,56	34,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
10.12.16	24,00	-	142,48	142,48	0,00	84,20	49,19	35,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
11.12.16	24,00	-	143,39	143,39	0,00	86,16	49,75	36,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
12.12.16	24,00	-	143,76	143,76	0,00	87,45	50,00	37,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
13.12.16	24,00	-	145,31	145,31	0,00	88,86	50,76	38,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
14.12.16	24,00	-	147,32	147,32	0,00	89,93	51,79	38,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
15.12.16	24,00	-	144,40	144,40	0,00	89,05	51,11	37,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
16.12.16	24,00	-	144,92	144,92	0,00	86,53	50,45	36,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
17.12.16	24,00	-	145,45	145,45	0,00	85,52	50,31	35,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
18.12.16	24,00	-	144,78	144,78	0,00	84,07	49,80	34,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
19.12.16	24,00	-	115,69	115,74	-0,05	74,90	49,39	25,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
20.12.16	24,00	-	140,81	140,81	0,00	75,75	45,42	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
21.12.16	24,00	-	131,73	131,73	0,00	78,34	45,72	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
22.12.16	24,00	-	87,57	87,85	-0,28	74,05	51,34	22,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
Среднее	24,00	-	139,93	139,94	-0,01	81,44	48,24	33,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68
Итого	720,00		4197,90	4198,23	-0,33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	140,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	2722,77	2726,78	-	-	-	-	90,85	-	-
	23.12.16 06:00	6911,17	6915,60	-	-	-	-	230,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2016 » 28 ДЕК 2016 г.