Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,31

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	131,86	131,86	0,00	70,51	41,54	28,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
24.11.16	24,00	-	132,63	132,63	0,00	70,60	41,79	28,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
25.11.16	24,00	-	129,63	129,63	0,00	70,56	41,20	29,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
26.11.16	24,00	-	131,61	131,61	0,00	72,71	42,13	30,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
27.11.16	24,00	-	133,52	133,52	0,00	75,70	43,71	31,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
28.11.16	24,00	-	133,20	133,20	0,00	79,03	44,18	34,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
29.11.16	24,00	-	131,49	131,49	0,00	82,32	44,80	37,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
30.11.16	24,00	-	131,38	131,38	0,00	82,43	45,03	37,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
01.12.16	24,00	-	132,04	132,04	0,00	83,04	45,86	37,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
02.12.16	24,00	-	131,94	131,94	0,00	83,36	46,22	37,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
03.12.16	24,00	-	131,82	131,82	0,00	83,44	46,25	37,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
04.12.16	24,00	-	130,42	130,42	0,00	83,24	45,45	37,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
05.12.16	24,00	-	131,64	131,64	0,00	82,82	45,67	37,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
06.12.16	24,00	-	130,42	130,42	0,00	82,82	45,15	37,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
07.12.16	24,00	-	130,62	130,62	0,00	82,68	44,97	37,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
08.12.16	24,00	-	131,76	131,76	0,00	83,05	46,16	36,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
09.12.16	24,00	-	132,52	132,52	0,00	83,50	46,76	36,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
10.12.16	24,00	-	131,81	131,81	0,00	83,78	46,28	37,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
11.12.16	24,00	-	132,61	132,61	0,00	85,74	46,88	38,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
12.12.16	24,00	-	132,83	132,83	0,00	87,01	47,07	39,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
13.12.16	24,00	-	133,84	133,09	0,75	88,42	47,57	40,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
14.12.16	24,00	-	129,07	123,56	5,51	89,46	48,42	41,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,62
15.12.16	24,00	-	132,62	132,62	0,00	88,63	50,36	38,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
16.12.16	24,00	-	133,09	133,09	0,00	86,11	47,94	38,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
17.12.16	24,00	-	133,96	133,96	0,00	85,13	47,46	37,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
18.12.16	24,00	-	133,69	133,69	0,00	83,66	46,94	36,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
19.12.16	24,00	-	106,86	106,86	0,00	74,11	47,09	27,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
20.12.16	24,00	-	130,57	130,57	0,00	75,30	42,95	32,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
21.12.16	24,00	-	121,71	121,71	0,00	77,94	43,15	34,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
22.12.16	24,00	-	81,39	81,39	0,00	73,49	49,21	24,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
Среднее	24,00	-	129,09	128,88	0,21	81,02	45,61	35,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62
Итого	720,00		3872,55	3866,29	6,26						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	21897,07	21434,47	-	-	-	-	699,59	-	-
	23.12.16 06:00	25760,58	25291,72	-	-	-	-	837,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать абонента

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «24 ДЕК 2016» г.