Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	122,64	122,64	0,00	70,34	41,59	28,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
24.11.16	24,00	-	123,26	123,26	0,00	70,45	41,74	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
25.11.16	24,00	-	120,12	120,12	0,00	70,35	41,14	29,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
26.11.16	24,00	-	121,87	121,87	0,00	72,47	42,03	30,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
27.11.16	24,00	-	123,56	123,56	0,00	75,48	43,63	31,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
28.11.16	24,00	-	123,16	123,16	0,00	78,76	44,12	34,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
29.11.16	24,00	-	121,52	121,52	0,00	82,10	44,62	37,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
30.11.16	24,00	-	121,29	121,29	0,00	82,22	44,82	37,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
01.12.16	24,00	-	121,92	121,92	0,00	82,82	45,61	37,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
02.12.16	24,00	-	121,74	121,74	0,00	83,15	45,97	37,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
03.12.16	24,00	-	121,63	121,63	0,00	83,23	45,98	37,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
04.12.16	24,00	-	120,35	120,35	0,00	83,03	45,11	37,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
05.12.16	24,00	-	121,53	121,53	0,00	82,62	45,27	37,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
06.12.16	24,00	-	120,48	120,48	0,00	82,60	44,85	37,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
07.12.16	24,00	-	120,54	120,54	0,00	82,47	44,51	37,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
08.12.16	24,00	-	121,66	121,66	0,00	82,83	45,67	37,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
09.12.16	24,00	-	122,29	122,29	0,00	83,29	46,32	36,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
10.12.16	24,00	-	121,70	121,70	0,00	83,53	45,79	37,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
11.12.16	24,00	-	122,45	122,45	0,00	85,52	46,42	39,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
12.12.16	24,00	-	122,62	122,62	0,00	86,74	46,67	40,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
13.12.16	24,00	-	123,89	123,89	0,00	88,19	47,39	40,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
14.12.16	24,00	-	126,97	126,73	0,24	89,26	48,80	40,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
15.12.16	24,00	-	124,48	124,48	0,00	88,45	48,12	40,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
16.12.16	24,00	-	124,82	124,82	0,00	85,90	47,53	38,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
17.12.16	24,00	-	125,33	125,33	0,00	84,97	47,49	37,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
18.12.16	24,00	-	124,73	124,73	0,00	83,46	46,92	36,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
19.12.16	24,00	-	99,40	100,44	-1,04	74,43	47,00	27,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
20.12.16	24,00	-	122,11	122,11	0,00	75,04	42,89	32,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
21.12.16	24,00	-	113,25	113,25	0,00	77,71	43,03	34,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
22.12.16	24,00	-	77,07	78,13	-1,06	73,30	48,81	24,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
Среднее	24,00	-	119,95	120,01	-0,06	80,82	45,33	35,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
Итого	720,00		3598,38	3600,24	-1,86						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	26315,51	26311,85	-	-	-	-	816,15	-	-
	23.12.16 06:00	29904,57	29902,86	-	-	-	-	944,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта