

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016  
 Договор: 9105.038.1  
 Строит.Адрес: Шелунова 10  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелунова 10 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраТехМонтаж"  
 Источник: Обуховский з-д

Тех, гр.С= 0,32

Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:

Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:

Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:

Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:

Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:  
 Преобр.дв.:

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплогр-е						
			M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	DT, C	P1, ПК/МК	P2, ПК/МК	Qотопл, Гкал	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, C		T4, C	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс, Гкал			
23.11.16	24.00	-	164,73	144,41	20,32	73,50	49,68	23,82	7,00	5,00	3,93	49,40	32,69	16,71	50,61	33,17	17,44	-	73,58	55,26	1,01	4,94	
24.11.16	24.00	-	165,55	144,56	20,99	73,44	50,03	23,41	7,00	5,00	3,88	49,85	32,76	17,09	51,09	33,24	17,85	-	73,51	55,59	1,05	4,93	
25.11.16	24.00	-	163,82	144,25	19,57	75,17	50,87	24,30	7,00	5,00	3,98	48,23	32,73	15,50	49,46	33,21	16,25	-	75,31	56,62	1,00	4,98	
26.11.16	24.00	-	164,57	144,71	19,86	77,50	52,03	25,47	7,00	5,00	4,20	48,57	32,83	15,74	49,89	33,31	16,58	-	77,69	57,58	1,04	5,23	
27.11.16	24.00	-	165,84	145,21	20,63	79,52	53,16	26,36	7,00	5,00	4,38	49,40	32,97	16,43	50,81	33,45	17,36	-	79,68	58,72	1,10	5,48	
28.11.16	24.00	-	197,02	179,92	17,10	82,68	59,53	23,15	7,00	5,00	4,58	88,10	75,34	12,76	90,82	77,10	13,72	-	83,30	71,44	1,02	5,59	
29.11.16	24.00	-	252,69	236,70	15,99	84,65	65,90	18,75	7,00	5,00	4,75	156,24	143,77	12,47	147,61	131,65	13,65	-	84,78	76,76	1,05	5,81	
30.11.16	24.00	-	254,80	238,44	16,36	84,56	65,95	18,61	7,00	5,00	4,76	157,02	144,82	12,20	162,04	149,66	13,38	-	84,69	76,72	1,08	5,84	
01.12.16	24.00	-	255,20	239,92	15,28	84,55	66,42	18,13	7,00	5,00	4,64	156,86	145,84	11,02	161,87	149,69	12,18	-	83,05	75,62	1,02	5,66	
02.12.16	24.00	-	254,69	239,00	15,69	82,94	65,42	17,52	7,00	5,00	4,49	156,15	144,47	11,68	160,96	148,21	12,75	-	81,51	73,67	1,04	5,49	
03.12.16	24.00	-	249,70	233,54	16,16	81,35	63,51	17,84	7,00	5,00	4,45	152,43	140,64	11,79	156,99	144,15	12,84	-	84,28	76,09	1,21	5,95	
04.12.16	24.00	-	249,70	231,15	18,55	84,17	65,24	18,93	7,00	5,00	4,74	153,37	139,42	13,95	158,23	143,08	15,15	-	80,94	74,62	0,13	2,32	
05.12.16	24.00	-	195,15	180,06	15,09	75,29	56,85	18,44	7,00	5,00	3,59	79,85	75,58	6,27	82,24	75,46	6,78	-	75,40	67,35	0,88	4,47	
06.12.16	24.00	-	246,82	228,14	18,68	85,51	65,86	19,65	7,00	5,00	4,87	151,23	137,38	13,85	156,16	141,09	15,07	-	85,63	77,18	1,23	6,10	
07.12.16	24.00	-	253,94	235,65	18,29	84,72	66,43	18,29	7,00	5,00	4,66	155,55	142,34	13,21	160,51	146,18	14,33	-	84,85	76,98	1,22	5,88	
08.12.16	24.00	-	251,15	234,97	16,18	84,55	66,43	18,12	7,00	5,00	4,56	153,18	142,57	10,61	158,07	146,39	11,68	-	84,67	76,83	1,08	5,64	
09.12.16	24.00	-	249,27	230,88	18,39	85,14	66,31	18,83	7,00	5,00	4,71	153,34	140,31	13,03	158,30	144,08	14,22	-	85,28	77,11	1,22	5,93	
10.12.16	24.00	-	249,85	231,32	18,53	86,62	67,47	19,15	7,00	5,00	4,80	154,66	141,19	13,47	159,82	145,11	14,71	-	86,75	78,55	1,25	6,05	
11.12.16	24.00	-	248,85	233,06	15,79	87,81	68,18	19,63	7,00	5,00	4,90	153,40	142,35	11,05	158,66	146,39	12,27	-	87,94	79,53	1,08	5,98	
12.12.16	24.00	-	248,93	232,39	16,54	88,70	68,78	19,92	7,00	5,00	4,98	153,56	141,83	11,73	158,91	145,93	12,98	-	88,82	80,30	1,13	6,12	
13.12.16	24.00	-	251,24	234,91	16,33	88,36	68,77	19,59	7,00	5,00	4,94	154,14	143,47	10,67	159,48	147,57	11,91	-	88,49	80,06	1,12	6,07	
14.12.16	24.00	-	252,94	236,19	16,75	88,21	68,67	19,54	7,00	5,00	4,96	156,17	144,15	12,02	161,54	148,26	13,28	-	88,33	79,95	1,15	6,11	
15.12.16	24.00	-	252,17	236,86	15,31	87,43	68,37	19,06	7,00	5,00	4,82	155,92	144,50	11,42	161,17	148,58	12,59	-	87,56	79,37	1,05	5,87	
16.12.16	24.00	-	255,79	237,94	17,85	87,01	68,34	18,67	7,00	5,00	4,79	158,74	145,06	13,68	164,05	149,17	14,88	-	87,14	79,13	1,22	6,01	
17.12.16	24.00	-	256,16	236,70	19,46	86,40	67,92	18,48	7,00	5,00	4,75	159,69	144,29	14,40	163,95	148,33	15,62	-	86,53	78,57	1,32	6,07	
18.12.16	24.00	-	254,61	237,65	16,96	84,46	66,72	17,74	7,00	5,00	4,54	156,84	144,91	11,93	161,86	148,81	13,05	-	84,57	76,98	1,13	5,46	
19.12.16	24.00	-	256,44	240,71	15,73	83,00	65,81	17,19	7,00	5,00	4,43	157,62	146,83	10,79	162,49	150,61	11,88	-	83,13	75,74	1,03	5,39	
20.12.16	24.00	-	255,32	238,47	16,85	81,71	64,95	16,76	7,00	5,00	4,29	158,21	145,34	12,87	162,95	148,99	13,86	-	81,84	74,64	1,10	5,39	
21.12.16	24.00	-	255,46	238,94	16,51	83,06	65,83	17,23	7,00	5,00	4,42	157,56	145,69	11,86	162,43	149,47	12,96	-	83,18	75,79	1,09	5,50	
22.12.16	24.00	-	229,89	213,00	16,89	83,16	63,47	19,69	7,00	5,00	4,47	131,81	119,07	12,74	136,00	122,19	13,81	-	83,24	73,32	1,07	5,53	
Итого	720,00	-	6896,61	6390,02	506,58						133,97	3954,45	3572,24	382,20	4079,92	3665,73	414,19	0,00			32,05	0,00	166,02

Показание счетчиков на момент снятия данных:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Дата, время	23.11.16 06:00	3674427	1562644	1998910	1671143	61748			
	23.12.16 06:00	439412	3973294	1987053	2393300	2024586	77888		

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по датасору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

Наладить работу системы отопления  
 165,90 Гкал  
 414,19 м3  
 0,32  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ИнфраТехМонтаж  
 печать: погребельтара  
 ДАЯ СЧЕТОВ

ГВИ "ТЭК СПб"  
 печать: энергосбыта  
 Филиал по управлению тепловым пунктом УУТЗ  
 Отчет принят  
 23 АЕК 2016

Отрегулировать температуру  
 100