Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 139,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	148,44	129,66	18,78	73,25	45,19	28,06	7,00	5,00	3,68	18,25	-	-	18,72	-	18,72	-	73,35	-	1,34			5,02
24.11.16	24,00	-	147,95	129,98	17,97	73,20	45,33	27,87	7,00	5,00	3,66	17,42	-	-	17,85	-	17,85	-	73,23	-	1,28			4,94
25.11.16	24,00	-	146,75	129,74	17,01	74,90	45,77	29,13	7,00	5,00	3,83	16,30	-	-	16,73	-	16,73	-	75,26	-	1,23			5,05
26.11.16	24,00	-	147,43	130,13	17,30	77,19	46,74	30,45	7,00	5,00	4,04	16,36	-	-	16,81	-	16,81	-	77,51	-	1,27			5,30
27.11.16	24,00	-	151,66	130,32	21,34	79,26	47,79	31,47	7,00	5,00	4,17	20,47	-	-	21,06	-	21,06	-	79,66	-	1,63			5,80
28.11.16	24,00	-	145,83	128,25	17,58	82,10	48,00	34,10	7,00	5,00	4,43	16,82	-	-	17,34	-	17,34	-	82,41	-	1,39			5,82
29.11.16	24,00	-	143,49	125,68	17,81	84,32	48,16	36,16	7,00	5,00	4,60	17,20	-	-	17,74	-	17,74	-	84,35	-	1,45			6,05
30.11.16	24,00	-	143,81	126,58	17,23	84,19	48,27	35,92	7,00	5,00	4,61	16,54	-	-	17,06	-	17,06	-	84,21	-	1,39			6,00
01.12.16	24,00	-	144,43	127,30	17,13	84,18	48,99	35,19	7,00	5,00	4,53	16,55	-	-	17,08	-	17,08	-	84,22	-	1,39			5,93
02.12.16	24,00	-	144,49	127,64	16,85	82,81	48,88	33,93	7,00	5,00	4,38	16,29	-	-	16,81	-	16,81	-	82,72	-	1,35			5,73
03.12.16	24,00	-	143,85	125,10	18,75	80,91	47,07	33,84	7,00	5,00	4,27	18,13	-	-	18,68	-	18,68	-	81,97	-	1,49			5,75
04.12.16	24,00	-	143,58	123,87	19,71	83,80	47,99	35,81	7,00	5,00	4,50	19,11	-	-	19,74	-	19,74	-	83,63	-	1,60			6,09
05.12.16	24,00	-	75,64	68,16	7,48	81,55	49,10	32,45	7,00	5,00	1,50	20,64	-	-	21,03	-	21,03	-	64,29	-	1,33			2,83
06.12.16	24,00	-	112,67	96,39	16,28	74,85	40,09	34,76	7,00	5,00	3,21	18,36	-	-	18,84	-	18,84	-	74,25	-	1,36			4,57
07.12.16	24,00	-	138,86	122,36	16,50	85,12	47,36	37,76	7,00	5,00	4,63	16,41	-	-	16,94	-	16,94	-	85,06	-	1,40			6,03
08.12.16	24,00	-	143,32	125,80	17,52	84,35	48,48	35,87	7,00	5,00	4,53	17,32	-	-	17,87	-	17,87	-	84,41	-	1,46			6,00
09.12.16	24,00	-	143,32	125,13	18,19	84,17	48,71	35,46	7,00	5,00	4,49	17,57	-	-	18,12	-	18,12	-	84,21	-	1,48			5,97
10.12.16	24,00	-	141,49	122,82	18,67	84,77	48,23	36,54	7,00	5,00	4,57	17,81	-	-	18,39	-	18,39	-	84,95	-	1,51			6,08
11.12.16	24,00	-	143,54	122,13	21,41	86,24	48,58	37,66	7,00	5,00	4,69	20,41	-	-	21,08	-	21,08	-	86,23	-	1,76			6,45
12.12.16	24,00	-	141,93	123,01	18,92	87,36	48,89	38,47	7,00	5,00	4,82	17,91	-	-	18,54	-	18,54	-	87,49	-	1,57			6,39
13.12.16	24,00	-	140,84	122,96	17,88	88,27	49,33	38,94	7,00	5,00	4,87	17,03	-	-	17,62	-	17,62	-	88,09	-	1,50			6,38
14.12.16	24,00	-	142,95	124,06	18,89	87,96	49,65	38,31	7,00	5,00	4,84	17,96	-	-	18,59	-	18,59	-	87,93	-	1,58			6,42
15.12.16	24,00	-	142,13	124,90	17,23	87,80	49,57	38,23	7,00	5,00	4,84	16,53	-	-	17,08	-	17,08	-	87,73	-	1,45			6,29
16.12.16	24,00	-	141,30	125,29	16,01	87,05	49,66	37,39	7,00	5,00	4,74	15,43	-	-	15,96	-	15,96	-	87,05	-	1,35			6,09
17.12.16	24,00	-	144,02	125,91	18,11	86,66	49,81	36,85	7,00	5,00	4,70	17,48	-	-	18,09	-	18,09	-	86,61	-	1,51			6,22
18.12.16	24,00	-	144,34	125,21	19,13	86,09	49,66	36,43	7,00	5,00	4,62	18,56	-	-	19,14	-	19,14	-	86,14	-	1,60			6,22
19.12.16	24,00	-	143,31	125,68	17,63	84,14	49,07	35,07	7,00	5,00	4,47	17,03	-	-	17,60	-	17,60	-	83,87	-	1,43			5,90
20.12.16	24,00	-	144,49	127,25	17,24	82,67	48,89	33,78	7,00	5,00	4,36	16,67	-	-	17,17	-	17,17	-	82,47	-	1,37			5,73
21.12.16	24,00	-	144,55	126,04	18,51	81,39	48,33	33,06	7,00	5,00	4,23	17,80	-	-	18,32	-	18,32	-	81,40	-	1,45			5,68
22.12.16	24,00		144,12	126,32	17,79	82,73	48,76	33,97	7,00	5,00	4,35	17,17	-	-	17,70	-	17,70	-	82,58	-	1,42	-	-	5,77
Среднее	24,00	-	140,82	123,12	17,70	82,78	48,01	34,76	7,00	5,00	4,31	17,58	-	-	18,12	-	18,12	-	82,24	-	1,44	-	-	5,75
Итого	720,00		4224,53	3693,67	530,85						129,17	527,53	0,00	0,00	543,70	0,00	543,70	0,00			43,34	0,00	0,00	172,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	71735,85	60384,66	11526,22	-	11789,28	-	2190,04	-	-
	22.12.16 06:00	75815,26	63951,05	12036,53	-	12315,22	-	2356,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **543,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру_____ «___» _____ г.