Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 2С Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 49,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=0 Qвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	151,68	144,32	7,36	73,22	53,87	19,35	8,00	3,00	0,43	7,36			9,06		9,06	-	71,84		2,92			3,35
24.11.16	24,00	*	149,94	144,98	4,97	73,20	54,21	18,98	8,00	3,00	0,38	4,97			6,58		6,58	-	71,76		2,75			3,13
25.11.16	24,00	*	149,72	144,58	5,14	74,56	55,01	19,56	8,00	3,00	0,42	5,14			6,84		6,84	-	73,12		2,80			3,23
26.11.16	24,00	*	151,11	144,86	6,25	77,02	56,54	20,47	8,00	3,00	0,48	6,25			8,09		8,09	-	75,56		2,98			3,46
27.11.16	24,00	*	152,75	145,81	6,94	78,96	57,99	20,96	8,00	3,00	0,50	6,94			8,90		8,90	-	77,46		3,12			3,62
28.11.16	24,00	*	148,16	142,83	5,33	81,70	58,72	22,98	8,00	3,00	0,68	5,33			7,42		7,42	-	80,02		3,05			3,73
29.11.16	24,00	*	144,47	139,37	5,10	84,07	59,34	24,72	8,00	3,00	0,80	5,10			7,32		7,32	-	82,25		3,09			3,89
30.11.16	24,00	*	145,81	140,11	5,70	84,02	59,59	24,43	8,00	3,00	0,76	5,70			7,93		7,93	-	82,24		3,16			3,92
01.12.16	24,00	*	145,67	141,30	4,37	83,94	60,10	23,84	8,00	3,00	0,69	4,37			6,53		6,53	-	82,21		3,07			3,75
02.12.16	24,00	*	148,06	142,37	5,69	83,57	60,23	23,34	8,00	3,00	0,63	5,69			7,86		7,86	-	81,88		3,19			3,82
03.12.16	24,00	*	144,26	138,90	5,36	79,63	57,04	22,59	8,00	3,00	0,58	5,36			7,33		7,33	-	78,29		3,00			3,58
04.12.16	24,00	*	144,32	137,48	6,84	83,62	58,96	24,65	8,00	3,00	0,77	6,84			9,07		9,07	-	81,80		3,21			3,98
05.12.16	24,00	*	93,25	87,52	5,74	81,23	58,91	22,32	8,00	3,00	0,24	5,74			5,85		5,85	-	74,71		2,18			2,42
06.12.16	24,00	*	102,19	97,63	4,56	73,38	50,01	23,37	8,00	3,00	0,68	4,56			5,90		5,90	-	71,00		1,95			2,63
07.12.16	24,00	*	135,85	127,02	8,83	84,83	58,41	26,42	8,00	3,00	1,57	8,83			11,12		11,12	-	82,86		2,55			4,12
08.12.16	24,00		139,89	131,65	8,24	84,00	59,51	24,49	8,00	3,00	1,41	8,24			10,43		10,43	-	82,15		2,53			3,93
09.12.16	24,00		140,61	125,52	15,09	83,91	60,90	23,01	8,00	3,00	1,58	15,09			17,29		17,29	-	82,10		2,59			4,17
10.12.16	24,00		137,94	128,70	9,24	84,37	59,32	25,05	8,00	3,00	1,42	9,24			11,46		11,46	-	82,59		2,60			4,02
11.12.16	24,00	*	137,18	128,42	8,76	86,06	59,99	26,07	8,00	3,00	1,50	8,76			11,08		11,08	-	84,12		2,62			4,12
12.12.16	24,00	*	136,68	129,69	6,99	86,90	60,38	26,52	8,00	3,00	1,49	6,99			9,32		9,32	-	84,90		2,58			4,06
13.12.16	24,00	*	135,83	130,05	5,78	88,08	60,96	27,13	8,00	3,00	1,52	5,78			8,15		8,15	-	85,99		2,54			4,05
14.12.16	24,00	*	137,59	131,50	6,10	87,68	61,16	26,53	8,00	3,00	1,45	6,10			8,45		8,45	-	85,65		2,59			4,04
15.12.16	24,00	*	137,49	132,22	5,27	87,49	61,18	26,32	8,00	3,00	1,44	5,27			7,59		7,59	-	85,49		2,52			3,96
16.12.16	24,00	*	139,13	132,68	6,45	86,83	61,06	25,77	8,00	3,00	1,38	6,45			8,76		8,76	-	84,93		2,62			4,00
17.12.16	24,00	*	141,02	133,35	7,66	86,44	61,04	25,40	8,00	3,00	1,34	7,66			9,99		9,99	-	84,53		2,72			4,07
18.12.16	24,00	*	141,38	132,92	8,46	85,86	60,92	24,94	8,00	3,00	1,29	8,46			10,76		10,76	-	84,04		2,77			4,06
19.12.16	24,00	*	140,54	133,06	7,48	84,15	59,86	24,29	8,00	3,00	1,25	7,48			9,65		9,65	-	82,34		2,63			3,88
20.12.16	24,00	*	141,36	135,00	6,35	82,45	59,26	23,19	8,00	3,00	1,16	6,35			8,40		8,40	-	80,62		2,52			3,67
21.12.16	24,00	*	139,36	133,56	5,80	81,15	58,40	22,75	8,00	3,00	1,13	5,80			7,75		7,75	-	79,44		2,40			3,53
22.12.16	24,00		140,42	133,87	6,54	82,58	59,17	23,41	8,00	3,00	1,18	6,54	-	-	8,60	-	8,60	-	80,80	-	2,52	-	-	3,69
											1,00	6,75	-	-	8,78	-	8,78	-	80,56	-	2,73	-	-	3,73
Среднее	24,00	-	139,79	133,04	6,75	82,50	58,73	23,76	8,00	3,00	30,11	202,40	0,00	0,00	263,46	0,00	263,46	0,00			81,78	0,00	0,00	111,89
Итого	720,00		4193,69	3991,29	202,40																			

16,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 to= 0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **263,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Отрегулировать температуру 18с

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.