Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до __________

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	120,44	99,43	21,01	76,54	47,04	29,51	7,00	5,00	2,94	21,01	-	-	23,16	-	23,16	-	76,62	-	1,61	-	-	4,55
24.11.16	24,00	-	120,44	99,43	21,01	76,54	47,04	29,51	7,00	5,00	2,94	21,01	-	-	23,16	-	23,16	-	76,62	-	1,61	-	-	4,55
25.11.16	24,00	-	117,46	98,64	18,82	74,34	46,10	28,24	7,00	5,00	2,79	18,82	-	-	20,82	-	20,82	-	74,39	-	1,40			4,19
26.11.16	24,00	-	121,65	99,83	21,82	76,66	46,95	29,71	7,00	5,00	2,97	21,82	-	-	24,02	-	24,02	-	76,81	-	1,68			4,64
27.11.16	24,00	-	122,21	99,83	22,38	78,63	48,06	30,57	7,00	5,00	3,05	22,38	-	-	24,63	-	24,63	-	78,66	-	1,76			4,81
28.11.16	24,00	-	111,96	91,23	20,73	81,28	47,66	33,62	7,00	5,00	3,07	20,73	-	-	22,99	-	22,99	-	81,18	-	1,68			4,76
29.11.16	24,00	-	102,39	83,50	18,89	83,41	47,53	35,88	7,00	5,00	3,00	18,89	-	-	21,11	-	21,11	-	83,30	-	1,57			4,58
30.11.16	24,00	-	102,74	83,77	18,97	83,36	47,81	35,55	7,00	5,00	2,99	18,97	-	-	21,19	-	21,19	-	83,23	-	1,58			4,56
01.12.16	24,00	-	103,48	83,78	19,70	83,37	48,51	34,86	7,00	5,00	2,93	19,70	-	-	21,95	-	21,95	-	83,30	-	1,64			4,57
02.12.16	24,00	-	102,57	84,22	18,35	81,98	48,33	33,65	7,00	5,00	2,84	18,35	-	-	20,48	-	20,48	-	81,62	-	1,50			4,34
03.12.16	24,00	-	102,66	81,96	20,70	80,17	46,50	33,67	7,00	5,00	2,75	20,70	-	-	22,76	-	22,76	-	81,01	-	1,68			4,42
04.12.16	24,00	-	104,36	80,79	23,57	82,87	46,98	35,89	7,00	5,00	2,91	23,57	-	-	25,97	-	25,97	-	82,57	-	1,95			4,86
05.12.16	24,00	-	51,96	51,57	0,39	79,07	48,90	30,17	7,00	5,00	1,57	0,39	-	-	1,25	-	1,25	-	57,29	-	0,02			1,59
06.12.16	24,00	-	86,24	67,61	18,63	73,35	39,53	33,82	7,00	5,00	2,30	18,63	-	-	20,25	-	20,25	-	72,43	-	1,35			3,65
07.12.16	24,00	-	114,57	95,61	18,96	84,12	50,00	34,12	7,00	5,00	3,27	18,96	-	-	21,52	-	21,52	-	83,85	-	1,59			4,86
08.12.16	24,00	-	135,45	118,65	16,80	83,58	54,35	29,23	7,00	5,00	3,47	16,80	-	-	19,34	-	19,34	-	83,57	-	1,40			4,88
09.12.16	24,00	-	140,93	125,86	15,07	83,43	55,00	28,43	7,00	5,00	3,59	15,07	-	-	17,66	-	17,66	-	83,40	-	1,26			4,84
10.12.16	24,00	-	141,06	123,44	17,62	83,95	54,67	29,28	7,00	5,00	3,62	17,62	-	-	20,36	-	20,36	-	83,94	-	1,48			5,10
11.12.16	24,00	-	141,79	122,54	19,25	85,39	55,15	30,24	7,00	5,00	3,71	19,25	-	-	22,08	-	22,08	-	85,36	-	1,64			5,36
12.12.16	24,00	-	139,90	123,60	16,30	86,50	55,57	30,93	7,00	5,00	3,83	16,30	-	-	19,10	-	19,10	-	86,49	-	1,41			5,24
13.12.16	24,00	-	140,50	123,22	17,28	87,41	56,06	31,35	7,00	5,00	3,87	17,28	-	-	20,17	-	20,17	-	87,34	-	1,51			5,38
14.12.16	24,00	-	141,47	124,17	17,30	87,13	56,33	30,80	7,00	5,00	3,83	17,30	-	-	20,16	-	20,16	-	87,08	-	1,51			5,34
15.12.16	24,00	-	141,08	125,36	15,72	86,98	56,28	30,70	7,00	5,00	3,86	15,72	-	-	18,53	-	18,53	-	86,93	-	1,37			5,22
16.12.16	24,00	-	141,43	125,21	16,22	86,27	56,15	30,12	7,00	5,00	3,78	16,22	-	-	18,96	-	18,96	-	86,25	-	1,40			5,18
17.12.16	24,00	-	143,72	125,80	17,92	85,87	56,16	29,71	7,00	5,00	3,75	17,92	-	-	20,70	-	20,70	-	85,83	-	1,54			5,29
18.12.16	24,00	-	143,63	125,20	18,43	85,29	55,91	29,38	7,00	5,00	3,69	18,43	-	-	21,20	-	21,20	-	85,27	-	1,57			5,26
19.12.16	24,00	-	141,06	125,64	15,42	83,41	55,14	28,27	7,00	5,00	3,56	15,42	-	-	17,99	-	17,99	-	83,33	-	1,28			4,85
20.12.16	24,00	-	143,47	127,61	15,86	82,00	54,76	27,24	7,00	5,00	3,48	15,86	-	-	18,32	-	18,32	-	81,94	-	1,30			4,78
21.12.16	24,00		142,72	126,15	16,57	83,57	55,27	28,30	7,00	5,00	3,58	16,57	-	-	19,17	-	19,17	-	83,51	-	1,39	-	-	4,96
22.12.16	24,00		142,72	126,15	16,57	83,57	55,27	28,30	7,00	5,00	3,58	16,57	-	-	19,17	-	19,17	-	83,51	-	1,39	-	-	4,96
Среднее	24,00	-	123,54	105,66	17,88	82,33	51,30	31,03	7,00	5,00	3,25	17,88	-	-	20,27	-	20,27	-	81,55	-	1,47	-	-	4,72
Итого	720,00		3706,06	3169,81	536,25						97,51	536,25	0,00	0,00	608,16	0,00	608,16	0,00			44,06	0,00	0,00	141,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	37582,59	17548,26	12236,71	-	12516,14	-	1935,18	-	-
	21.12.16 06:00	41006,36	20347,69	13410,57	-	13725,90	-	2071,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **608,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____________ /__________/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Отрегулировать температуру tгв

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 23 ДЕК 2016 » г.