Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 492 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	89,71	78,32	11,39	72,15	45,45	26,70	7,00	5,00	2,09	11,39	-	-	12,80	-	12,80	-	72,11	-	0,82			2,91
24.11.16	24,00	-	91,19	78,66	12,53	72,08	45,59	26,49	7,00	5,00	2,08	12,53	-	-	13,97	-	13,97	-	72,02	-	0,90			2,99
25.11.16	24,00	-	89,13	77,63	11,50	73,62	45,88	27,74	7,00	5,00	2,15	11,50	-	-	12,97	-	12,97	-	73,67	-	0,85			3,00
26.11.16	24,00	-	89,43	76,96	12,47	75,88	46,81	29,07	7,00	5,00	2,24	12,47	-	-	14,03	-	14,03	-	75,91	-	0,95			3,19
27.11.16	24,00	-	89,86	77,00	12,86	77,78	47,79	29,99	7,00	5,00	2,31	12,86	-	-	14,41	-	14,41	-	77,79	-	1,00			3,31
28.11.16	24,00	-	87,37	76,06	11,31	80,51	47,81	32,70	7,00	5,00	2,49	11,31	-	-	13,03	-	13,03	-	80,51	-	0,91			3,40
29.11.16	24,00	-	86,20	75,26	10,94	82,61	47,87	34,74	7,00	5,00	2,62	10,94	-	-	12,80	-	12,80	-	82,55	-	0,90			3,52
30.11.16	24,00	-	86,17	75,75	10,42	82,56	48,62	33,94	7,00	5,00	2,57	10,42	-	-	12,16	-	12,16	-	82,48	-	0,86			3,43
01.12.16	24,00	-	87,61	75,41	12,20	82,62	49,38	33,24	7,00	5,00	2,51	12,20	-	-	13,93	-	13,93	-	82,56	-	1,01			3,52
02.12.16	24,00	-	86,25	76,04	10,21	81,23	49,04	32,19	7,00	5,00	2,45	10,21	-	-	11,82	-	11,82	-	80,96	-	0,83			3,28
03.12.16	24,00	-	87,54	74,05	13,49	79,40	47,03	32,37	7,00	5,00	2,40	13,49	-	-	15,23	-	15,23	-	79,61	-	1,07			3,47
04.12.16	24,00	-	85,66	73,31	12,35	82,12	47,76	34,36	7,00	5,00	2,52	12,35	-	-	14,20	-	14,20	-	82,01	-	1,01			3,54
05.12.16	24,00	-	56,32	47,91	8,41	77,10	50,32	26,78	7,00	5,00	0,28	8,41	-	-	8,58	-	8,58	-	70,32	-	0,59			0,87
06.12.16	24,00	-	71,88	62,88	9,00	72,08	41,51	30,57	7,00	5,00	1,93	9,00	-	-	10,18	-	10,18	-	71,75	-	0,65			2,57
07.12.16	24,00	-	83,25	72,18	11,07	83,26	47,32	35,94	7,00	5,00	2,60	11,07	-	-	12,94	-	12,94	-	83,16	-	0,92			3,52
08.12.16	24,00	-	84,79	73,49	11,30	82,67	48,89	33,78	7,00	5,00	2,49	11,30	-	-	13,09	-	13,09	-	82,59	-	0,93			3,42
09.12.16	24,00	-	85,54	72,81	12,73	82,52	49,19	33,33	7,00	5,00	2,43	12,73	-	-	14,45	-	14,45	-	82,44	-	1,05			3,48
10.12.16	24,00	-	83,82	71,57	12,25	83,02	48,50	34,52	7,00	5,00	2,47	12,25	-	-	14,13	-	14,13	-	82,99	-	1,02			3,49
11.12.16	24,00	-	83,44	71,02	12,42	84,42	48,72	35,70	7,00	5,00	2,54	12,42	-	-	14,33	-	14,33	-	84,32	-	1,05			3,59
12.12.16	24,00	-	82,56	71,05	11,51	85,55	48,83	36,72	7,00	5,00	2,61	11,51	-	-	13,48	-	13,48	-	85,50	-	0,98			3,59
13.12.16	24,00	-	82,54	70,70	11,84	86,46	49,10	37,36	7,00	5,00	2,64	11,84	-	-	13,86	-	13,86	-	86,31	-	1,02			3,67
14.12.16	24,00	-	82,83	71,33	11,50	86,20	49,43	36,77	7,00	5,00	2,63	11,50	-	-	13,48	-	13,48	-	86,08	-	0,99			3,62
15.12.16	24,00	-	83,35	72,04	11,31	86,04	49,23	36,81	7,00	5,00	2,66	11,31	-	-	13,25	-	13,25	-	85,91	-	0,97			3,63
16.12.16	24,00	-	83,17	72,34	10,83	85,36	56,41	28,95	7,00	5,00	2,10	10,83	-	-	12,39	-	12,39	-	85,27	-	0,92			3,03
17.12.16	24,00	-	84,40	73,85	10,55	84,97	51,61	33,36	7,00	5,00	2,47	10,55	-	-	12,27	-	12,27	-	84,86	-	0,90			3,37
18.12.16	24,00	-	86,23	73,49	12,74	84,43	51,21	33,22	7,00	5,00	2,45	12,74	-	-	14,49	-	14,49	-	84,36	-	1,07			3,52
19.12.16	24,00	-	84,86	73,18	11,68	82,60	49,59	33,01	7,00	5,00	2,42	11,68	-	-	13,40	-	13,40	-	82,43	-	0,96			3,38
20.12.16	24,00	-	84,48	73,77	10,71	81,22	48,80	32,42	7,00	5,00	2,40	10,71	-	-	12,38	-	12,38	-	81,10	-	0,87			3,27
21.12.16	24,00	-	82,51	71,57	10,94	79,95	47,89	32,06	7,00	5,00	2,30	10,94	-	-	12,59	-	12,59	-	79,87	-	0,87			3,17
22.12.16	24,00		83,95	72,84	11,11	81,26	48,76	32,50	7,00	5,00	2,37	11,11	-	-	11,34	-	11,34	-	81,13	-	0,90	-	-	3,27
Среднее	24,00	-	84,20	72,75	11,45	81,06	48,48	32,58	7,00	5,00	2,34	11,45	-	-	13,07	-	13,07	-	80,75	-	0,93	-	-	3,27
Итого	720,00		2526,04	2182,47	343,57						70,24	343,57	0,00	0,00	391,98	0,00	391,98	0,00			27,78	0,00	0,00	98,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **391,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«____» _____ г.