Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06100
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.11.16	24,00	*	176,49	170,22	6,27	73,03	59,20	13,83	6,00	4,00	2,36	6,27			7,75		7,75	-	72,97		0,46			2,82
24.11.16	24,00	*	176,39	171,40	4,99	72,96	59,29	13,67	6,00	4,00	2,35	4,99			6,44		6,44	-	72,89		0,36			2,72
25.11.16	24,00	*	176,05	171,37	4,68	74,55	60,31	14,24	6,00	4,00	2,45	4,68			6,20		6,20	-	74,49		0,35			2,80
26.11.16	24,00	*	176,55	172,13	4,42	76,87	62,03	14,83	6,00	4,00	2,56	4,42			6,04		6,04	-	76,80		0,34			2,90
27.11.16	24,00	*	178,55	172,33	6,22	78,86	63,61	15,25	6,00	4,00	2,64	6,22			7,97		7,97	-	78,79		0,49			3,13
28.11.16	24,00	*	174,98	170,82	4,16	81,67	65,13	16,54	6,00	4,00	2,84	4,16			6,02		6,02	-	81,58		0,34			3,18
29.11.16	24,00	*	173,64	169,02	4,62	83,85	66,30	17,55	6,00	4,00	2,98	4,62			6,62		6,62	-	83,75		0,39			3,36
30.11.16	24,00	*	174,14	170,58	3,56	83,78	66,53	17,24	6,00	4,00	2,95	3,56			5,51		5,51	-	83,68		0,30			3,25
01.12.16	24,00	*	175,64	171,02	4,63	83,78	66,86	16,91	6,00	4,00	2,90	4,63			6,58		6,58	-	83,69		0,39			3,29
02.12.16	24,00	*	175,61	172,55	3,06	82,43	66,16	16,27	6,00	4,00	2,82	3,06			4,89		4,89	-	82,35		0,25			3,07
03.12.16	24,00	*	172,14	168,34	3,81	80,38	64,02	16,36	6,00	4,00	2,76	3,81			5,59		5,59	-	80,31		0,31			3,07
04.12.16	24,00	*	172,14	166,37	5,77	83,35	65,89	17,46	6,00	4,00	2,92	5,77			7,75		7,75	-	83,26		0,48			3,40
05.12.16	24,00	*	97,01	89,71	7,30	81,24	64,59	16,65	6,00	4,00	0,43	7,30			7,45		7,45	-	81,23		0,59			1,02
06.12.16	24,00	*	137,09	130,38	6,71	74,00	57,26	16,74	6,00	4,00	2,19	6,71			8,11		8,11	-	74,16		0,50			2,68
07.12.16	24,00	*	171,31	165,28	6,02	84,62	66,45	18,17	6,00	4,00	3,01	6,02			8,10		8,10	-	84,52		0,51			3,52
08.12.16	24,00	*	174,64	170,14	4,51	83,89	66,87	17,02	6,00	4,00	2,91	4,51			6,46		6,46	-	83,81		0,38			3,29
09.12.16	24,00	*	174,54	169,30	5,24	83,73	66,83	16,90	6,00	4,00	2,87	5,24			7,19		7,19	-	83,65		0,44			3,31
10.12.16	24,00	*	171,37	166,66	4,71	84,26	66,80	17,47	6,00	4,00	2,92	4,71			6,68		6,68	-	84,18		0,40			3,32
11.12.16	24,00	*	172,03	165,50	6,53	85,74	67,66	18,09	6,00	4,00	3,01	6,53			8,64		8,64	-	85,65		0,56			3,56
12.12.16	24,00	*	171,19	166,66	4,53	86,86	68,32	18,54	6,00	4,00	3,10	4,53			6,66		6,66	-	86,77		0,39			3,50
13.12.16	24,00	*	171,02	166,46	4,56	87,82	69,03	18,80	6,00	4,00	3,14	4,56			6,73		6,73	-	87,71		0,40			3,54
14.12.16	24,00	*	172,28	167,97	4,31	87,51	69,12	18,39	6,00	4,00	3,10	4,31			6,44		6,44	-	87,41		0,38			3,48
15.12.16	24,00	*	173,74	169,54	4,20	87,37	69,07	18,31	6,00	4,00	3,12	4,20			6,34		6,34	-	87,27		0,37			3,48
16.12.16	24,00	*	173,00	169,71	3,29	86,64	68,74	17,90	6,00	4,00	3,05	3,29			5,34		5,34	-	86,55		0,28			3,33
17.12.16	24,00	*	174,33	170,62	3,70	86,23	68,52	17,72	6,00	4,00	3,03	3,70			5,75		5,75	-	86,15		0,32			3,35
18.12.16	24,00	*	174,80	169,69	5,11	85,65	68,17	17,49	6,00	4,00	2,98	5,11			7,16		7,16	-	85,57		0,44			3,42
19.12.16	24,00	*	174,53	169,76	4,78	83,80	66,92	16,88	6,00	4,00	2,88	4,78			6,72		6,72	-	83,71		0,40			3,28
20.12.16	24,00	*	176,86	172,47	4,39	82,35	66,09	16,26	6,00	4,00	2,82	4,39			6,25		6,25	-	82,27		0,36			3,18
21.12.16	24,00		175,40	170,64	4,76	83,93	67,06	16,88	6,00	4,00	2,89	4,76	-	-	6,71	-	6,71	-	83,85	-	0,40	-	-	3,29
22.12.16	24,00		175,40	170,64	4,76	83,93	67,06	16,88	6,00	4,00	2,89	4,76	-	-	6,71	-	6,71	-	83,85	-	0,40	-	-	3,29
Среднее	24,00	-	170,43	165,58	4,85	82,50	65,66	16,84	6,00	4,00	2,76	4,85	-	-	6,69	-	6,69	-	82,43	-	0,40	-	-	3,16
Итого	720,00		5112,88	4967,27	145,61						82,87	145,61	0,00	0,00	200,80	0,00	200,80	0,00			11,96	0,00	0,00	94,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	49571,62	48352,18	33483,30	0,00	34260,79	0,00	538,31	2377,51	7238,93
	21.12.16 06:00	54326,62	52985,50	36765,29	0,00	37642,86	0,00	626,65	2648,25	7910,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **200,80** куб.м.

Налодить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.

Отрегулировать температуру 12

Отрегулировать температуру 12е