Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193

Приборы УУТЭ поверены до ________

Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	129,87	117,72	12,15	73,81	52,21	21,60	7,00	5,00	2,81	17,38	6,83	10,55	17,79	6,83	10,96	-	73,90	44,54	0,63			3,44
24.11.16	24,00	-	131,35	118,20	13,15	73,72	52,38	21,34	7,00	5,00	2,81	18,31	6,85	11,46	18,75	6,85	11,90	-	73,74	45,39	0,69			3,50
25.11.16	24,00	-	130,88	118,00	12,88	75,42	53,09	22,33	7,00	5,00	2,92	17,97	6,85	11,12	18,44	6,85	11,59	-	75,63	45,95	0,69			3,61
26.11.16	24,00	-	131,30	118,36	12,94	77,75	54,47	23,28	7,00	5,00	3,06	18,05	6,88	11,17	18,54	6,88	11,66	-	77,98	47,10	0,71			3,77
27.11.16	24,00	-	133,54	118,90	14,64	79,79	55,92	23,87	7,00	5,00	3,19	19,89	6,91	12,98	20,45	6,91	13,54	-	80,10	48,86	0,82			4,01
28.11.16	24,00	-	129,54	117,57	11,97	82,67	56,61	26,06	7,00	5,00	3,38	17,21	6,84	10,37	17,74	6,84	10,90	-	82,87	48,73	0,68			4,06
29.11.16	24,00	-	128,12	116,37	11,75	84,88	57,40	27,48	7,00	5,00	3,53	16,99	6,79	10,20	17,54	6,79	10,75	-	84,94	50,05	0,68			4,20
30.11.16	24,00	-	129,57	117,08	12,49	84,78	57,89	26,89	7,00	5,00	3,49	17,70	6,82	10,88	18,25	6,82	11,43	-	84,84	50,40	0,72			4,22
01.12.16	24,00	-	129,29	117,71	11,58	84,74	58,31	26,43	7,00	5,00	3,42	16,90	6,86	10,04	17,44	6,86	10,58	-	84,80	50,28	0,68			4,10
02.12.16	24,00	-	129,57	118,44	11,13	83,23	57,91	25,32	7,00	5,00	3,29	16,47	6,90	9,57	16,99	6,90	10,09	-	82,80	49,79	0,64			3,93
03.12.16	24,00	-	127,16	115,78	11,38	81,49	55,89	25,60	7,00	5,00	3,25	16,53	6,72	9,81	17,02	6,72	10,30	-	82,32	48,24	0,65			3,90
04.12.16	24,00	-	127,25	114,74	12,51	84,37	57,05	27,32	7,00	5,00	3,49	17,64	6,67	10,97	18,19	6,67	11,52	-	84,29	49,88	0,71			4,20
05.12.16	24,00	-	66,59	61,53	5,06	80,91	57,51	23,40	7,00	5,00	1,56	17,66	3,25	14,41	17,98	3,25	14,73	-	61,03	48,62	0,30			1,86
06.12.16	24,00	-	101,03	89,07	11,96	75,61	49,23	26,38	7,00	5,00	2,66	16,86	5,03	11,83	17,28	5,03	12,25	-	75,65	43,69	0,60			3,26
07.12.16	24,00	-	125,39	112,73	12,66	85,67	57,24	28,43	7,00	5,00	3,58	16,76	6,53	10,23	17,31	6,53	10,78	-	85,58	50,11	0,73			4,30
08.12.16	24,00	-	129,31	115,84	13,47	84,88	58,39	26,49	7,00	5,00	3,43	17,60	6,70	10,90	18,17	6,70	11,47	-	84,95	50,98	0,79			4,22
09.12.16	24,00	-	127,03	115,71	11,32	84,70	58,30	26,40	7,00	5,00	3,36	15,81	6,68	9,13	16,32	6,68	9,64	-	84,73	50,08	0,66			4,02
10.12.16	24,00	-	126,57	114,05	12,52	85,30	57,93	27,37	7,00	5,00	3,47	17,25	6,57	10,68	17,79	6,57	11,22	-	85,42	49,71	0,73			4,20
11.12.16	24,00	-	127,05	113,61	13,44	86,79	58,52	28,27	7,00	5,00	3,60	18,16	6,56	11,60	18,75	6,56	12,19	-	86,79	51,46	0,79			4,39
12.12.16	24,00	-	127,21	114,26	12,95	87,97	59,07	28,90	7,00	5,00	3,68	17,82	6,61	11,21	18,45	6,61	11,84	-	88,11	51,95	0,77			4,45
13.12.16	24,00	-	125,30	114,20	11,10	88,89	59,59	29,30	7,00	5,00	3,68	16,06	6,61	9,45	16,63	6,61	10,02	-	88,78	51,73	0,66			4,34
14.12.16	24,00	-	125,92	115,17	10,75	88,54	59,87	28,67	7,00	5,00	3,62	15,81	6,68	9,13	16,35	6,68	9,67	-	88,51	51,90	0,64			4,26
15.12.16	24,00	-	127,09	116,24	10,85	88,39	59,84	28,55	7,00	5,00	3,64	16,02	6,75	9,27	16,56	6,75	9,81	-	88,35	52,08	0,65			4,29
16.12.16	24,00	-	126,90	116,14	10,76	87,62	59,73	27,89	7,00	5,00	3,55	15,91	6,75	9,16	16,46	6,75	9,71	-	87,65	51,95	0,65			4,19
17.12.16	24,00	-	128,61	116,77	11,84	87,20	59,66	27,54	7,00	5,00	3,55	16,95	6,80	10,15	17,55	6,80	10,75	-	87,16	52,04	0,71			4,26
18.12.16	24,00	-	128,57	116,40	12,17	86,60	59,34	27,26	7,00	5,00	3,52	17,36	6,77	10,59	17,92	6,77	11,15	-	86,63	51,98	0,72			4,24
19.12.16	24,00	-	126,71	116,48	10,23	84,67	58,43	26,24	7,00	5,00	3,33	15,37	6,77	8,60	15,86	6,77	9,09	-	84,45	50,14	0,60			3,93
20.12.16	24,00	-	129,08	118,19	10,89	83,22	57,92	25,30	7,00	5,00	3,27	16,04	6,87	9,17	16,54	6,87	9,67	-	83,14	49,71	0,63			3,90
21.12.16	24,00	-	129,24	117,02	12,22	81,91	57,11	24,80	7,00	5,00	3,21	17,41	6,79	10,62	17,91	6,79	11,12	-	81,97	49,62	0,70			3,91
22.12.16	24,00	-	128,13	116,95	11,18	81,12	56,71	24,41	7,00	5,00	3,14	16,30	6,80	9,50	16,78	6,80	9,98	-	80,81	48,87	0,63			3,77
Среднее	24,00	-	125,44	113,64	11,80	83,22	57,12	26,10	7,00	5,00	3,28	17,07	6,58	10,49	17,59	6,58	11,01	-	82,60	49,53	0,67	-	-	3,96
Итого	720,00		3763,17	3409,23	353,94						98,48	512,19	197,44	314,75	527,75	197,44	330,31	0,00			20,23	0,00	0,00	118,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,31** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Отрегулировать температуру гвс

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 23 ДЕК » г.

печать энергосбыта