

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за декабрь 2016

Абонент: ЖУСД Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО-НГЭС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Контаж"  
 Источник: Обуховский э/д

Телефон:  
 Стронт-Адрес: Шелгунова 27  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Страна подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-НГЭС  
 Код УТЭЗ:  
 Рассматривать совместно с УТЭЗ:  
 график: 150/70

Твх, гр,С= 0,32

Приборы УТЭЗ поверены до \_\_\_\_\_

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 ВК7-222013-(С)-1216.txt

Режим (схема): 3001  
 Gmin= Smax=  
 Gmin= Smax=  
 Gmin= Smax=  
 Gmin= Smax=  
 Gmin= Smax=  
 Qот= Qвент= Qтот= Qвс=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтот= Qвент= Qтот= Qвс=  
 Договорные нагрузки (сп.свт.), Гкал/час: Qтот= Qвент= Qтот= Qвс=  
 Договорные расходы (сп.свт.), т/сут: Gот=0 Gвент=0 Gтот=0 Gвс=0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 23.12.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотворе			
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	T3, С	dT, С	P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С		T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс.контр., Гкал
23.11.16	24,00	-	89,58	75,58	14,00	73,44	43,05	30,39	7,00	5,00	2,26	14,53	-	14,88	-	14,88	-	14,88	-	73,45	-	1,07	-	3,33
24.11.16	24,00	-	88,57	76,14	12,43	73,36	43,25	30,11	7,00	5,00	2,25	13,06	-	13,39	-	13,39	-	13,39	-	73,26	-	0,96	-	3,21
25.11.16	24,00	-	88,86	76,01	12,85	75,10	43,67	31,43	7,00	5,00	2,34	13,50	-	13,84	-	13,84	-	13,84	-	75,39	-	1,02	-	3,36
26.11.16	24,00	-	89,93	76,14	13,79	77,42	44,50	32,92	7,00	5,00	2,45	14,44	-	14,83	-	14,83	-	14,83	-	77,74	-	1,12	-	3,58
27.11.16	24,00	-	90,78	76,40	14,38	79,48	45,54	33,94	7,00	5,00	2,54	14,95	-	15,39	-	15,39	-	15,39	-	79,72	-	1,19	-	3,74
28.11.16	24,00	-	88,70	75,67	13,03	82,30	45,82	36,48	7,00	5,00	2,72	13,54	-	13,97	-	13,97	-	13,97	-	82,52	-	1,12	-	3,83
29.11.16	24,00	-	87,98	74,90	13,08	84,46	46,15	38,31	7,00	5,00	2,82	13,67	-	14,08	-	14,08	-	14,08	-	84,42	-	1,15	-	3,98
30.11.16	24,00	-	88,79	75,38	13,41	84,33	46,19	38,14	7,00	5,00	2,84	13,94	-	14,38	-	14,38	-	14,38	-	84,26	-	1,17	-	4,01
01.12.16	24,00	-	88,41	75,88	12,53	84,29	46,78	37,51	7,00	5,00	2,80	13,09	-	13,51	-	13,51	-	13,51	-	84,24	-	1,10	-	3,91
02.12.16	24,00	-	88,63	76,39	12,24	82,72	46,76	35,96	7,00	5,00	2,72	12,86	-	13,23	-	13,23	-	13,23	-	84,04	-	1,04	-	3,76
03.12.16	24,00	-	88,42	74,55	13,87	80,96	44,92	36,04	7,00	5,00	2,64	14,83	-	14,83	-	14,83	-	14,83	-	81,69	-	1,18	-	3,81
04.12.16	24,00	-	90,14	73,48	16,66	83,91	45,69	38,22	7,00	5,00	2,79	17,03	-	17,58	-	17,58	-	17,58	-	83,67	-	1,42	-	4,21
05.12.16	24,00	-	44,74	48,71	-3,97	81,40	48,37	33,03	7,00	5,00	0,30	15,86	-	16,15	-	16,15	-	16,15	-	62,81	-	0,99	-	1,30
06.12.16	24,00	-	70,44	58,66	11,78	74,82	45,41	39,81	7,00	5,00	2,84	14,14	-	14,58	-	14,58	-	14,58	-	84,97	-	1,20	-	4,04
07.12.16	24,00	-	86,25	72,93	13,32	85,22	45,41	39,81	7,00	5,00	2,84	14,14	-	14,58	-	14,58	-	14,58	-	84,40	-	1,14	-	3,85
08.12.16	24,00	-	87,96	75,11	12,85	84,45	46,60	37,85	7,00	5,00	2,79	13,52	-	13,96	-	13,96	-	13,96	-	84,18	-	1,10	-	3,93
09.12.16	24,00	-	87,35	74,88	12,47	84,28	46,92	37,36	7,00	5,00	2,75	13,12	-	13,54	-	13,54	-	13,54	-	84,93	-	1,06	-	3,84
10.12.16	24,00	-	85,60	73,70	11,90	84,87	46,54	38,33	7,00	5,00	2,78	12,53	-	12,92	-	12,92	-	12,92	-	86,20	-	1,35	-	4,20
11.12.16	24,00	-	88,09	73,02	15,07	86,34	46,79	39,55	7,00	5,00	2,85	15,61	-	16,13	-	16,13	-	16,13	-	87,72	-	1,10	-	4,02
12.12.16	24,00	-	85,63	73,76	11,87	87,48	47,12	40,36	7,00	5,00	2,92	13,24	-	12,97	-	12,97	-	12,97	-	87,95	-	1,16	-	4,13
13.12.16	24,00	-	86,10	73,58	12,52	88,36	47,33	41,03	7,00	5,00	2,92	13,24	-	13,67	-	13,67	-	13,67	-	87,86	-	1,15	-	4,11
14.12.16	24,00	-	86,74	74,17	12,57	88,05	47,64	40,41	7,00	5,00	2,95	13,15	-	13,60	-	13,60	-	13,60	-	87,64	-	1,02	-	3,98
15.12.16	24,00	-	86,01	75,05	10,96	87,87	47,78	40,09	7,00	5,00	2,96	11,64	-	12,04	-	12,04	-	12,04	-	87,10	-	1,08	-	3,95
16.12.16	24,00	-	86,60	74,91	11,69	87,15	48,04	39,11	7,00	5,00	2,87	12,40	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	86,51	-	1,06	-	3,92
17.12.16	24,00	-	86,91	75,34	11,57	86,73	48,03	38,70	7,00	5,00	2,86	12,29	-	12,68	-	12,68	-	12,68	-	86,11	-	1,33	-	4,14
18.12.16	24,00	-	89,61	74,77	14,84	86,17	47,96	38,21	7,00	5,00	2,81	15,48	-	15,98	-	15,98	-	15,98	-	86,68	-	1,05	-	3,77
19.12.16	24,00	-	87,09	75,19	11,90	84,21	47,39	36,82	7,00	5,00	2,72	12,56	-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	83,68	-	1,01	-	3,68
20.12.16	24,00	-	88,06	76,42	11,64	82,75	47,23	35,52	7,00	5,00	2,67	12,30	-	12,68	-	12,68	-	12,68	-	82,36	-	1,00	-	3,58
21.12.16	24,00	-	87,29	75,62	11,67	81,48	46,73	34,75	7,00	5,00	2,58	12,31	-	12,68	-	12,68	-	12,68	-	82,48	-	1,02	-	3,68
22.12.16	24,00	-	87,48	75,74	11,74	82,81	47,12	35,70	7,00	5,00	2,66	12,39	-	12,77	-	12,77	-	12,77	-	82,16	-	1,11	-	3,73
Среднее	24,00	-	85,89	73,60	12,29	82,87	46,13	36,74	7,00	5,00	2,61	13,60	-	14,01	-	14,01	-	14,01	-	82,16	-	1,11	-	3,73
Итого	720,00	-	2576,74	2208,08	368,66	-	-	-	-	-	-	78,38	-	420,27	-	420,27	-	420,27	-	33,45	-	0,00	-	111,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Твх, ч
	23.11.16 06:00	51576,88	42889,56	9638,56	-	9864,13	-	1700,13	-	-
	22.12.16 06:00	54186,15	44821,76	10394,27	-	10271,75	-	1888,36	-	-

Период расчета по среднему: 0,32 °С = -0,13 Гкал;  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 111,69 Гкал;  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 420,27 куб.м.  
 Период расчета по договору:  
 Период, превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Финансовый отдел  
 Управление приборного учета  
 Отдел учета и инвентаризации КУУТЭЗ  
 ГУП "ТЭК СПб"  
 печать энергосбыта  
 печать потребителя ТЭЗ  
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ  
 23 ДЕК 2016

Отрегулировать температуру