Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hZ)+M3*(hZ-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(hZ-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		257,67	230,51	27,15	73,90	53,44	20,46	5,00	4,00	4,73	27,15			30,44		30,44	-	73,54		2,00			6,73
24.11.16	24,00		257,64	231,50	26,14	73,85	53,63	20,21	5,00	4,00	4,70	26,14			29,39		29,39	-	73,48		1,92			6,62
25.11.16	24,00		240,85	216,15	24,69	75,23	53,47	21,77	5,00	4,00	4,72	24,69			27,96		27,96	-	75,02		1,85			6,57
26.11.16	24,00		231,14	202,37	28,76	77,76	53,92	23,83	5,00	4,00	4,84	28,76			32,29		32,29	-	77,44		2,23			7,07
27.11.16	24,00		233,13	203,43	29,70	79,75	55,19	24,56	5,00	4,00	5,02	29,70			33,44		33,44	-	79,39		2,36			7,37
28.11.16	24,00		229,02	201,16	27,86	82,59	55,87	26,72	5,00	4,00	5,40	27,86			31,88		31,88	-	82,22		2,29			7,69
29.11.16	24,00		223,66	199,19	24,47	84,94	56,49	28,45	5,00	4,00	5,69	24,47			28,65		28,65	-	84,52		2,07			7,76
30.11.16	24,00		224,75	200,27	24,48	84,83	56,50	28,33	5,00	4,00	5,70	24,48			28,66		28,66	-	84,42		2,07			7,76
01.12.16	24,00		226,84	201,41	25,43	84,79	57,14	27,65	5,00	4,00	5,59	25,43			29,59		29,59	-	84,41		2,15			7,74
02.12.16	24,00		228,00	203,07	24,93	84,14	57,31	26,82	5,00	4,00	5,47	24,93			28,98		28,98	-	83,71		2,09			7,55
03.12.16	24,00		223,09	197,80	25,29	80,64	54,69	25,95	5,00	4,00	5,14	25,29			29,02		29,02	-	80,46		2,03			7,18
04.12.16	24,00		224,29	196,08	28,22	84,42	56,31	28,11	5,00	4,00	5,54	28,22			32,41		32,41	-	83,94		2,37			7,90
05.12.16	24,00	*	130,02	123,80	6,23	82,90	56,25	26,65	5,00	4,00	2,49	6,23			6,36		6,36	-	74,69		0,47			2,95
06.12.16	24,00	*	170,84	150,98	19,86	74,36	48,34	26,01	5,00	4,00	3,94	19,86			22,49		22,49	-	73,51		1,46			5,40
07.12.16	24,00		218,99	194,06	24,93	85,77	56,01	29,76	5,00	4,00	5,80	24,93			29,21		29,21	-	85,32		2,13			7,92
08.12.16	24,00		223,78	200,04	23,73	84,92	57,07	27,85	5,00	4,00	5,59	23,73			27,84		27,84	-	84,52		2,01			7,60
09.12.16	24,00		222,68	199,43	23,24	84,73	57,35	27,38	5,00	4,00	5,48	23,24			27,27		27,27	-	84,33		1,96			7,44
10.12.16	24,00		220,90	196,08	24,82	85,21	56,94	28,27	5,00	4,00	5,56	24,82			28,96		28,96	-	84,80		2,11			7,67
11.12.16	24,00		223,47	194,94	28,53	86,88	57,45	29,44	5,00	4,00	5,76	28,53			32,98		32,98	-	86,45		2,47			8,23
12.12.16	24,00		221,94	195,91	26,03	87,83	57,82	30,01	5,00	4,00	5,90	26,03			30,52		30,52	-	87,45		2,28			8,18
13.12.16	24,00		219,08	195,76	23,32	88,97	58,38	30,58	5,00	4,00	6,01	23,32			27,83		27,83	-	88,49		2,06			8,07
14.12.16	24,00		219,65	197,58	22,07	88,59	58,63	29,96	5,00	4,00	5,94	22,07			26,49		26,49	-	88,13		1,95			7,89
15.12.16	24,00		223,49	198,32	25,17	88,43	58,71	29,72	5,00	4,00	5,92	25,17			29,68		29,68	-	87,98		2,21			8,13
16.12.16	24,00		223,22	199,20	24,02	87,70	58,79	28,91	5,00	4,00	5,78	24,02			28,38		28,38	-	87,27		2,10			7,88
17.12.16	24,00		223,74	200,21	23,52	87,28	58,86	28,41	5,00	4,00	5,71	23,52			27,81		27,81	-	86,82		2,04			7,75
18.12.16	24,00		227,14	199,55	27,59	86,69	58,65	28,04	5,00	4,00	5,62	27,59			31,93		31,93	-	86,27		2,38			8,00
19.12.16	24,00		223,34	199,73	23,60	84,92	57,88	27,04	5,00	4,00	5,42	23,60			27,62		27,62	-	84,46		1,99			7,42
20.12.16	24,00		227,10	202,74	24,36	83,24	57,26	25,99	5,00	4,00	5,29	24,36			28,26		28,26	-	82,80		2,02			7,31
21.12.16	24,00		225,86	200,67	25,19	84,95	57,93	27,02	5,00	4,00	5,44	25,19	-	-	29,27	-	29,27	-	84,51	-	2,13	-	-	7,57
22.12.16	24,00		225,86	200,67	25,19	84,95	57,93	27,02	5,00	4,00	5,44	25,19	-	-	29,27	-	29,27	-	84,51	-	2,13	-	-	7,57
Среднее	24,00	-	222,37	197,75	24,62	83,51	56,47	27,03	5,00	4,00	5,32	24,62	-	-	28,50	-	28,50	-	82,83	-	2,04	-	-	7,36
Итого	720,00		6671,16	5932,63	738,53						159,63	738,53	0,00	0,00	854,86	0,00	854,86	0,00			61,30	0,00	0,00	220,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	208691,11	180500,74	66172,48	0,00	67807,69	0,00	5453,43	4844,54	
	21.12.16 06:00	214897,27	186030,83	68241,19	0,00	69940,14	0,00	5659,37	5015,97	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 220,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 854,86 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.