Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,336	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=100,56	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	101,11	82,29	18,82	73,73	44,24	29,49	7,30	3,80	2,35	20,06	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	73,41	0,00	1,47			3,82
24.11.16	24,00	*	103,85	82,53	21,31	73,70	44,49	29,21	7,30	3,80	2,33	22,66	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	73,40	0,00	1,66			3,99
25.11.16	24,00	*	99,61	82,47	17,14	75,15	45,04	30,11	7,30	3,80	2,41	18,31	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	74,94	0,00	1,37			3,78
26.11.16	24,00	*	101,24	82,68	18,57	77,59	45,92	31,67	7,30	3,80	2,53	19,86	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	77,40	0,00	1,54			4,07
27.11.16	24,00	*	103,40	82,92	20,48	79,64	47,08	32,57	7,30	3,80	2,61	21,75	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	79,66	0,00	1,73			4,34
28.11.16	24,00	*	102,06	81,93	20,13	82,42	47,36	35,06	7,30	3,80	2,79	21,32	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	82,24	0,00	1,75			4,54
29.11.16	24,00	*	99,05	81,05	18,01	84,75	47,75	37,00	7,30	3,80	2,92	19,15	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	84,27	0,00	1,62			4,53
30.11.16	24,00	*	99,57	81,46	18,10	84,65	47,99	36,66	7,30	3,80	2,90	19,29	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	84,15	0,00	1,63			4,53
01.12.16	24,00	*	98,74	81,96	16,79	84,63	48,71	35,92	7,30	3,80	2,86	17,96	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	84,17	0,00	1,51			4,37
02.12.16	24,00	*	100,39	82,62	17,77	84,01	48,83	35,18	7,30	3,80	2,83	18,90	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	83,45	0,00	1,58			4,41
03.12.16	24,00	*	98,09	80,47	17,62	80,67	46,49	34,19	7,30	3,80	2,65	18,77	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	81,70	0,00	1,53			4,18
04.12.16	24,00	*	100,51	79,80	20,71	84,25	47,60	36,65	7,30	3,80	2,83	22,06	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	83,77	0,00	1,85			4,68
05.12.16	24,00	*	54,97	57,11	-2,13	82,14	50,03	32,12	7,30	3,80	0,20	22,22	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	66,00	0,00	1,47			1,66
06.12.16	24,00	*	78,51	62,71	15,80	74,38	42,28	32,11	7,30	3,80	1,67	20,87	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	72,92	0,00	1,52			3,19
07.12.16	24,00	*	97,60	78,79	18,80	85,57	47,27	38,30	7,30	3,80	2,94	19,91	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	85,01	0,00	1,69			4,64
08.12.16	24,00	*	99,89	81,07	18,83	84,77	48,69	36,08	7,30	3,80	2,85	19,86	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	84,38	0,00	1,68			4,53
09.12.16	24,00	*	98,02	80,87	17,14	84,60	48,93	35,67	7,30	3,80	2,80	18,31	0,00	0,00	18,89	0,00	18,89	-	84,12	0,00	1,54			4,34
10.12.16	24,00	*	99,08	79,36	19,72	85,11	48,33	36,78	7,30	3,80	2,83	20,93	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	84,81	0,00	1,78			4,61
11.12.16	24,00	*	99,32	79,06	20,26	86,74	48,60	38,14	7,30	3,80	2,92	21,56	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	-	86,23	0,00	1,86			4,78
12.12.16	24,00	*	97,46	79,60	17,86	87,67	48,83	38,84	7,30	3,80	3,00	19,15	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	87,27	0,00	1,67			4,67
13.12.16	24,00	*	97,17	79,32	17,85	88,82	49,27	39,54	7,30	3,80	3,06	18,96	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	88,12	0,00	1,67			4,73
14.12.16	24,00	*	97,01	80,20	16,81	88,41	49,65	38,75	7,30	3,80	3,02	18,08	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	87,80	0,00	1,59			4,60
15.12.16	24,00	*	97,72	80,79	16,94	88,21	49,66	38,55	7,30	3,80	3,03	18,16	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	-	87,58	0,00	1,59			4,62
16.12.16	24,00	*	99,29	80,79	18,50	87,50	49,69	37,81	7,30	3,80	2,96	19,78	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	87,07	0,00	1,72			4,68
17.12.16	24,00	*	99,50	81,34	18,16	87,08	49,78	37,29	7,30	3,80	2,92	19,73	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	86,53	0,00	1,71			4,63
18.12.16	24,00	*	100,04	81,09	18,95	86,51	49,60	36,91	7,30	3,80	2,88	20,50	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	86,11	0,00	1,77			4,64
19.12.16	24,00	*	97,43	81,16	16,27	84,73	49,07	35,66	7,30	3,80	2,80	17,63	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	-	84,01	0,00	1,48			4,28
20.12.16	24,00	*	47,00	39,93	7,07	81,71	46,99	34,71	7,30	3,80	1,32	8,42	0,00	0,00	8,65	0,00	8,65	-	77,08	0,00	0,65			1,97
21.12.16	24,00	*	101,69	82,01	19,67	81,71	47,24	34,47	7,30	3,80	2,78	20,47	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	81,27	0,00	1,67			4,44
22.12.16	24,00	*	101,20	81,96	19,24	81,14	47,69	33,45	7,30	3,80	2,69	20,19	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	80,38	0,00	1,62			4,31
Среднее	24,00	-	95,68	78,31	17,37	83,07	47,77	35,30	7,30	3,80	2,62	19,49	-	-	20,08	-	20,08	-	81,98	-	1,60	-	-	4,22
Итого	720,00		2870,51	2349,34	521,18						78,66	584,82	0,00	0,00	602,51	0,00	602,51	0,00			47,94	0,00	0,00	126,60

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	23.11.16 06:00	62939,48	51992,07	12299,08	0,00	12588,48	0,00	1766,16	877,43	-
	23.12.16 06:00	65809,30	54340,96	12883,44	0,00	13190,52	0,00	1892,79	925,35	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **602,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /__________/

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 2 3 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру гвс