Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	102,80	88,14	14,66	72,31	38,25	34,06	7,00	5,00	3,01	14,65	-	-	14,99	-	14,99	-	71,94	-	1,06			4,07
24.11.16	24,00	-	102,57	88,11	14,46	72,26	38,41	33,85	7,00	5,00	2,97	14,81	-	-	15,15	-	15,15	-	71,84	-	1,06			4,03
25.11.16	24,00	-	103,35	88,02	15,33	73,89	38,84	35,05	7,00	5,00	3,05	15,90	-	-	16,30	-	16,30	-	73,76	-	1,17			4,22
26.11.16	24,00	-	104,00	88,69	15,31	76,14	39,62	36,52	7,00	5,00	3,21	15,74	-	-	16,14	-	16,14	-	76,07	-	1,20			4,41
27.11.16	24,00	-	106,26	88,93	17,33	78,18	40,40	37,78	7,00	5,00	3,34	17,51	-	-	18,00	-	18,00	-	78,26	-	1,37			4,72
28.11.16	24,00	-	103,19	87,45	15,74	80,87	40,20	40,67	7,00	5,00	3,56	15,78	-	-	16,24	-	16,24	-	80,67	-	1,27			4,83
29.11.16	24,00	-	103,46	86,67	16,79	83,00	40,27	42,73	7,00	5,00	3,70	16,96	-	-	17,48	-	17,48	-	82,63	-	1,40			5,10
30.11.16	24,00	-	102,54	87,88	14,66	82,85	40,40	42,45	7,00	5,00	3,76	14,40	-	-	14,83	-	14,83	-	82,37	-	1,19			4,95
01.12.16	24,00	-	103,19	88,76	14,43	82,84	41,15	41,69	7,00	5,00	3,70	14,46	-	-	14,91	-	14,91	-	82,42	-	1,20			4,90
02.12.16	24,00	-	102,29	89,10	13,19	81,59	41,26	40,33	7,00	5,00	3,60	13,28	-	-	13,65	-	13,65	-	80,96	-	1,08			4,67
03.12.16	24,00	-	100,49	86,57	13,92	79,57	39,51	40,06	7,00	5,00	3,47	13,80	-	-	14,20	-	14,20	-	80,25	-	1,11			4,58
04.12.16	24,00	-	102,97	85,22	17,75	82,42	40,03	42,39	7,00	5,00	3,62	17,79	-	-	18,34	-	18,34	-	81,81	-	1,46			5,08
05.12.16	24,00	-	55,75	60,88	-5,13	79,33	44,64	34,69	7,00	5,00	0,52	18,71	-	-	19,08	-	19,08	-	64,08	-	1,20			1,72
06.12.16	24,00	-	82,64	69,96	12,68	72,94	34,44	38,50	7,00	5,00	2,54	14,81	-	-	15,15	-	15,15	-	72,20	-	1,07			3,62
07.12.16	24,00	-	101,50	86,70	14,80	83,57	39,85	43,72	7,00	5,00	3,82	14,62	-	-	15,05	-	15,05	-	83,16	-	1,22			5,03
08.12.16	24,00	-	103,81	89,76	14,05	82,93	41,41	41,52	7,00	5,00	3,75	13,87	-	-	14,28	-	14,28	-	82,51	-	1,15			4,90
09.12.16	24,00	-	101,62	88,23	13,39	82,79	41,56	41,23	7,00	5,00	3,66	13,21	-	-	13,62	-	13,62	-	82,34	-	1,09			4,75
10.12.16	24,00	-	99,19	85,52	13,67	83,34	40,90	42,44	7,00	5,00	3,66	13,43	-	-	13,83	-	13,83	-	82,95	-	1,12			4,77
11.12.16	24,00	-	101,22	84,39	16,83	84,79	41,00	43,79	7,00	5,00	3,69	17,11	-	-	17,66	-	17,66	-	84,34	-	1,44			5,13
12.12.16	24,00	-	101,91	86,74	15,17	85,93	41,55	44,38	7,00	5,00	3,88	14,88	-	-	15,36	-	15,36	-	85,62	-	1,27			5,16
13.12.16	24,00	-	103,50	88,65	14,85	86,78	41,86	44,92	7,00	5,00	4,04	14,35	-	-	14,81	-	14,81	-	86,04	-	1,24			5,27
14.12.16	24,00	-	104,28	89,95	14,33	86,44	42,29	44,15	7,00	5,00	4,00	14,16	-	-	14,64	-	14,64	-	85,94	-	1,22			5,21
15.12.16	24,00	-	104,12	89,04	15,08	86,43	42,08	44,35	7,00	5,00	3,96	15,09	-	-	15,60	-	15,60	-	85,91	-	1,30			5,26
16.12.16	24,00	-	109,22	94,59	14,63	85,80	43,26	42,54	7,00	5,00	4,03	14,67	-	-	15,15	-	15,15	-	85,39	-	1,26			5,28
17.12.16	24,00	-	113,95	100,38	13,57	85,46	44,18	41,28	7,00	5,00	4,19	13,14	-	-	13,55	-	13,55	-	84,94	-	1,11			5,31
18.12.16	24,00	-	115,70	98,83	16,87	84,92	44,13	40,79	7,00	5,00	4,07	16,50	-	-	17,00	-	17,00	-	84,55	-	1,39			5,47
19.12.16	24,00	-	115,82	101,13	14,69	82,86	44,07	38,79	7,00	5,00	3,97	14,20	-	-	14,61	-	14,61	-	82,14	-	1,17			5,14
20.12.16	24,00	-	118,13	104,30	13,83	81,27	44,01	37,26	7,00	5,00	3,87	14,18	-	-	14,60	-	14,60	-	80,65	-	1,14			5,01
21.12.16	24,00	-	117,16	103,16	14,00	79,98	43,54	36,44	7,00	5,00	3,78	13,84	-	-	14,22	-	14,22	-	79,54	-	1,10			4,88
22.12.16	24,00		117,04	102,86	14,17	81,37	43,87	37,50	7,00	5,00	3,88	14,07	-	-	14,48	-	14,48	-	80,78	-	1,14	-	-	5,01
Среднее	24,00	-	103,46	89,29	14,17	81,43	41,23	40,20	7,00	5,00	3,54	15,00	-	-	15,43	-	15,43	-	80,54	-	1,21	-	-	4,75
Итого	720,00		3103,67	2678,61	425,05						106,28	449,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92	0,00			36,18	0,00	0,00	142,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	12747,03	10814,58	1978,25	-	2019,65	-	302,70	-	-
	22.12.16 06:00	15736,48	13393,41	2413,86	-	2467,84	-	440,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «____» _____ г.