ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 65382

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв =

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.16	24	-	62,53	-	252,081	-	-	44,06	-	250,896	-	18,47	1,184	-	-	-	4,726
24.11.16	24	-	65,88	-	247,574	-	-	45,73	-	246,416	-	20,15	1,158	-	-	-	5,060
25.11.16	24	-	67,55	-	241,521	-	-	46,32	-	240,557	-	21,23	0,964	-	-	-	5,191
26.11.16	24	-	68,65	-	245,692	-	-	47,03	-	245,190	-	21,62	0,502	-	-	-	5,356
27.11.16	24	-	70,40	-	251,898	-	-	48,61	-	250,950	-	21,79	0,947	-	-	-	5,554
28.11.16	24	-	70,20	-	251,279	-	-	47,88	-	250,639	-	22,32	0,641	-	-	-	5,659
29.11.16	24	-	74,64	-	246,114	-	-	49,22	-	245,441	-	25,42	0,673	-	-	-	6,312
30.11.16	24	-	76,47	-	247,253	-	-	50,20	-	246,921	-	26,27	0,331	-	-	-	6,535
01.12.16	24	-	76,94	-	247,743	-	-	50,95	-	247,157	-	25,99	0,586	-	-	-	6,490
02.12.16	24	-	76,65	-	252,089	-	-	51,03	-	251,556	-	25,62	0,534	-	-	-	6,507
03.12.16	24	-	79,44	-	251,214	-	-	52,58	-	250,713	-	26,86	0,500	-	-	-	6,798
04.12.16	24	-	78,88	-	253,113	-	-	51,99	-	252,774	-	26,88	0,339	-	-	-	6,846
05.12.16	24	-	77,42	-	249,058	-	-	51,32	-	247,807	-	26,10	1,251	-	-	-	6,584
06.12.16	24	-	76,29	-	248,806	-	-	50,26	-	248,019	-	26,03	0,787	-	-	-	6,536
07.12.16	24	-	81,31	-	249,920	-	-	52,52	-	249,067	-	28,79	0,852	-	-	-	7,263
08.12.16	24	-	74,56	-	253,336	-	-	50,51	-	252,534	-	24,05	0,802	-	-	-	6,153
09.12.16	24	-	68,59	-	253,598	-	-	47,72	-	252,832	-	20,87	0,765	-	-	-	5,349
10.12.16	24	-	73,08	-	253,340	-	-	49,15	-	252,480	-	23,92	0,859	-	-	-	6,121
11.12.16	24	-	79,08	-	252,470	-	-	51,99	-	251,483	-	27,10	0,987	-	-	-	6,916
12.12.16	24	-	80,48	-	252,949	-	-	52,51	-	252,039	-	27,96	0,910	-	-	-	7,145
13.12.16	24	-	82,72	-	252,271	-	-	53,37	-	251,369	-	29,35	0,902	-	-	-	7,479
14.12.16	24	-	85,15	-	252,005	-	-	54,89	-	251,115	-	30,26	0,890	-	-	-	7,700
15.12.16	24	-	81,99	-	251,588	-	-	53,63	-	250,589	-	28,36	0,998	-	-	-	7,214
16.12.16	24	-	74,94	-	256,508	-	-	50,65	-	254,950	-	24,30	1,558	-	-	-	6,332
17.12.16	24	-	70,19	-	264,373	-	-	48,73	-	263,459	-	21,45	0,914	-	-	-	5,738
18.12.16	24	-	68,86	-	263,276	-	-	48,12	-	262,280	-	20,74	0,997	-	-	-	5,530
19.12.16	24	-	70,75	-	262,054	-	-	49,06	-	261,165	-	21,68	0,889	-	-	-	5,747
20.12.16	24	-	68,77	-	261,846	-	-	48,09	-	260,917	-	20,67	0,929	-	-	-	5,479
21.12.16	24	-	65,73	-	262,279	-	-	46,70	-	261,305	-	19,03	0,974	-	-	-	5,056
22.12.16	24	-	63,57	-	262,621	-	-	45,42	-	261,417	-	18,15	1,204	-	-	-	4,841
Среднее	24,00	-	73,72	-	252,996	-	-	49,67	-	252,135	-	24,05	0,861	-	-	-	6,141
Итого	720,0				7589,869	0,000				7564,040	0,000		25,829	0,00	0,00	0,00	184,22

Ориентировочно до конца месяца(+)	2356,661	2347,062	9,598	49,79
Корректировка за прошлый месяц (-)	2060,155	2048,900	11,255	42,20
Итого за декабрь 2016 :	7886,375	7862,203	24,173	191,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
12.06.15 17:00	68156,055	-	68437,750	-	-	-	1976,558	
12.06.15 17:00	68156,055	-	68437,750	-	-	-	1976,558	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 191,80 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Управления по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУТЭ
Дата 29.12.2016