

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577
расходомерПриборы УУТЭ поверены до _____
Gmin GmaxТхв = _____
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	69,26	7,79	305,180	-	-	55,00	7,00	305,180	-	14,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,361
24.11.16	24	-	66,71	7,70	312,430	-	-	53,55	7,06	312,430	-	13,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,118
25.11.16	24	-	66,42	7,37	277,140	-	-	53,18	6,98	276,890	-	13,24	0,250	0,00	0,00	0,00	3,694
26.11.16	24	-	67,21	8,03	312,480	-	-	53,53	6,81	312,480	-	13,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,282
27.11.16	24	-	68,34	7,91	324,650	-	-	54,55	6,59	324,650	-	13,79	0,000	0,00	0,00	0,00	4,486
28.11.16	24	-	71,53	7,87	325,900	-	-	56,58	7,10	325,900	-	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,883
29.11.16	24	-	69,66	7,81	327,320	-	-	55,86	6,92	327,320	-	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,526
30.11.16	24	-	73,32	7,79	315,560	-	-	57,76	6,86	315,560	-	15,56	0,000	0,00	0,00	0,00	4,921
01.12.16	24	-	77,44	7,77	314,800	-	-	60,73	6,77	314,800	-	16,71	0,000	0,00	0,00	0,00	5,277
02.12.16	24	-	74,38	7,82	314,170	-	-	58,39	6,84	314,170	-	15,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,033
03.12.16	24	-	73,02	7,81	313,100	-	-	57,48	6,83	313,100	-	15,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,874
04.12.16	24	-	77,07	7,90	305,580	-	-	59,82	6,91	305,580	-	17,25	0,000	0,00	0,00	0,00	5,284
05.12.16	24	-	77,41	7,89	304,330	-	-	59,94	6,94	304,330	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	5,328
06.12.16	24	-	69,81	7,80	312,690	-	-	55,75	7,08	312,690	-	14,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,401
07.12.16	24	-	65,95	7,79	316,130	-	-	53,32	7,09	316,130	-	12,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,004
08.12.16	24	-	68,45	7,82	315,440	-	-	54,62	6,89	315,440	-	13,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,369
09.12.16	24	-	73,05	7,84	313,370	-	-	57,58	6,84	313,370	-	15,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,859
10.12.16	24	-	75,55	7,91	310,260	-	-	59,02	6,89	310,260	-	16,53	0,000	0,00	0,00	0,00	5,140
11.12.16	24	-	79,51	7,93	307,960	-	-	61,38	6,87	307,960	-	18,13	0,000	0,00	0,00	0,00	5,602
12.12.16	24	-	82,68	7,88	309,840	-	-	63,87	6,98	309,840	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	5,846
13.12.16	24	-	76,99	7,85	316,090	-	-	60,42	7,06	316,090	-	16,57	0,000	0,00	0,00	0,00	5,246
14.12.16	24	-	70,21	7,84	319,600	-	-	56,09	7,03	319,600	-	14,12	0,000	0,00	0,00	0,00	4,519
15.12.16	24	-	72,53	7,82	320,000	-	-	57,80	6,90	320,000	-	14,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,723
16.12.16	24	-	68,12	7,83	320,360	-	-	55,01	6,90	320,360	-	13,11	0,000	0,00	0,00	0,00	4,208
17.12.16	24	-	66,72	7,83	319,850	-	-	53,96	6,89	319,850	-	12,76	0,010	0,00	0,00	0,00	4,089
18.12.16	24	-	63,60	7,82	320,240	-	-	51,78	6,89	320,240	-	11,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,794
19.12.16	24	-	61,58	7,84	321,090	-	-	50,41	6,89	321,090	-	11,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,595
20.12.16	24	-	64,16	7,83	319,650	-	-	52,16	6,90	319,650	-	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,844
21.12.16	24	-	60,93	7,89	313,150	-	-	49,74	6,88	313,150	-	11,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,514
22.12.16	24	-	62,22	7,85	317,963	-	-	50,77	6,90	317,963	-	11,45	-	-	-	-	3,651
Среднее	24,00	-	70,46	7,83	314,211	-	-	56,00	6,92	314,202	-	14,46	0,009	-	-	-	4,549
Итого	720,0	-			9426,323	0,000				9426,063	0,000		0,260	0,00	0,00	0,00	136,47

Ориентировочно до конца месяца(+)

2870,104

Корректировка за прошлый месяц (-)

2505,467

Итого за декабрь 2016 :

9790,961

2870,091

2505,467

9790,688

0,015

0,000

0,275

34,32

28,69

142,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 06:00	46618,090	-	46299,900	-	0,000	0,000	508,493	
23.12.16 06:00	56018,730	-	55700,280	-	0,000	0,000	645,613	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

142,10 Гкал
 Гкал
 регулировать СЦО.
 об указать договорные
 нормы расходов и T2
 с пасмо графику.

рекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.12.2016