

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215583
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.

Тхв = 0,8
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.16	-		67,06	8,80	102,370	-	61,57	8,67	76,560	-	-	5,49	25,810	2,154	
24.11.16	-		67,85	8,81	98,890	-	61,89	8,72	68,980	-	-	5,96	29,910	2,440	
25.11.16	-		69,79	8,80	100,720	-	63,71	8,70	72,860	-	-	6,08	27,860	2,388	
26.11.16	-		70,21	6,99	75,540	-	64,26	6,90	55,380	-	-	5,95	20,160	1,745	
27.11.16	-		67,23	8,75	99,660	-	61,65	8,63	72,100	-	-	5,58	27,560	2,255	
28.11.16	-		67,26	8,81	92,760	-	60,50	8,69	70,110	-	-	6,76	22,650	2,000	
29.11.16	-		67,30	8,79	94,060	-	60,52	8,67	71,850	-	-	6,78	22,210	1,983	
30.11.16	-		67,28	8,82	95,020	-	60,50	8,70	72,700	-	-	6,78	22,320	1,996	
01.12.16	-		67,51	8,75	100,690	-	61,35	8,62	75,340	-	-	6,16	25,350	2,175	
02.12.16	-		67,55	8,79	102,100	-	61,57	8,65	79,940	-	-	5,98	22,160	1,977	
03.12.16	-		67,66	8,76	106,090	-	62,08	8,62	81,280	-	-	5,58	24,810	2,132	
04.12.16	-		67,69	8,72	107,160	-	61,91	8,59	77,600	-	-	5,78	29,560	2,449	
05.12.16	-		67,69	8,73	105,400	-	61,96	8,59	81,550	-	-	5,73	23,850	2,082	
06.12.16	-		67,60	8,78	101,690	-	61,64	8,65	76,330	-	-	5,96	25,360	2,168	
07.12.16	-		67,62	8,76	101,240	-	61,59	8,63	76,270	-	-	6,03	24,970	2,152	
08.12.16	-		67,75	8,63	106,350	-	62,17	8,50	82,070	-	-	5,58	24,280	2,102	
09.12.16	-		67,80	8,71	106,770	-	62,27	8,56	84,520	-	-	5,53	22,250	1,979	
10.12.16	-		67,75	8,75	106,500	-	62,22	8,61	81,730	-	-	5,53	24,770	2,131	
11.12.16	-		67,80	8,69	108,300	-	62,30	8,56	80,660	-	-	5,50	27,640	2,320	
12.12.16	-		67,70	8,77	104,510	-	61,97	8,63	81,160	-	-	5,73	23,350	2,047	
13.12.16	-		67,61	8,65	94,370	-	61,17	8,54	69,860	-	-	6,44	24,510	2,107	
14.12.16	-		67,67	8,55	91,810	-	60,91	8,46	68,710	-	-	6,76	23,100	2,028	
15.12.16	-		67,76	8,43	93,810	-	61,28	8,34	69,150	-	-	6,48	24,660	2,120	
16.12.16	-		67,77	8,29	93,410	-	61,26	8,19	70,370	-	-	6,51	23,040	2,019	
17.12.16	-		67,85	8,14	96,110	-	61,64	8,04	69,880	-	-	6,21	26,230	2,212	
18.12.16	-		67,87	8,10	97,280	-	61,82	8,00	69,020	-	-	6,05	28,260	2,338	
19.12.16	-		67,83	8,49	95,630	-	61,63	8,38	71,740	-	-	6,20	23,890	2,065	
20.12.16	-		67,86	8,50	95,920	-	61,65	8,40	71,960	-	-	6,21	23,960	2,074	
21.12.16	-		67,80	8,24	92,610	-	61,45	8,15	69,260	-	-	6,35	23,350	2,024	
22.12.16	-		67,74	8,25	91,430	-	61,27	8,17	66,500	-	-	6,47	24,930	2,120	
Среднее	-	-	67,80	8,57	98,607	-	61,72	8,45	73,848	-	-	6,07	24,759	2,126	
Итого	0,0				2958,200	0,000			2215,440	0,000	0,00		742,760	63,78	

Ориентировочно до конца месяца(+)

851,644

628,367

223,277

19,10

Корректировка за прошлый месяц (-)

898,389

734,297

164,091

14,504

Итого за декабрь 2016 :

2911,456

2109,510

801,946

68,373429

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.11.16 06:00	81832,300	-	67485,810	-	-	1280,716
23.12.16 06:00	84777,800	-	69688,590	-	-	1344,487

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 0,8

67,7447 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 до завершения получения АКТА допуска УУ