

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 201508
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,8
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб				
23.11.16	-		58,20	7,98	63,660	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,20	63,660	3,631
24.11.16	-		59,21	8,01	62,430	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,21	62,430	3,623
25.11.16	-		59,93	8,00	56,840	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,93	56,840	3,338
26.11.16	-		61,98	7,99	62,540	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,98	62,540	3,799
27.11.16	-		62,02	7,93	67,180	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,02	67,180	4,083
28.11.16	-		62,84	8,01	54,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,84	54,760	3,372
29.11.16	-		65,45	7,99	56,270	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,45	56,270	3,609
30.11.16	-		64,41	5,85	35,590	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,41	35,590	2,247
01.12.16	-		64,97	7,93	59,920	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,97	59,920	3,815
02.12.16	-		62,12	7,95	56,080	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,12	56,080	3,414
03.12.16	-		61,79	7,87	60,160	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,79	60,160	3,643
04.12.16	-		62,30	7,83	66,720	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,30	66,720	4,074
05.12.16	-		61,44	7,89	57,840	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,44	57,840	3,483
06.12.16	-		61,48	7,88	57,420	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,48	57,420	3,460
07.12.16	-		61,32	7,89	56,060	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,32	56,060	3,369
08.12.16	-		61,48	7,85	56,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,48	56,470	3,402
09.12.16	-		61,45	7,87	54,580	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,45	54,580	3,287
10.12.16	-		62,01	7,82	61,120	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,01	61,120	3,714
11.12.16	-		62,58	7,76	65,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,58	65,760	4,033
12.12.16	-		61,84	7,83	57,790	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,84	57,790	3,502
13.12.16	-		61,74	7,83	54,940	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,74	54,940	3,324
14.12.16	-		61,78	7,82	53,420	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,78	53,420	3,234
15.12.16	-		61,78	7,82	53,830	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,78	53,830	3,259
16.12.16	-		61,87	7,81	54,890	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,87	54,890	3,328
17.12.16	-		62,28	7,80	57,090	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,28	57,090	3,484
18.12.16	-		62,86	7,75	66,690	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,86	66,690	4,108
19.12.16	-		61,74	7,83	53,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,74	53,670	3,247
20.12.16	-		61,88	7,84	54,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,88	54,470	3,303
21.12.16	-		61,55	7,81	55,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,55	55,390	3,341
22.12.16	-		61,72	7,83	54,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,72	54,380	3,289
Среднее	-	-	61,93	7,81	57,599	-	0,00	-	-	-	-	61,93	57,599	3,494
Итого	0,0				1727,960	0,000			0,000	0,000	0,00		1727,960	104,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

509,889

Корректировка за прошлый месяц (-)

489,360

Итого за декабрь 2016 :

1748,489

0,000

0,000

0,000

509,889

489,360

1748,489

30,99

29,358

106,44629

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.11.16 06:00	41370,950	-	0,000	-	-	2538,615
23.12.16 06:00	43099,040	-	0,000	-	-	2645,649

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 0,8

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

105,0755 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

приемная по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

29.12.2016