

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	61,71	8,70	214,166	-	-	42,68	6,80	213,166	-	19,03	1,000	0,00	0,00	0,00	4,127
24.11.16	24	-	66,69	8,70	212,462	-	-	44,97	6,80	211,590	-	21,72	0,873	0,00	0,00	0,00	4,664
25.11.16	24	-	69,29	8,70	215,714	-	-	46,69	6,80	214,844	-	22,60	0,871	0,00	0,00	0,00	4,926
26.11.16	24	-	66,90	8,70	220,481	-	-	46,05	6,80	219,499	-	20,85	0,932	0,00	0,00	0,00	4,653
27.11.16	24	-	66,48	8,70	188,124	-	-	45,57	6,80	188,652	-	20,91	-0,528	0,00	0,00	0,00	4,023
28.11.16	24	-	67,20	8,70	220,366	-	-	47,34	6,80	218,275	-	19,86	2,092	0,00	0,00	0,00	4,487
29.11.16	24	-	68,54	8,70	226,924	-	-	47,08	6,80	225,466	-	21,46	1,459	0,00	0,00	0,00	4,951
30.11.16	24	-	71,44	8,70	228,296	-	-	48,29	6,80	227,024	-	23,15	1,271	0,00	0,00	0,00	5,359
01.12.16	24	-	69,95	8,70	229,203	-	-	48,17	6,80	227,411	-	21,78	1,792	0,00	0,00	0,00	5,091
02.12.16	24	-	73,13	8,70	221,531	-	-	48,86	6,80	219,397	-	24,26	2,135	0,00	0,00	0,00	5,493
03.12.16	24	-	77,59	8,70	221,110	-	-	51,70	6,80	219,030	-	25,89	2,079	0,00	0,00	0,00	5,847
04.12.16	24	-	74,52	8,70	221,018	-	-	49,78	6,80	218,877	-	24,74	2,141	0,00	0,00	0,00	5,588
05.12.16	24	-	73,02	8,70	220,404	-	-	48,75	6,80	218,580	-	24,27	1,824	0,00	0,00	0,00	5,451
06.12.16	24	-	77,27	8,70	215,539	-	-	50,16	6,80	214,227	-	27,11	1,313	0,00	0,00	0,00	5,924
07.12.16	24	-	77,45	8,70	214,557	-	-	49,52	6,80	213,392	-	27,93	1,165	0,00	0,00	0,00	6,065
08.12.16	24	-	70,16	8,70	220,106	-	-	47,09	6,80	218,984	-	23,06	1,122	0,00	0,00	0,00	5,142
09.12.16	24	-	66,15	8,70	222,645	-	-	45,31	6,80	221,399	-	20,85	1,245	0,00	0,00	0,00	4,708
10.12.16	24	-	68,38	8,70	222,295	-	-	45,68	6,80	221,098	-	22,71	1,197	0,00	0,00	0,00	5,114
11.12.16	24	-	73,16	8,70	220,719	-	-	48,07	6,80	219,638	-	25,09	1,080	0,00	0,00	0,00	5,603
12.12.16	24	-	75,61	8,70	218,906	-	-	48,89	6,80	217,905	-	26,72	1,061	0,00	0,00	0,00	5,913
13.12.16	24	-	79,40	8,70	217,226	-	-	50,51	6,80	216,402	-	28,89	0,823	0,00	0,00	0,00	6,333
14.12.16	24	-	82,91	8,70	217,888	-	-	52,85	6,80	217,112	-	30,06	0,776	0,00	0,00	0,00	6,609
15.12.16	24	-	77,28	8,70	222,426	-	-	50,53	6,80	221,483	-	26,75	0,942	0,00	0,00	0,00	6,014
16.12.16	24	-	70,36	8,70	225,150	-	-	47,42	6,80	224,025	-	22,94	1,125	0,00	0,00	0,00	5,230
17.12.16	24	-	72,68	8,70	227,315	-	-	48,79	6,80	226,224	-	23,89	1,091	0,00	0,00	0,00	5,496
18.12.16	24	-	68,34	8,70	228,410	-	-	46,91	6,80	227,191	-	21,43	1,219	0,00	0,00	0,00	4,964
19.12.16	24	-	66,86	8,70	227,928	-	-	46,07	6,80	226,712	-	20,79	1,216	0,00	0,00	0,00	4,806
20.12.16	24	-	63,81	8,70	227,780	-	-	44,56	6,80	226,491	-	19,25	1,289	0,00	0,00	0,00	4,454
21.12.16	24	-	61,64	8,70	229,993	-	-	43,46	6,80	228,637	-	18,18	1,356	0,00	0,00	0,00	4,249
22.12.16	24	-	64,34	8,70	229,065	-	-	44,88	6,80	227,772	-	19,45	1,293	0,00	0,00	0,00	4,525
Среднее	24,00	-	70,74	8,70	220,925	-	-	47,55	6,80	219,683	-	23,19	1,241	-	-	-	5,194
Итого	720,0	-	-	-	6627,747	0,000	-	-	-	6590,503	0,000	-	37,244	0,00	0,00	0,00	155,81

Ориентировочно до конца месяца(+)

2051,539

2040,496

11,043

43,36

Корректировка за прошлый месяц (-)

1763,546

1759,112

4,434

33,90

Итого за декабрь 2016 :

6915,740

6871,886

43,853

165,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.11.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.12.16 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

165,27 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ОТДЕЛ ПО СБОРУ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
ДЛЯ ОТЧЕТОВ «Невский» ПАО «ТГК-1»

Отдел расчетов и анализа

теплоснабжения

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО

по заявке до получения АКТА допуска УУ

29.12.2016