Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	25,71	24,51	1,20	45,87	48,16	-2,29	6,00	6,00	-1,08	23,77	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	45,17	0,00	1,08			0,00
02.07.16	24,00	*	18,31	0,00	18,31	53,22	36,10	17,13	6,00	6,00	-0,01	18,68	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	52,50	0,00	0,98			0,98
03.07.16	24,00	*	17,25	0,00	17,25	61,16	39,32	21,84	6,00	6,00	-0,01	17,66	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	60,18	0,00	1,06			1,06
04.07.16	24,00	*	16,60	0,00	16,60	58,88	36,44	22,45	6,00	6,00	-0,01	17,03	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	57,94	0,00	0,99			0,98
05.07.16	24,00	*	24,38	0,00	24,38	42,83	27,25	15,57	6,00	6,00	-0,01	24,89	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10	-	42,51	0,00	1,06			1,05
06.07.16	24,00	*	8,80	0,00	8,79	31,80	20,37	11,43	6,00	6,00	-0,01	9,10	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	-	31,62	0,00	0,29			0,28
07.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,60	17,63	-0,02	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,67	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,30	17,26	0,04	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,35	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,24	17,24	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,39	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,61	17,50	0,11	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,88	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,80	17,67	0,12	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,16	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,15	17,99	0,16	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,48	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,22	18,07	0,14	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,59	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,14	17,96	0,17	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,47	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,81	18,54	0,27	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,12	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,27	18,09	0,18	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,56	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,29	18,07	0,22	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,69	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,23	18,07	0,16	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,52	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,45	18,17	0,28	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,83	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00	*	7,85	11,71	-3,86	24,92	26,57	-1,65	6,00	6,00	-0,23	4,11	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	-	28,33	0,00	0,12			-0,12
21.07.16	24,00	*	0,00	15,84	-15,84	26,10	33,46	-7,36	6,00	6,00	-1,03	15,20	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	33,01	0,00	0,50			-0,53
22.07.16	24,00	*	0,00	20,88	-20,88	40,38	43,62	-3,24	6,00	6,00	-1,76	19,84	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	42,91	0,00	0,85			-0,91
23.07.16	24,00	*	0,00	20,12	-20,12	37,93	49,26	-11,34	6,00	6,00	-1,92	19,08	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	48,44	0,00	0,93			-0,99
Среднее	24,00	-	5,17	4,05	1,12	28,57	25,78	2,80	6,00	6,00	-0,26	7,36	-	-	7,44	-	7,44	-	29,58	-	0,34	-	-	0,08
Итого	552,00		118,89	93,07	25,82						-6,07	169,36	0,00	0,00	171,14	0,00	171,14	0,00			7,85	0,00	0,00	1,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	65286,45	54423,20	17817,94	0,00	18203,15	0,00	2039,33	1216,59	-
	24.07.16 01:00	65342,36	54493,13	17926,75	0,00	18312,96	0,00	2038,91	1221,28	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.