Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9136.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0716.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	136,94	133,21	3,73	67,61	62,61	5,00	7,00	5,00	0,67	3,73	-	-	3,69	-	3,69	-	67,53	-	0,25	-	-	0,93
02.07.16	24,00	-	136,94	133,21	3,73	67,61	62,61	5,00	7,00	5,00	0,67	3,73	-	-	3,69	-	3,69	-	67,53	-	0,25	-	-	0,93
03.07.16	24,00	-	136,94	133,21	3,73	67,61	62,61	5,00	7,00	5,00	0,67	3,73	-	-	3,69	-	3,69	-	67,53	-	0,25	-	-	0,93
04.07.16	24,00	-	136,94	133,21	3,73	67,61	62,61	5,00	7,00	5,00	0,67	3,73	-	-	3,69	-	3,69	-	67,53	-	0,25	-	-	0,93
05.07.16	24,00	-	136,94	133,21	3,73	67,61	62,61	5,00	7,00	5,00	0,67	3,73	-	-	3,69	-	3,69	-	67,53	-	0,25	-	-	0,93
06.07.16	24,00	-	136,94	133,21	3,73	67,61	62,61	5,00	7,00	5,00	0,67	3,73	-	-	3,69	-	3,69	-	67,53	-	0,25	-	-	0,93
07.07.16	24,00	-	0,10	0,60	-0,50	18,03	19,30	-1,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,70	-0,70	17,80	18,84	-1,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,51	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	17,40	18,38	-0,98	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,10	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,10	0,30	-0,20	17,95	18,72	-0,77	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,93	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,10	0,80	-0,70	18,08	18,59	-0,51	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,92	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,30	1,50	-1,20	18,87	19,26	-0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,52	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,10	1,44	-1,34	18,67	18,99	-0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,31	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,10	1,30	-1,20	19,14	18,97	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,38	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,30	1,84	-1,54	19,16	19,31	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,73	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,10	2,21	-2,11	19,16	19,30	-0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,71	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,10	1,81	-1,71	19,12	19,16	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,81	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,30	2,17	-1,87	19,23	19,32	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,89	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,20	2,36	-2,16	18,79	18,98	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,58	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	46,84	37,74	9,10	51,86	47,06	4,80	7,00	5,00	0,19	9,10	-	-	9,29	-	9,29	-	51,81	-	0,47			0,67
21.07.16	24,00	-	119,78	107,85	11,93	51,50	47,84	3,66	7,00	5,00	0,40	11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	51,60	-	0,62			1,01
22.07.16	24,00	-	137,46	127,68	9,78	64,15	59,60	4,55	7,00	5,00	0,58	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	64,31	-	0,63			1,21
23.07.16	24,00	-	132,09	125,38	6,71	66,76	61,98	4,78	7,00	5,00	0,61	6,71	-	-	6,85	-	6,85	-	66,73	-	0,45			1,05
Среднее	24,00	-	54,77	52,83	1,93	38,32	36,49	1,83	7,00	5,00	0,25	2,61	-	-	2,63	-	2,63	-	38,69	-	0,16	-	-	0,41
Итого	552,00		1259,61	1215,12	44,49						5,82	59,92	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00			3,68	0,00	0,00	9,49

ОСТ ТВ3 ГВ3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	81369,73	73298,89	14330,83	-	14656,84	-	2222,38	-	-
	24.07.16 01:00	82010,07	73891,43	14554,00	-	14883,37	-	2227,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта