Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	23,93	68,19	-44,26	47,92	43,57	4,35	7,00	5,00	-2,59	16,52	-	-	16,67	-	16,67	-	47,01	-	0,78			-1,81
02.07.16	24,00	-	50,91	0,00	50,91	65,99	46,67	19,32	7,00	5,00	2,46	14,30	-	-	14,57	-	14,57	-	62,93	-	0,90			3,36
03.07.16	24,00	-	103,55	48,32	55,23	68,47	69,04	-0,57	7,00	5,00	2,61	16,72	-	-	17,06	-	17,06	-	68,77	-	1,15			3,76
04.07.16	24,00	-	103,84	0,00	103,84	64,69	64,53	0,16	7,00	5,00	5,66	16,76	-	-	17,09	-	17,09	-	63,37	-	1,06			6,72
05.07.16	24,00	-	82,83	0,00	82,83	45,32	44,66	0,66	7,00	5,00	2,74	23,96	-	-	24,17	-	24,17	-	42,33	-	1,01			3,76
06.07.16	24,00	-	32,46	0,00	32,46	32,29	26,66	5,63	7,00	5,00	0,77	8,72	-	-	8,76	-	8,76	-	31,89	-	0,28			1,05
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,77	19,23	0,54	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,49	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,16	18,51	0,65	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,79	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,69	18,07	0,62	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,69	18,16	0,53	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,25	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,68	18,18	0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,51	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,48	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	18,49	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,37	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,44	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,40	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,45	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,89	18,49	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,46	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,76	18,29	0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,36	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,89	18,47	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,48	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,76	18,30	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,37	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,06	37,15	-37,09	19,43	25,62	-6,19	7,00	5,00	-0,95	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	19,58	-	0,00			-0,95
21.07.16	24,00	-	3,79	30,05	-26,26	40,79	22,74	18,05	7,00	5,00	-0,55	0,46	-	-	0,46	-	0,46	-	39,95	-	0,02			-0,53
22.07.16	24,00	-	12,74	31,87	-19,13	47,24	22,26	24,98	7,00	5,00	-0,69	12,32	-	-	12,46	-	12,46	-	47,16	-	0,58			-0,11
23.07.16	24,00	-	19,76	0,00	19,76	52,27	21,82	30,45	7,00	5,00	0,04	19,16	-	-	19,41	-	19,41	-	52,06	-	1,00			1,03
Среднее	24,00	-	18,86	9,37	9,49	31,75	27,26	4,48	7,00	5,00	0,41	5,61	-	-	5,68	-	5,68	-	31,68	-	0,29	-	-	0,71
Итого	552,00		433,87	215,58	218,29						9,50	128,98	0,00	0,00	130,71	0,00	130,71	0,00			6,78	0,00	0,00	16,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	28571,91	22780,74	5142,11	-	5266,30	-	957,48	-	-
	23.07.16 23:00	28809,01	22879,81	5220,38	-	5345,47	-	967,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«_____» _____ г.