Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,13

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	19,34	13,15	6,19	49,42	52,28	-2,86	7,00	5,00	-0,69	19,37	-	-	19,58	-	19,58	-	50,03	-	0,97			0,28
02.07.16	24,00	-	17,02	0,00	17,02	65,35	36,20	29,15	7,00	5,00	0,02	16,88	-	-	17,21	-	17,21	-	64,63	-	1,09			1,11
03.07.16	24,00	-	16,49	0,00	16,49	69,31	36,15	33,16	7,00	5,00	0,01	16,47	-	-	16,80	-	16,80	-	68,56	-	1,13			1,14
04.07.16	24,00	-	16,36	0,00	16,36	63,73	36,35	27,38	7,00	5,00	0,02	16,26	-	-	16,53	-	16,53	-	63,04	-	1,02			1,04
05.07.16	24,00	-	25,47	0,00	25,47	42,42	30,78	11,64	7,00	5,00	0,01	25,32	-	-	25,52	-	25,52	-	42,18	-	1,07			1,08
06.07.16	24,00	-	7,43	0,00	7,43	31,97	22,75	9,22	7,00	5,00	0,00	7,38	-	-	7,41	-	7,41	-	31,86	-	0,24			0,24
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,49	19,30	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,14	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,79	18,62	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	18,33	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,33	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	18,40	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,52	18,53	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,86	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,46	18,50	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,42	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,72	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,21	18,26	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,50	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,20	18,27	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,43	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	18,16	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,35	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	18,24	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,43	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,29	18,29	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,47	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	5,20	-5,20	20,04	39,01	-18,97	7,00	5,00	-0,40	5,14	-	-	5,17	-	5,17	-	38,54	-	0,20			-0,20
21.07.16	24,00	-	0,00	21,78	-21,78	27,01	38,91	-11,90	7,00	5,00	-1,66	21,55	-	-	21,69	-	21,69	-	38,48	-	0,83			-0,83
22.07.16	24,00	-	0,00	22,58	-22,58	35,60	54,47	-18,87	7,00	5,00	-2,41	22,36	-	-	22,67	-	22,67	-	53,72	-	1,20			-1,21
23.07.16	24,00	-	0,00	18,93	-18,93	36,68	57,58	-20,90	7,00	5,00	-2,13	18,80	-	-	19,08	-	19,08	-	56,64	-	1,06			-1,07
Среднее	24,00	-	4,44	3,55	0,89	29,63	28,01	1,62	7,00	5,00	-0,31	7,37	-	-	7,46	-	7,46	-	32,70	-	0,38	-	-	0,07
Итого	552,00		102,11	81,64	20,47						-7,21	169,53	0,00	0,00	171,66	0,00	171,66	0,00			8,81	0,00	0,00	1,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	20343,82	14896,94	5697,11	-	5838,28	-	833,21	-	-
	24.07.16 01:00	20392,05	14965,43	5812,90	-	5955,31	-	832,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 июл 2016 г.

осн. тепл. ГВС