Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0716.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	21,19	9,34	11,85	47,29	48,81	-1,52	7,00	5,00	-0,40	20,29	-	-	20,51	-	20,51	-	46,91	-	0,95			0,56
02.07.16	24,00	-	16,98	0,00	16,98	62,45	22,55	39,90	7,00	5,00	0,01	16,98	-	-	17,28	-	17,28	-	61,84	-	1,05			1,06
03.07.16	24,00	-	17,09	0,00	17,09	66,34	23,05	43,29	7,00	5,00	0,00	17,11	-	-	17,45	-	17,45	-	65,72	-	1,13			1,13
04.07.16	24,00	-	15,39	0,00	15,39	60,12	22,73	37,39	7,00	5,00	0,01	15,46	-	-	15,73	-	15,73	-	59,54	-	0,92			0,93
05.07.16	24,00	-	25,16	0,00	25,16	41,84	19,66	22,18	7,00	5,00	0,01	25,16	-	-	25,36	-	25,36	-	41,57	-	1,05			1,06
06.07.16	24,00	-	7,38	0,00	7,38	30,77	17,69	13,08	7,00	5,00	0,00	7,40	-	-	7,42	-	7,42	-	30,57	-	0,23			0,23
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,30	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,71	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,33	17,07	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,32	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,20	16,95	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,20	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,38	17,12	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,52	17,23	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,62	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,94	17,63	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,04	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,82	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	17,90	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,29	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,19	17,89	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,25	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,29	18,01	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,32	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,29	17,97	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,09	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,48	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	17,93	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,34	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	3,59	-3,59	19,41	36,33	-16,92	7,00	5,00	-0,25	3,44	-	-	3,46	-	3,46	-	35,33	-	0,12			-0,13
21.07.16	24,00	-	0,00	27,35	-27,35	26,73	39,49	-12,76	7,00	5,00	-2,08	26,08	-	-	26,27	-	26,27	-	39,15	-	1,02			-1,06
22.07.16	24,00	-	0,00	21,01	-21,01	37,19	53,76	-16,57	7,00	5,00	-2,16	20,02	-	-	20,30	-	20,30	-	52,85	-	1,06			-1,11
23.07.16	24,00	-	0,00	18,81	-18,81	40,60	56,41	-15,81	7,00	5,00	-2,03	17,96	-	-	18,22	-	18,22	-	55,38	-	1,00			-1,04
Среднее	24,00	-	4,49	3,48	1,00	28,94	24,76	4,18	7,00	5,00	-0,30	7,39	-	-	7,48	-	7,48	-	31,41	-	0,37	-	-	0,07
Итого	552,00		103,19	80,10	23,09						-6,89	169,90	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00			8,53	0,00	0,00	1,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	41825,90	32189,50	11064,95	-	11308,04	-	1381,42	-	-
	24.07.16 01:00	41872,98	32259,50	11178,89	-	11423,20	-	1380,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

дем. ГВС ПЗ