Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,39	-3,53	12,92	42,96	43,33	-0,37	7,00	5,00	0,00	12,92	0,00	12,92	13,01	0,00	13,01	-	42,66	38,66	0,55			0,56
02.07.16	24,00	-	94,71	87,98	6,73	66,10	59,62	6,48	7,00	5,00	0,07	60,66	53,93	6,73	61,90	54,76	7,14	-	65,99	56,72	0,94			1,01
03.07.16	24,00	-	93,22	87,01	6,21	70,23	63,68	6,55	7,00	5,00	0,05	59,57	53,36	6,21	60,93	54,30	6,63	-	70,08	60,31	0,96			1,01
04.07.16	24,00	-	91,50	86,61	4,89	66,95	60,61	6,34	7,00	5,00	0,08	58,08	53,19	4,89	59,30	54,02	5,28	-	66,75	57,85	0,80			0,88
05.07.16	24,00	-	67,33	58,41	8,92	46,53	41,13	5,40	7,00	5,00	0,15	43,12	34,20	8,92	43,53	34,51	9,02	-	46,27	41,52	0,58			0,73
06.07.16	24,00	-	26,82	23,17	3,65	31,78	24,41	7,37	7,00	5,00	0,14	17,32	13,67	3,65	17,42	13,73	3,69	-	31,41	29,22	0,14			0,29
07.07.16	24,00	-	0,72	-0,11	0,83	17,26	16,88	0,38	7,00	5,00	0,00	0,84	0,01	0,83	0,84	0,01	0,83	-	17,29	17,16	0,01			0,01
08.07.16	24,00	-	0,72	-0,18	0,90	17,06	16,52	0,54	7,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	-	17,05	17,00	0,02			0,02
09.07.16	24,00	-	3,64	-0,52	4,16	17,80	16,62	1,18	7,00	5,00	0,00	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	-	17,63	16,73	0,08			0,07
10.07.16	24,00	-	4,75	-0,76	5,51	17,90	17,56	0,34	7,00	5,00	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	0,00	5,51	-	17,80	17,11	0,10			0,10
11.07.16	24,00	-	4,09	-0,75	4,84	18,10	17,76	0,34	7,00	5,00	0,00	4,84	0,00	4,84	4,84	0,00	4,84	-	17,97	17,27	0,09			0,09
12.07.16	24,00	-	5,24	-0,99	6,23	18,21	18,20	0,01	7,00	5,00	0,00	6,23	0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	-	18,14	17,72	0,11			0,11
13.07.16	24,00	-	5,07	-1,05	6,12	18,57	18,37	0,20	7,00	5,00	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	0,00	6,12	-	18,47	17,80	0,11			0,11
14.07.16	24,00	-	5,08	-1,11	6,19	18,61	18,65	-0,04	7,00	5,00	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19	-	18,53	17,93	0,12			0,12
15.07.16	24,00	-	4,76	-1,10	5,86	18,49	18,43	0,06	7,00	5,00	0,00	5,86	0,00	5,86	5,86	0,00	5,86	-	18,41	17,88	0,11			0,11
16.07.16	24,00	-	4,87	-1,14	6,01	18,41	18,40	0,01	7,00	5,00	0,00	6,01	0,00	6,01	6,01	0,00	6,01	-	18,34	17,92	0,11			0,11
17.07.16	24,00	-	4,23	-0,57	4,80	18,31	18,17	0,14	7,00	5,00	0,00	5,14	0,34	4,80	5,14	0,34	4,80	-	18,24	18,03	0,09			0,09
18.07.16	24,00	-	4,66	-0,57	5,23	18,36	18,24	0,12	7,00	5,00	0,00	5,73	0,50	5,23	5,73	0,50	5,23	-	18,29	18,00	0,10			0,10
19.07.16	24,00	-	5,41	-0,76	6,17	18,38	18,20	0,18	7,00	5,00	0,00	6,55	0,38	6,17	6,55	0,38	6,17	-	18,29	17,79	0,12			0,11
20.07.16	24,00	-	15,27	-1,25	16,52	38,16	33,01	5,15	7,00	5,00	0,00	18,34	1,82	16,52	18,49	1,83	16,66	-	37,90	38,70	0,62			0,62
21.07.16	24,00	-	10,19	-8,39	18,58	38,09	40,63	-2,54	7,00	5,00	0,00	18,58	0,00	18,58	18,72	0,00	18,72	-	39,21	33,91	0,73			0,73
22.07.16	24,00	-	7,19	-4,04	11,23	38,29	41,51	-3,22	7,00	5,00	0,00	11,23	0,00	11,23	11,31	0,00	11,31	-	41,69	33,50	0,47			0,47
23.07.16	24,00	-	3,29	-2,02	5,31	38,10	42,97	-4,87	7,00	5,00	0,00	5,31	0,00	5,31	5,34	0,00	5,34	-	43,27	33,00	0,23			0,23
Среднее	24,00	-	20,53	13,67	6,86	30,98	29,69	1,29	7,00	5,00	0,02	16,05	9,19	6,86	16,26	9,32	6,94	-	31,29	28,34	0,31	-	-	0,33
Итого	552,00		472,15	314,34	157,81						0,56	369,21	211,40	157,81	374,03	214,38	159,65	0,00			7,17	0,00	0,00	7,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	21309,44	9403,62	12661,35	10756,75	12972,52	10946,47	1060,79	-	-
	24.07.16 01:00	21580,46	9403,62	12895,00	10858,57	13208,24	11049,46	1073,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = ~~2,86~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~4,80~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта