Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016
Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	12,21	9,64	2,57	46,14	49,01	-2,87	7,00	5,00	-0,71	17,24	-	-	17,43	-	17,43	-	46,87	-	0,81			0,10
02.07.16	24,00	-	78,01	65,52	12,49	66,82	66,52	0,30	7,00	5,00	0,15	10,63	-	-	10,85	-	10,85	-	66,56	-	0,71			0,86
03.07.16	24,00	-	80,25	67,93	12,32	70,94	70,65	0,29	7,00	5,00	0,15	10,50	-	-	10,73	-	10,73	-	70,92	-	0,75			0,90
04.07.16	24,00	-	80,48	67,65	12,83	67,52	67,41	0,11	7,00	5,00	0,15	10,82	-	-	11,06	-	11,06	-	66,70	-	0,72			0,88
05.07.16	24,00	-	63,21	45,49	17,72	47,47	48,40	-0,93	7,00	5,00	0,08	16,12	-	-	16,28	-	16,28	-	44,57	-	0,72			0,80
06.07.16	24,00	-	24,53	17,08	7,45	33,72	33,89	-0,17	7,00	5,00	0,00	7,42	-	-	7,45	-	7,45	-	32,79	-	0,25			0,25
07.07.16	24,00	-	1,16	0,96	0,20	20,23	23,42	-3,19	7,00	5,00	-0,01	0,99	-	-	0,99	-	0,99	-	19,90	-	0,02			0,01
08.07.16	24,00	-	1,02	0,48	0,54	19,07	21,14	-2,07	7,00	5,00	-0,01	0,96	-	-	0,96	-	0,96	-	18,99	-	0,02			0,01
09.07.16	24,00	-	0,96	0,84	0,12	18,57	19,17	-0,60	7,00	5,00	-0,01	0,96	-	-	0,96	-	0,96	-	18,48	-	0,02			0,01
10.07.16	24,00	-	1,02	0,96	0,06	18,25	18,70	-0,45	7,00	5,00	-0,01	1,02	-	-	1,02	-	1,02	-	18,20	-	0,02			0,00
11.07.16	24,00	-	1,02	0,54	0,48	18,29	18,64	-0,35	7,00	5,00	-0,01	1,08	-	-	1,08	-	1,08	-	18,26	-	0,02			0,01
12.07.16	24,00	-	0,93	0,48	0,45	18,26	18,76	-0,50	7,00	5,00	-0,01	1,06	-	-	1,06	-	1,06	-	18,22	-	0,02			0,01
13.07.16	24,00	-	1,08	0,24	0,84	18,54	18,83	-0,29	7,00	5,00	0,00	1,02	-	-	1,02	-	1,02	-	18,48	-	0,02			0,01
14.07.16	24,00	-	0,66	0,18	0,48	18,54	18,74	-0,20	7,00	5,00	-0,01	0,84	-	-	0,84	-	0,84	-	18,50	-	0,01			0,01
15.07.16	24,00	-	0,72	0,24	0,48	18,52	18,70	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,78	-	-	0,78	-	0,78	-	18,51	-	0,01			0,01
16.07.16	24,00	-	0,96	0,18	0,78	18,26	18,61	-0,35	7,00	5,00	-0,01	1,08	-	-	1,08	-	1,08	-	18,26	-	0,02			0,01
17.07.16	24,00	-	0,72	0,12	0,60	18,38	18,51	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,84	-	-	0,84	-	0,84	-	18,34	-	0,01			0,01
18.07.16	24,00	-	0,82	0,24	0,58	18,37	18,59	-0,22	7,00	5,00	-0,01	1,04	-	-	1,04	-	1,04	-	18,39	-	0,02			0,01
19.07.16	24,00	-	1,02	0,30	0,72	18,28	18,33	-0,05	7,00	5,00	-0,01	1,08	-	-	1,08	-	1,08	-	18,27	-	0,02			0,01
20.07.16	24,00	-	11,80	14,49	-2,69	44,62	48,55	-3,93	7,00	5,00	-0,84	14,39	-	-	14,54	-	14,54	-	46,75	-	0,67			-0,17
21.07.16	24,00	-	8,48	17,85	-9,37	41,21	44,21	-3,00	7,00	5,00	-1,18	17,96	-	-	18,14	-	18,14	-	42,61	-	0,77			-0,41
22.07.16	24,00	-	8,85	16,96	-8,11	41,26	45,87	-4,61	7,00	5,00	-1,10	16,41	-	-	16,56	-	16,56	-	43,07	-	0,71			-0,39
23.07.16	24,00	-	4,42	5,34	-0,92	42,44	55,60	-13,16	7,00	5,00	-0,35	5,70	-	-	5,74	-	5,74	-	44,99	-	0,26			-0,09
Среднее	24,00	-	16,71	14,51	2,20	32,33	33,92	-1,59	7,00	5,00	-0,16	6,08	-	-	6,15	-	6,15	-	32,46	-	0,29	-	-	0,12
Итого	552,00		384,33	333,71	50,62						-3,72	139,94	0,00	0,00	141,53	0,00	141,53	0,00			6,57	0,00	0,00	2,84

6,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	25505,71	20022,34	5478,95	-	5605,09	-	912,97	-	-
	24.07.16 11:00	25736,21	20228,11	5582,25	-	5709,36	-	914,07	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,53** куб.м.

3,8
128,78

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
Печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта

ост. ТЭЦ ПОЗ