Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,56	12,15	-2,59	37,22	43,21	-5,99	7,00	5,00	0,00	15,98	-	-	16,08	-	16,08	-	38,83	-	0,62			0,62
02.07.16	24,00	-	113,78	101,84	11,94	65,10	64,88	0,22	7,00	5,00	0,03	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	65,35	-	0,78			0,81
03.07.16	24,00	-	115,60	105,59	10,01	68,33	68,19	0,14	7,00	5,00	0,02	10,01	-	-	10,21	-	10,21	-	68,32	-	0,68			0,70
04.07.16	24,00	-	120,21	112,11	8,10	63,78	62,25	1,53	7,00	5,00	0,21	8,10	-	-	8,27	-	8,27	-	59,81	-	0,48			0,70
05.07.16	24,00	-	113,52	100,94	12,58	45,06	43,26	1,80	7,00	5,00	0,19	12,58	-	-	12,84	-	12,84	-	44,46	-	0,56			0,75
06.07.16	24,00	-	36,85	34,46	2,39	32,20	30,94	1,26	7,00	5,00	0,04	2,39	-	-	2,44	-	2,44	-	32,14	-	0,08			0,12
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,01	20,24	-0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,29	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,32	19,45	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,38	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,94	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,15	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,87	-0,13	7,00	5,00	-0,01	0,30	-	-	0,30	-	0,30	-	20,90	-	0,01			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,79	18,89	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,01	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,98	19,06	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	19,00	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,00	19,09	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,12	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,95	19,07	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,12	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,93	19,08	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,98	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,95	19,05	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	20,28	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,98	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-	19,57	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	19,09	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,08	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,85	18,96	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,78	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	29,07	24,66	4,41	50,17	48,06	2,11	7,00	5,00	0,06	4,41	-	-	4,50	-	4,50	-	49,14	-	0,22			0,28
21.07.16	24,00	-	5,04	14,23	-9,19	29,01	32,10	-3,09	7,00	5,00	0,00	7,49	-	-	7,64	-	7,64	-	31,86	-	0,24			0,24
22.07.16	24,00	-	155,39	151,54	3,85	60,18	56,74	3,44	7,00	5,00	0,53	3,85	-	-	3,93	-	3,93	-	59,47	-	0,23			0,76
23.07.16	24,00	-	208,90	202,19	6,71	64,02	60,50	3,52	7,00	5,00	0,72	6,71	-	-	6,85	-	6,85	-	63,98	-	0,43			1,15
Среднее	24,00	-	39,47	37,38	2,10	33,14	33,00	0,14	7,00	5,00	0,08	3,66	-	-	3,72	-	3,72	-	33,31	-	0,19	-	-	0,27
Итого	552,00		907,92	859,71	48,21						1,80	84,18	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00			4,33	0,00	0,00	6,13

ост. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	16784,77	13847,13	3383,88	-	3460,96	-	541,08	-	
	24.07.16 01:00	17444,32	14478,09	3677,57	-	3759,00	-	594,52	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -1,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.