Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	10,14	22,25	-12,11	43,29	47,25	-3,96	5,00	4,00	9,60	24,47	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-	45,24	0,00	1,11			10,71
02.07.16	24,00	*	141,21	124,29	16,92	65,88	65,91	-0,03	5,00	4,00	-0,02	17,82	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	63,69	0,00	1,13			1,11
03.07.16	24,00	*	152,11	133,25	18,86	69,38	69,43	-0,05	5,00	4,00	0,03	18,37	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	69,60	0,00	1,28			1,31
04.07.16	24,00	*	150,76	131,20	19,56	66,34	66,55	-0,21	5,00	4,00	0,01	19,33	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	65,36	0,00	1,26			1,27
05.07.16	24,00	*	118,65	89,37	29,29	46,59	47,57	-0,98	5,00	4,00	0,00	29,29	0,00	0,00	29,56	0,00	29,56	-	43,67	0,00	1,28			1,28
06.07.16	24,00	*	46,94	33,97	12,97	32,56	32,50	0,06	5,00	4,00	0,00	12,94	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	32,76	0,00	0,42			0,43
07.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,07	17,92	1,16	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,87	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,54	17,63	0,91	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,24	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,28	17,76	0,52	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,99	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,55	18,17	0,38	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,22	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,67	18,29	0,38	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,34	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,91	18,60	0,32	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,53	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,89	18,58	0,31	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,54	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,86	18,51	0,35	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,50	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,96	18,68	0,28	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,57	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,50	18,36	0,14	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,69	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,68	18,41	0,27	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,93	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,57	18,22	0,35	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,70	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,78	18,54	0,24	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,27	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00	*	44,64	40,09	4,55	51,61	49,83	1,78	5,00	4,00	1,68	21,82	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	46,43	0,00	1,01			2,69
21.07.16	24,00	*	3,98	14,70	-10,72	26,31	35,14	-8,83	5,00	4,00	3,63	16,68	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	33,09	0,00	0,55			4,18
22.07.16	24,00	*	101,20	91,11	10,09	61,31	59,90	1,41	5,00	4,00	3,85	22,95	0,00	0,00	23,31	0,00	23,31	-	56,72	0,00	1,30			5,15
23.07.16	24,00	*	112,31	98,16	14,15	65,27	64,98	0,29	5,00	4,00	1,05	19,37	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	64,15	0,00	1,24			2,29
Среднее	24,00	-	38,35	33,84	4,50	33,56	33,77	-0,21	5,00	4,00	0,86	8,83	-	-	8,95	-	8,95	-	33,53	-	0,46	-	-	1,32
Итого	552,00		881,94	778,38	103,55						19,82	203,05	0,00	0,00	205,81	0,00	205,81	0,00			10,59	0,00	0,00	30,41

Qк

Qк=0,583

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	164013,19	133982,27	26943,69	0,00	27545,94	0,00	5181,67	1866,28	-
	24.07.16 01:00	164589,98	134479,07	27086,12	0,00	27690,14	0,00	5198,96	1873,35	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **205,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
Почта потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.