

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгская 11 / СЦО-ГЭС
 Организация: ООО "ИнфраКит Монтаж"
 Источник: 14 Невская котельная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК-7 № 207218
 Податы тр.(M1):
 Оборот тр.(M2):
 Тр.Цикл ГВС(M3):
 Тр.Цикл ВС(M4):
 Тр.Цикл ВД(M5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M2-M4)/(M2-M5)
 лето: M1*(M1-M2)/(M2-M5)
 Расчетные нагрузки (ср.час): Гкал/час
 Договорные нагрузки (ср.сут.): т/сут.
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (Смена): 3001

Приборы УТТ поверены до _____

Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УТТ:
 Расматривать совместно с УТТ:
 График: 150/70

Таб. гр.С= 17.31

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общее теплопотр-е				
			M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	U3	U4	U5	U6	T3	T4		Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.гвс	Qобщ.
01.07.16	24.00	-	18.99	9.72	9.27	59.79	58.35	1.44	7.00	5.00	-0.13	11.83	-	-	12.05	-	58.74	-	58.74	-	0.69	-	-	-	-
02.07.16	24.00	-	18.45	11.15	7.30	59.47	58.41	1.06	7.00	5.00	-0.02	8.09	-	-	8.21	-	58.59	-	58.59	-	0.47	-	-	-	-
03.07.16	24.00	-	18.78	10.56	8.22	59.20	57.70	1.50	7.00	5.00	-0.12	10.64	-	-	10.82	-	58.62	-	58.62	-	0.62	-	-	-	-
04.07.16	24.00	-	19.28	10.46	8.82	55.85	55.14	0.71	7.00	5.00	-0.13	11.73	-	-	11.89	-	54.00	-	54.00	-	0.63	-	-	-	-
05.07.16	24.00	-	18.79	10.15	8.64	57.09	55.33	1.76	7.00	5.00	-0.11	10.93	-	-	11.10	-	56.40	-	56.40	-	0.62	-	-	-	-
06.07.16	24.00	-	19.41	11.13	8.28	54.90	53.86	0.94	7.00	5.00	-0.04	9.41	-	-	9.53	-	53.95	-	53.95	-	0.51	-	-	-	-
07.07.16	24.00	-	19.34	10.33	9.01	58.96	57.45	1.51	7.00	5.00	-0.11	11.35	-	-	11.55	-	58.10	-	58.10	-	0.66	-	-	-	-
08.07.16	24.00	-	19.25	10.32	8.93	58.63	57.10	1.53	7.00	5.00	-0.13	11.58	-	-	11.77	-	57.68	-	57.68	-	0.67	-	-	-	-
09.07.16	24.00	-	19.00	10.49	8.51	57.90	56.26	1.64	7.00	5.00	-0.09	10.60	-	-	10.79	-	57.36	-	57.36	-	0.61	-	-	-	-
10.07.16	24.00	-	18.87	10.66	8.21	59.60	57.31	2.29	7.00	5.00	-0.16	11.40	-	-	11.59	-	59.05	-	59.05	-	0.61	-	-	-	-
11.07.16	24.00	-	19.73	11.97	7.76	62.04	60.66	1.38	7.00	5.00	-0.04	10.86	-	-	8.97	-	61.45	-	61.45	-	0.54	-	-	-	-
12.07.16	24.00	-	19.72	11.37	9.15	57.91	56.90	1.01	7.00	5.00	-0.10	11.06	-	-	11.07	-	56.81	-	56.81	-	0.62	-	-	-	-
13.07.16	24.00	-	20.20	11.37	8.83	57.30	56.11	1.19	7.00	5.00	-0.10	11.23	-	-	8.37	-	58.27	-	58.27	-	0.48	-	-	-	-
14.07.16	24.00	-	19.93	12.38	7.55	58.96	57.86	1.10	7.00	5.00	-0.02	8.24	-	-	7.28	-	56.62	-	56.62	-	0.63	-	-	-	-
15.07.16	24.00	-	19.91	13.27	6.64	59.00	57.99	1.01	7.00	5.00	-0.01	7.16	-	-	10.29	-	58.33	-	58.33	-	0.42	-	-	-	-
16.07.16	24.00	-	19.77	10.99	8.78	56.67	55.43	1.24	7.00	5.00	-0.06	10.15	-	-	7.28	-	56.11	-	56.11	-	0.57	-	-	-	-
17.07.16	24.00	-	19.26	11.45	7.81	57.44	56.08	1.36	7.00	5.00	-0.04	8.93	-	-	9.07	-	57.09	-	57.09	-	0.51	-	-	-	-
18.07.16	24.00	-	19.57	11.43	8.14	57.89	56.70	1.19	7.00	5.00	-0.04	9.27	-	-	9.42	-	57.30	-	57.30	-	0.53	-	-	-	-
19.07.16	24.00	-	19.65	11.56	8.09	57.67	56.46	1.21	7.00	5.00	-0.06	9.46	-	-	9.62	-	57.05	-	57.05	-	0.54	-	-	-	-
20.07.16	24.00	-	19.52	11.55	8.02	57.58	56.53	1.05	7.00	5.00	-0.04	9.05	-	-	9.19	-	56.85	-	56.85	-	0.51	-	-	-	-
21.07.16	24.00	-	19.86	11.60	8.26	59.43	58.05	1.38	7.00	5.00	-0.10	10.39	-	-	10.55	-	58.78	-	58.78	-	0.61	-	-	-	-
22.07.16	24.00	-	19.81	11.81	8.00	57.31	56.20	1.11	7.00	5.00	-0.08	9.70	-	-	9.85	-	56.67	-	56.67	-	0.55	-	-	-	-
23.07.16	24.00	-	19.48	11.74	7.74	56.81	55.77	1.04	7.00	5.00	-0.04	8.67	-	-	8.81	-	56.25	-	56.25	-	0.49	-	-	-	-
Среднее	24.00	-	19.42	11.16	8.26	58.15	56.86	1.29	7.00	5.00	-0.05	9.97	-	-	10.13	-	57.39	-	57.39	-	0.57	-	-	-	-
Итого	552.00	-	446.62	256.66	189.96	229.29	223.02	0.00	233.02	0.00	0.00	13.15	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	11.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(t)	M2(t)	M3(t)	M4(t)	V3(кв3)	V4(кв3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Таб. Ч
	04.07.16 04:00	24.07.16 01:00									
Период расчета по среднему:											
Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:											
Объем теплоносителя, расчитанный по среднему:											
Период расчета по договору:											
Период превышения T2:											
Корректировка на температуру колонной воды:											
Итого по приборам учета:											
Итого по приборам учета:											

17.31 C = 3.97 Гкал/куб.м.
 9.18 Гкал/куб.м.
 233.02

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО «ИнфраКит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Генеральный директор ООО «ИнфраКит Монтаж»
 29 июля 2016 г.

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгская 11 / СЦО-ГЭС
 Организация: ООО "ИнфраКит Монтаж"
 Источник: 14 Невская котельная

Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УТТ:
 Расматривать совместно с УТТ:
 График: 150/70

Таб. гр.С= 17.31