Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9976.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 241779
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-241779-ч(с)-0716.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,13

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,29 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14102
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0641
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,68
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	15,94	-3,47	19,41	50,32	38,65	11,67	7,00	5,00	0,01	19,41	-	-	19,63	-	19,63	-	47,68	-	0,93			0,94
02.07.16	24,00	-	79,69	67,81	11,88	68,29	62,58	5,71	7,00	5,00	0,38	11,88	-	-	12,13	-	12,13	-	68,45	-	0,81			1,20
03.07.16	24,00	-	84,26	69,65	14,61	71,34	66,28	5,06	7,00	5,00	0,35	14,61	-	-	14,95	-	14,95	-	71,30	-	1,04			1,39
04.07.16	24,00	-	83,22	69,73	13,49	66,51	62,08	4,43	7,00	5,00	0,33	13,49	-	-	13,78	-	13,78	-	64,87	-	0,88			1,21
05.07.16	24,00	-	70,66	47,66	23,00	44,95	40,42	4,53	7,00	5,00	0,28	23,00	-	-	23,20	-	23,20	-	41,93	-	0,97			1,25
06.07.16	24,00	-	22,13	16,25	5,88	32,07	18,51	13,56	7,00	5,00	0,22	5,88	-	-	5,88	-	5,88	-	31,58	-	0,19			0,41
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,33	11,71	7,62	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,58	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,54	10,31	8,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,76	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	9,59	8,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,25	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,06	9,26	8,80	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,16	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,09	16,27	1,82	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,17	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,35	17,25	1,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,41	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,39	17,42	0,97	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,48	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,32	16,49	1,83	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,44	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,26	17,23	1,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,41	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	17,31	0,92	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	17,28	0,82	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,29	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	17,38	0,80	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,38	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,27	0,84	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,31	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	43,53	30,02	13,51	53,76	34,23	19,53	7,00	5,00	0,59	13,51	-	-	13,71	-	13,71	-	53,28	-	0,72			1,31
21.07.16	24,00	-	80,12	62,39	17,73	52,30	48,32	3,98	7,00	5,00	0,23	17,73	-	-	17,98	-	17,98	-	52,98	-	0,94			1,18
22.07.16	24,00	-	90,25	75,68	14,57	64,98	60,23	4,75	7,00	5,00	0,35	14,57	-	-	14,84	-	14,84	-	65,67	-	0,96			1,31
23.07.16	24,00	-	85,04	73,39	11,65	67,66	62,94	4,72	7,00	5,00	0,35	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	67,60	-	0,79			1,13
Среднее	24,00	-	28,47	22,14	6,34	35,23	29,96	5,27	7,00	5,00	0,14	6,34	-	-	6,43	-	6,43	-	35,02	-	0,36	-	-	0,49
Итого	552,00		654,84	509,11	145,73						3,11	145,73	0,00	0,00	147,99	0,00	147,99	0,00			8,22	0,00	0,00	11,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	964,71	0,54	200,74	-	204,41	-	65,68	-	-
	23.07.16 23:00	1422,59	0,54	298,49	-	303,57	-	92,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета энергоресурсов
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта

Урегул.
дог. отнош.