Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	4,10	2,92	1,18	62,72	41,71	21,01	7,00	5,00	-0,23	6,76	-	-	6,85	-	6,85	-	54,02	-	0,37			0,14
02.07.16	24,00	-	22,44	16,40	6,04	65,53	65,26	0,27	7,00	5,00	-0,03	6,53	-	-	6,66	-	6,66	-	65,22	-	0,43			0,40
03.07.16	24,00	-	22,17	18,44	3,73	71,09	70,78	0,31	7,00	5,00	-0,02	4,08	-	-	4,18	-	4,18	-	71,12	-	0,29			0,27
04.07.16	24,00	-	30,24	24,05	6,19	65,60	66,35	-0,75	7,00	5,00	-0,03	6,71	-	-	6,83	-	6,83	-	61,97	-	0,42			0,39
05.07.16	24,00	-	30,32	20,88	9,44	47,12	49,70	-2,58	7,00	5,00	-0,02	9,84	-	-	9,91	-	9,91	-	41,41	-	0,41			0,39
06.07.16	24,00	-	13,90	10,51	3,39	33,25	33,14	0,11	7,00	5,00	-0,01	3,72	-	-	3,73	-	3,73	-	32,83	-	0,12			0,12
07.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	16,97	16,90	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,72	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	17,14	17,00	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,30	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,92	16,83	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,14	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	17,90	17,71	0,19	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	17,92	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	17,53	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,83	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	18,29	18,15	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,35	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	18,27	18,14	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,27	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	17,88	0,16	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,27	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,20	0,20	0,00	18,16	18,02	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,22	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,06	17,92	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,25	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	18,41	18,05	0,36	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,46	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	18,01	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,10	0,10	0,00	18,21	17,96	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	13,15	5,89	7,26	51,05	50,86	0,19	7,00	5,00	0,00	7,33	-	-	7,42	-	7,42	-	51,02	-	0,37			0,37
21.07.16	24,00	-	29,01	19,62	9,39	54,46	54,46	0,00	7,00	5,00	0,00	9,55	-	-	9,68	-	9,68	-	54,08	-	0,52			0,51
22.07.16	24,00	-	30,48	25,34	5,14	62,04	61,70	0,34	7,00	5,00	-0,02	5,52	-	-	5,64	-	5,64	-	62,78	-	0,35			0,33
23.07.16	24,00	-	27,94	23,76	4,18	67,34	67,12	0,22	7,00	5,00	-0,03	4,78	-	-	4,89	-	4,89	-	67,17	-	0,32			0,29
Среднее	24,00	-	9,77	7,34	2,43	35,33	34,40	0,93	7,00	5,00	-0,02	2,83	-	-	2,88	-	2,88	-	34,60	-	0,16	-	-	0,14
Итого	552,00		224,65	168,71	55,94						-0,38	65,18	0,00	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00			3,59	0,00	0,00	3,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.07.16 01:00	28810,78	21485,90	7513,13	-	7690,50	-	977,15	-	
	24.07.16 01:00	28911,76	21560,91	7540,43	-	7718,25	-	978,65	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта

ост. тепл 203