Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	10,93	9,05	1,88	47,90	43,23	4,67	7,00	5,00	0,00	1,88	-	-	1,90	-	1,90	-	46,33	-	0,09			0,09
02.07.16	24,00	-	121,56	109,29	12,27	68,62	64,95	3,67	7,00	5,00	0,00	12,27	-	-	12,70	-	12,70	-	68,60	-	0,84			0,84
03.07.16	24,00	-	123,38	113,00	10,38	71,67	67,86	3,81	7,00	5,00	0,00	10,38	-	-	10,84	-	10,84	-	71,59	-	0,74			0,74
04.07.16	24,00	-	122,99	113,54	9,45	66,88	63,68	3,20	7,00	5,00	0,00	9,45	-	-	9,83	-	9,83	-	66,55	-	0,63			0,63
05.07.16	24,00	-	93,44	76,03	17,41	45,74	44,45	1,29	7,00	5,00	0,00	17,41	-	-	17,63	-	17,63	-	44,89	-	0,78			0,78
06.07.16	24,00	-	31,62	24,80	6,82	32,23	31,27	0,96	7,00	5,00	0,00	6,82	-	-	6,90	-	6,90	-	31,98	-	0,22			0,22
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,51	19,48	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,99	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,72	18,69	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,27	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	17,98	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,67	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,72	18,59	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,93	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,72	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,15	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,29	19,16	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	19,00	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,47	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	19,11	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,20	19,06	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,48	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,18	19,04	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,45	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,25	18,99	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,45	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	19,05	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,54	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,19	18,97	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,40	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	72,54	55,45	17,09	50,67	48,51	2,16	7,00	5,00	0,00	17,09	-	-	17,35	-	17,35	-	50,20	-	0,86			0,86
21.07.16	24,00	-	117,17	100,74	16,43	52,32	49,84	2,48	7,00	5,00	0,00	16,43	-	-	16,76	-	16,76	-	52,20	-	0,86			0,86
22.07.16	24,00		117,17	100,74	16,43	52,32	49,84	2,48	7,00	5,00	0,00	16,43	-	-	16,76	-	16,76	-	52,20	-	0,86			0,86
23.07.16	24,00		117,17	100,74	16,43	52,32	49,84	2,48	7,00	5,00	0,00	16,43	-	-	16,76	-	16,76	-	52,20	-	0,86			0,86
Среднее	24,00	-	40,35	34,93	5,42	34,27	33,01	1,26	7,00	5,00	-	5,42	-	-	5,54	-	5,54	-	34,28	-	0,29	-	-	0,29
Итого	552,00		927,97	803,38	124,59						0,00	124,59	0,00	0,00	127,43	0,00	127,43	0,00			6,73	0,00	0,00	6,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86		
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.