Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	11,66	11,07	0,59	53,63	50,56	3,07	7,00	5,00	-1,04	21,47	-	-	21,73	-	21,73	-	52,06	-	1,12			0,08
02.07.16	24,00	-	77,78	60,93	16,85	68,43	68,06	0,37	7,00	5,00	-0,02	17,63	-	-	18,02	-	18,02	-	68,27	-	1,20			1,18
03.07.16	24,00	-	82,28	65,68	16,60	71,48	71,25	0,23	7,00	5,00	-0,02	17,08	-	-	17,51	-	17,51	-	71,64	-	1,23			1,20
04.07.16	24,00	-	82,44	65,62	16,82	67,18	67,34	-0,16	7,00	5,00	0,00	17,06	-	-	17,41	-	17,41	-	66,03	-	1,12			1,12
05.07.16	24,00	-	70,02	46,80	23,22	46,10	47,01	-0,91	7,00	5,00	-0,01	23,41	-	-	23,65	-	23,65	-	44,27	-	1,04			1,03
06.07.16	24,00	-	25,34	16,43	8,91	32,27	32,40	-0,13	7,00	5,00	0,00	8,94	-	-	8,95	-	8,95	-	32,17	-	0,29			0,29
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,86	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,49	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,19	18,05	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,93	17,83	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,32	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	17,88	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,12	18,07	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,38	18,31	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,80	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	18,46	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,99	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,56	18,45	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,03	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	18,46	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,01	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,52	18,42	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,98	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,47	18,36	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,94	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,57	18,44	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,05	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,50	18,38	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,97	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	53,70	24,97	28,73	54,78	54,55	0,23	7,00	5,00	-0,01	28,93	-	-	29,33	-	29,33	-	55,02	-	1,59			1,58
21.07.16	24,00	-	79,61	58,18	21,43	51,92	51,67	0,25	7,00	5,00	0,01	21,44	-	-	21,73	-	21,73	-	52,36	-	1,12			1,13
22.07.16	24,00	-	88,15	70,68	17,47	64,81	64,67	0,14	7,00	5,00	0,03	17,13	-	-	17,45	-	17,45	-	64,84	-	1,11			1,15
23.07.16	24,00	-	85,10	69,27	15,83	67,89	67,70	0,19	7,00	5,00	0,02	15,68	-	-	15,99	-	15,99	-	68,03	-	1,07			1,09
Среднее	24,00	-	28,53	21,29	7,24	35,55	35,36	0,20	7,00	5,00	-0,05	8,21	-	-	8,34	-	8,34	-	35,64	-	0,47	-	-	0,43
Итого	552,00		656,08	489,63	166,45						-1,04	188,77	0,00	0,00	191,77	0,00	191,77	0,00			10,89	0,00	0,00	9,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	15234,12	11462,98	3609,20	-	3697,22	-	518,60	-	
	24.07.16 01:00	15705,53	11803,80	3739,92	-	3829,81	-	525,84	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

Урегул.
дог. отнош.