Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	33,60	7,17	26,43	54,60	47,80	6,80	7,00	5,00	-0,68	40,79	-	-	41,33	-	41,33	-	53,16	-	2,17			1,49
02.07.16	24,00	-	92,66	54,40	38,26	68,61	68,16	0,45	7,00	5,00	0,05	37,92	-	-	38,76	-	38,76	-	68,57	-	2,60			2,65
03.07.16	24,00	-	95,55	56,27	39,28	71,68	71,28	0,40	7,00	5,00	0,04	39,17	-	-	40,07	-	40,07	-	71,63	-	2,81			2,84
04.07.16	24,00	-	95,47	55,97	39,50	66,78	66,68	0,10	7,00	5,00	0,04	39,23	-	-	40,03	-	40,03	-	66,37	-	2,60			2,65
05.07.16	24,00	-	77,67	38,57	39,10	45,35	46,16	-0,81	7,00	5,00	0,01	39,10	-	-	39,45	-	39,45	-	44,26	-	1,73			1,75
06.07.16	24,00	-	34,22	16,47	17,75	31,33	31,22	0,11	7,00	5,00	0,01	17,72	-	-	17,83	-	17,83	-	31,33	-	0,56			0,56
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,34	19,02	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,86	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,37	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,07	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,43	18,12	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,52	18,20	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,62	18,34	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,64	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,17	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,95	18,65	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,24	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,99	18,71	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,31	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,15	18,83	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,45	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,09	18,77	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,42	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,85	18,55	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,19	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,65	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	18,65	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,24	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	41,91	22,73	19,18	54,42	54,05	0,37	7,00	5,00	0,02	18,97	-	-	19,24	-	19,24	-	54,33	-	1,03			1,05
21.07.16	24,00	-	78,71	50,45	28,26	52,14	52,03	0,11	7,00	5,00	0,02	28,19	-	-	28,54	-	28,54	-	51,72	-	1,46			1,48
22.07.16	24,00	-	88,50	61,40	27,10	65,19	64,81	0,38	7,00	5,00	0,04	26,83	-	-	27,35	-	27,35	-	65,22	-	1,75			1,79
23.07.16	24,00	-	86,38	59,91	26,47	67,94	67,58	0,36	7,00	5,00	0,05	26,06	-	-	26,62	-	26,62	-	67,88	-	1,77			1,82
Среднее	24,00	-	31,51	18,41	13,10	35,80	35,27	0,53	7,00	5,00	0,02	13,65	-	-	13,88	-	13,88	-	35,83	-	0,80	-	-	0,79
Итого	552,00		724,67	423,34	301,33						0,39	313,98	0,00	0,00	319,22	0,00	319,22	0,00			18,48	0,00	0,00	18,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	45555,96	24508,66	21009,92	-	21494,64	-	1970,21	-	-
	24.07.16 11:00	46077,20	24829,21	21209,21	-	21696,95	-	1981,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -5,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **319,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.