Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ~~Обуховский з-д~~ ПРОЛЕТАРСКИЙ З-Д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,68	21,25	0,43	7,00	5,00	0,00	18,28	1,66	16,62	18,74	1,66	17,08	-	74,42	28,25	1,32			1,32
02.07.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	22,13	21,69	0,44	7,00	5,00	0,00	14,94	1,82	13,12	15,32	1,82	13,50	-	75,37	28,96	1,07			1,07
03.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,51	22,87	0,64	7,00	5,00	0,00	15,49	1,75	13,74	15,90	1,75	14,15	-	76,32	29,29	1,13			1,13
04.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,84	21,54	0,30	7,00	5,00	0,00	16,19	1,79	14,40	16,61	1,79	14,82	-	76,86	28,32	1,20			1,20
05.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,97	18,54	0,43	7,00	5,00	0,00	17,14	1,69	15,45	17,58	1,69	15,89	-	76,11	25,68	1,26			1,26
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,12	16,74	0,38	7,00	5,00	0,00	17,12	1,73	15,39	17,55	1,73	15,82	-	75,88	23,41	1,26			1,26
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	17,32	0,41	7,00	5,00	0,00	18,15	1,64	16,51	18,64	1,64	17,00	-	75,77	24,91	1,33			1,33
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	17,30	0,43	7,00	5,00	0,00	18,91	1,65	17,26	19,41	1,65	17,76	-	76,02	24,91	1,40			1,40
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	17,44	0,40	7,00	5,00	0,00	17,40	1,71	15,69	17,87	1,71	16,16	-	76,27	24,59	1,29			1,29
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,63	18,11	0,52	7,00	5,00	0,00	18,51	1,65	16,86	18,99	1,65	17,34	-	76,88	25,73	1,38			1,38
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,16	18,73	0,43	7,00	5,00	0,00	18,22	1,68	16,54	18,73	1,68	17,05	-	76,82	26,52	1,36			1,36
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,75	19,41	0,34	7,00	5,00	0,00	17,42	1,75	15,67	17,85	1,75	16,10	-	76,28	26,74	1,28			1,28
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,77	19,31	0,46	7,00	5,00	0,00	29,43	0,75	28,68	30,16	0,75	29,41	-	74,38	26,74	2,17			2,17
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,77	19,28	0,49	7,00	5,00	0,00	3,26	0,00	3,26	3,28	0,00	3,28	-	44,74	21,55	0,15			0,15
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,96	18,84	0,12	7,00	5,00	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	-	20,45	20,37	0,04			0,04
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,96	0,14	7,00	5,00	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	-	19,47	19,59	0,04			0,04
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,30	19,07	0,23	7,00	5,00	0,00	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	1,71	-	19,16	19,48	0,03			0,03
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,97	18,86	0,11	7,00	5,00	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	-	19,03	19,59	0,03			0,03
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	18,90	0,33	7,00	5,00	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	-	18,90	19,34	0,04			0,04
20.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,52	18,49	0,03	7,00	5,00	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	-	18,76	19,30	0,03			0,03
21.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,26	18,09	0,17	7,00	5,00	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	-	18,68	19,26	0,04			0,04
22.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,79	0,04	7,00	5,00	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	-	18,69	19,37	0,04			0,04
23.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,58	19,44	0,14	7,00	5,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	-	18,67	19,49	0,03			0,03
Среднее	24,00	-	-	0,01	-0,01	19,41	19,09	0,32	7,00	5,00		11,14	0,92	10,21	11,41	0,92	10,48	-	52,34	23,54	0,78	-	-	0,78
Итого	552,00		0,00	0,20	-0,20						0,00	256,17	21,27	234,90	262,34	21,27	241,07	0,00			17,90	0,00	0,00	17,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.07.16 13:00	41199,57	41171,33	4835,24	358,38	4960,84	358,38	615,12	356,18	-
	24.07.16 01:00	41199,57	41171,33	4839,74	358,38	4965,34	358,38	615,12	356,27	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -4,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **241,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
почта потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта