Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9067.038.1
Телефон:
Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Исполнитель: [illegible]
Схема подключения: Четырёхтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24.00	-										20,83	1,66	19,17	21,37	1,66	19,71		75,98	28,84	1,54			1,54
25.05.16	24.00	-										21,63	1,66	19,97	22,18	1,66	20,52		76,15	28,35	1,60			1,60
26.05.16	24.00	-										21,21	1,69	19,52	21,77	1,69	20,08	-	75,89	28,61	1,56			1,56
27.05.16	24.00	-										20,71	1,69	19,02	21,25	1,69	19,56	-	76,17	26,67	1,54			1,54
28.05.16	24.00	-										20,43	1,76	18,67	20,97	1,76	19,21	-	76,53	25,45	1,52			1,52
29.05.16	24.00	-										22,15	1,63	20,52	22,74	1,63	21,11	-	76,57	24,89	1,66			1,66
30.05.16	24.00	-										20,23	1,61	18,62	20,76	1,61	19,15	-	76,42	26,96	1,50			1,50
31.05.16	24.00	-										21,50	1,70	19,80	22,09	1,70	20,39	-	77,14	26,79	1,61			1,61
01.06.16	24.00	-										19,62	1,79	17,83	20,14	1,79	18,35	-	76,93	27,68	1,46			1,46
02.06.16	24.00	-										18,40	1,86	16,54	18,88	1,86	17,02	-	77,11	27,99	1,37			1,37
03.06.16	24.00	-										18,67	1,82	16,85	19,19	1,82	17,37	-	76,97	29,13	1,38			1,38
04.06.16	24.00	-										17,34	1,87	15,47	17,83	1,87	15,96	-	77,08	27,82	1,28			1,28
05.06.16	24.00	-										20,34	1,74	18,60	20,90	1,74	19,16	-	77,36	26,68	1,53			1,53
06.06.16	24.00	-										19,43	1,73	17,70	19,95	1,73	18,22	-	76,79	25,54	1,45			1,45
07.06.16	24.00	-										18,79	2,07	16,72	19,27	2,07	17,20	-	74,58	29,40	1,34			1,34
08.06.16	24.00	-										19,72	1,75	17,97	20,22	1,75	18,47	-	75,23	28,14	1,43			1,45
09.06.16	24.00	-										19,81	1,64	18,17	20,32	1,64	18,68	-	74,90	22,73	1,45			1,52
10.06.16	24.00	-										20,82	1,61	19,21	21,33	1,61	19,72	-	74,73	21,37	1,52			1,59
11.06.16	24.00	-										17,94	1,58	16,36	18,39	1,58	16,81	-	74,71	22,00	1,30			1,38
12.06.16	24.00	-										18,90	1,67	17,23	19,40	1,67	17,73	-	74,52	22,52	1,37			1,43
13.06.16	24.00	-										22,36	1,49	20,87	22,94	1,49	21,45	-	75,00	22,67	1,64			1,72
14.06.16	24.00	-										20,22	1,61	18,61	20,75	1,61	19,14	-	75,19	24,19	1,48			1,52
15.06.16	24.00	-										21,47	1,63	19,84	22,01	1,63	20,38	-	74,85	24,36	1,57			1,57
16.06.16	24.00	-										19,35	1,64	17,71	19,85	1,64	18,21	-	75,27	25,08	1,42			1,42
17.06.16	24.00	-										19,58	1,64	17,94	20,07	1,64	18,43	-	75,52	26,80	1,43			1,43
18.06.16	24.00	-										17,69	1,75	15,94	18,15	1,75	16,40	-	75,37	26,77	1,29			1,29
19.06.16	24.00	-										18,14	1,74	16,40	18,60	1,74	16,86	-	76,12	25,04	1,34			1,34
20.06.16	24.00	-										18,47	1,73	16,74	18,96	1,73	17,23	-	76,54	26,10	1,37			1,37
21.06.16	24.00	-										18,57	1,73	16,84	19,06	1,73	17,33	-	76,71	26,94	1,38			1,38
22.06.16	24.00	-										17,77	1,77	16,00	18,23	1,77	16,46	-	76,30	26,66	1,31			1,31
23.06.16	24.00	-										18,83	1,70	17,13	19,34	1,70	17,64	-	76,69	26,30	1,40			1,40
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,71	1,71	18,00	20,22	1,71	18,51	-	75,98	26,08	1,45	-	-	1,47
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	610,92	52,96	557,96	626,91	52,96	573,95	0,00			45,03	0,00	0,00	45,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02.00	4171,77	4171,13	3570,26	246,97	3663,01	246,97	614,72	-
	11.05.16 02.00	4171,77	4171,13	3570,26	246,97	3663,01	246,97	614,72	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему 9,54 Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему 120,00 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -8,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **693,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать энергосбыта

Принято в УУТЭ

-124,53
-31,21
1659,7