Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	13,57	15,27	-1,70	40,56	39,84	0,72	7,00	5,00	-0,79	18,40	-	-	18,57	-	18,57	-	40,28	-	0,74			-0,05
02.07.16	24,00	-	12,02	2,42	9,60	62,46	56,64	5,82	7,00	5,00	0,00	9,88	-	-	10,06	-	10,06	-	62,19	-	0,61			0,61
03.07.16	24,00	-	11,06	2,40	8,66	66,53	60,28	6,25	7,00	5,00	-0,04	9,49	-	-	9,69	-	9,69	-	66,11	-	0,63			0,59
04.07.16	24,00	-	11,82	2,40	9,42	63,26	58,65	4,61	7,00	5,00	-0,06	10,55	-	-	10,75	-	10,75	-	62,73	-	0,66			0,61
05.07.16	24,00	-	16,69	2,41	14,28	44,38	43,46	0,92	7,00	5,00	-0,02	14,89	-	-	15,03	-	15,03	-	44,13	-	0,66			0,64
06.07.16	24,00	-	6,17	1,00	5,17	33,97	32,62	1,35	7,00	5,00	0,00	5,29	-	-	5,32	-	5,32	-	33,80	-	0,18			0,18
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,07	21,01	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,65	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,25	20,00	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,71	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,69	19,44	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,12	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,46	19,22	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,84	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,25	19,05	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,60	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,20	19,04	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,52	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,15	18,97	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,46	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,91	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,42	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,89	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,41	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,11	18,91	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,43	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,03	18,82	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,35	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,05	18,83	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,37	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,97	18,73	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,29	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	22,68	17,12	5,56	32,63	32,78	-0,15	7,00	5,00	-0,21	10,98	-	-	11,06	-	11,06	-	35,68	-	0,39			0,18
21.07.16	24,00	-	8,23	24,14	-15,91	30,52	32,07	-1,55	7,00	5,00	-1,20	22,10	-	-	22,18	-	22,18	-	31,58	-	0,70			-0,50
22.07.16	24,00	-	96,64	89,06	7,58	57,81	57,21	0,60	7,00	5,00	-0,23	13,57	-	-	13,77	-	13,77	-	53,49	-	0,73			0,50
23.07.16	24,00	-	120,31	108,31	12,00	65,06	64,74	0,32	7,00	5,00	0,02	12,33	-	-	12,56	-	12,56	-	64,75	-	0,80			0,82
Среднее	24,00	-	13,88	11,50	2,38	32,59	31,66	0,93	7,00	5,00	0,11	5,54	-	-	5,61	-	5,61	-	32,69	-	0,27	-	-	0,16
Итого	552,00		319,19	264,53	54,66						2,52	127,48	0,00	0,00	128,99	0,00	128,99	0,00			6,10	0,00	0,00	3,58

ост. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	57342,12	51245,44	5991,67	-	6122,58	-	1268,20		
	24.07.16 01:00	57623,48	51489,68	6080,33	-	6212,18	-	1270,55		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта