Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	419,78	407,62	12,16	66,74	66,72	0,02	7,00	5,00	-0,16	14,73	-	14,73	15,04	-	15,04	-	67,76	-	1,00			0,84
02.07.16	24,00	-	415,92	404,75	11,17	71,14	71,14	0,00	7,00	5,00	-0,13	13,27	-	13,27	13,59	-	13,59	-	71,32	-	0,94			0,81
03.07.16	24,00	-	391,88	381,11	10,77	71,76	71,75	0,01	7,00	5,00	-0,13	12,75	-	12,75	13,05	-	13,05	-	71,89	-	0,92			0,79
04.07.16	24,00	-	389,93	379,26	10,67	72,26	72,25	0,01	7,00	5,00	-0,13	12,69	-	12,69	12,98	-	12,98	-	72,37	-	0,92			0,79
05.07.16	24,00	-	388,02	376,61	11,41	71,22	71,21	0,01	7,00	5,00	-0,12	13,39	-	13,39	13,68	-	13,68	-	71,21	-	0,96			0,83
06.07.16	24,00	-	370,15	358,20	11,95	69,91	69,91	0,00	7,00	5,00	-0,12	13,85	-	13,85	14,12	-	14,12	-	69,84	-	0,97			0,85
07.07.16	24,00	-	364,50	352,04	12,46	70,09	70,08	0,01	7,00	5,00	-0,12	14,37	-	14,37	14,71	-	14,71	-	70,33	-	1,01			0,89
08.07.16	24,00	-	382,59	369,10	13,49	71,10	71,09	0,01	7,00	5,00	-0,11	15,23	-	15,23	15,59	-	15,59	-	71,32	-	1,09			0,98
09.07.16	24,00	-	399,08	387,12	11,96	71,91	71,90	0,01	7,00	5,00	-0,13	14,00	-	14,00	14,35	-	14,35	-	72,09	-	1,01			0,88
10.07.16	24,00	-	398,33	387,14	11,19	71,62	71,62	0,00	7,00	5,00	-0,13	13,25	-	13,25	13,55	-	13,55	-	71,67	-	0,95			0,82
11.07.16	24,00	-	392,59	380,53	12,06	71,82	71,80	0,02	7,00	5,00	-0,13	14,11	-	14,11	14,42	-	14,42	-	72,06	-	1,02			0,89
12.07.16	24,00	-	395,11	383,46	11,65	72,42	72,41	0,01	7,00	5,00	-0,14	13,81	-	13,81	14,11	-	14,11	-	72,55	-	1,00			0,86
13.07.16	24,00	-	403,42	391,56	11,86	72,22	72,22	0,00	7,00	5,00	-0,13	13,88	-	13,88	14,21	-	14,21	-	72,33	-	1,01			0,87
14.07.16	24,00	-	406,73	396,63	10,10	72,80	72,80	0,00	7,00	5,00	-0,14	12,21	-	12,21	12,49	-	12,49	-	72,96	-	0,89			0,75
15.07.16	24,00	-	407,49	397,42	10,07	73,35	73,35	0,00	7,00	5,00	-0,14	12,15	-	12,15	12,42	-	12,42	-	73,46	-	0,89			0,76
16.07.16	24,00	-	410,00	399,17	10,83	73,22	73,21	0,01	7,00	5,00	-0,14	12,96	-	12,96	13,26	-	13,26	-	73,39	-	0,95			0,81
17.07.16	24,00	-	406,54	394,26	12,28	73,68	73,67	0,01	7,00	5,00	-0,13	14,33	-	14,33	14,68	-	14,68	-	73,88	-	1,06			0,93
18.07.16	24,00	-	408,64	398,15	10,49	74,27	74,27	0,00	7,00	5,00	-0,14	12,59	-	12,59	12,89	-	12,89	-	74,55	-	0,94			0,80
19.07.16	24,00	-	403,01	391,70	11,31	74,41	74,40	0,01	7,00	5,00	-0,13	13,36	-	13,36	13,67	-	13,67	-	74,51	-	1,00			0,86
20.07.16	24,00	-	393,52	382,50	11,02	73,57	73,57	0,00	7,00	5,00	-0,13	12,97	-	12,97	13,28	-	13,28	-	73,55	-	0,96			0,83
21.07.16	24,00	-	386,88	375,71	11,17	72,91	72,90	0,01	7,00	5,00	-0,13	13,15	-	13,15	13,45	-	13,45	-	73,05	-	0,96			0,84
22.07.16	24,00	-	380,64	369,67	10,97	73,18	73,18	0,00	7,00	5,00	-0,13	12,89	-	12,89	13,20	-	13,20	-	73,27	-	0,95			0,82
23.07.16	24,00	-	380,93	370,14	10,79	73,15	73,14	0,01	7,00	5,00	-0,16	13,13	-	13,13	13,46	-	13,46	-	73,30	-	0,96			0,81
Среднее	24,00	-	395,46	384,08	11,38	72,12	72,11	0,01	7,00	5,00	-0,13	13,44	-	13,44	13,75	-	13,75	-	72,29	-	0,97	-	-	0,84
Итого	552,00		9095,68	8833,85	261,83						-3,04	309,07	0,00	309,07	316,20	0,00	316,20	0,00			22,34	0,00	0,00	19,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	52830,70	46620,37	6564,49	-	6710,00	-	1209,95	-	-
	24.07.16 01:00	60650,15	54212,46	6832,17	-	6983,86	-	1226,79	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -5,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **316,20** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» ИЮЛ 2016 г.