Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	133,54	117,21	16,33	67,44	67,26	0,18	7,00	5,00	0,03	16,13	-	16,13	16,48	-	16,48	-	68,22	-	1,10			1,13
02.07.16	24,00	-	130,90	116,58	14,32	71,74	71,64	0,10	7,00	5,00	-0,02	14,86	-	14,86	15,19	-	15,19	-	71,82	-	1,07			1,04
03.07.16	24,00	-	125,90	109,76	16,14	72,39	72,28	0,11	7,00	5,00	0,00	16,35	-	16,35	16,74	-	16,74	-	72,46	-	1,19			1,19
04.07.16	24,00	-	125,18	109,53	15,65	72,91	72,80	0,11	7,00	5,00	0,04	15,36	-	15,36	15,73	-	15,73	-	72,96	-	1,12			1,16
05.07.16	24,00	-	126,43	109,10	17,33	71,89	71,78	0,11	7,00	5,00	0,08	16,47	-	16,47	16,85	-	16,85	-	71,84	-	1,18			1,26
06.07.16	24,00	-	123,48	103,83	19,65	70,58	70,49	0,09	7,00	5,00	0,14	17,84	-	17,84	18,27	-	18,27	-	70,48	-	1,26			1,40
07.07.16	24,00	-	120,67	102,21	18,46	70,81	70,66	0,15	7,00	5,00	0,16	16,52	-	16,52	16,89	-	16,89	-	71,01	-	1,17			1,33
08.07.16	24,00	-	125,26	107,38	17,88	71,77	71,64	0,13	7,00	5,00	0,10	16,68	-	16,68	17,06	-	17,06	-	71,85	-	1,20			1,30
09.07.16	24,00	-	130,23	112,43	17,80	72,56	72,43	0,13	7,00	5,00	0,08	16,96	-	16,96	17,37	-	17,37	-	72,65	-	1,23			1,31
10.07.16	24,00	-	131,04	112,32	18,72	72,24	72,14	0,10	7,00	5,00	0,07	18,00	-	18,00	18,41	-	18,41	-	72,26	-	1,30			1,37
11.07.16	24,00	-	127,08	110,69	16,39	72,47	72,35	0,12	7,00	5,00	0,03	16,17	-	16,17	16,55	-	16,55	-	72,59	-	1,18			1,21
12.07.16	24,00	-	127,24	111,55	15,69	73,07	72,94	0,13	7,00	5,00	0,01	15,72	-	15,72	16,11	-	16,11	-	73,13	-	1,15			1,17
13.07.16	24,00	-	130,31	113,84	16,47	72,83	72,72	0,11	7,00	5,00	0,03	16,32	-	16,32	16,71	-	16,71	-	72,86	-	1,19			1,22
14.07.16	24,00	-	129,89	115,23	14,66	73,43	73,32	0,11	7,00	5,00	0,03	14,56	-	14,56	14,95	-	14,95	-	73,52	-	1,07			1,10
15.07.16	24,00	-	130,72	115,47	15,25	73,97	73,86	0,11	7,00	5,00	0,01	15,28	-	15,28	15,67	-	15,67	-	74,00	-	1,13			1,15
16.07.16	24,00	-	132,53	116,03	16,50	73,85	73,74	0,11	7,00	5,00	0,02	16,42	-	16,42	16,83	-	16,83	-	73,94	-	1,21			1,24
17.07.16	24,00	-	131,06	114,80	16,26	74,33	74,20	0,13	7,00	5,00	0,03	16,07	-	16,07	16,44	-	16,44	-	74,45	-	1,20			1,23
18.07.16	24,00	-	130,24	115,80	14,44	74,93	74,80	0,13	7,00	5,00	0,05	14,06	-	14,06	14,42	-	14,42	-	75,08	-	1,06			1,10
19.07.16	24,00	-	129,36	114,11	15,25	75,06	74,94	0,12	7,00	5,00	0,07	14,58	-	14,58	14,95	-	14,95	-	75,08	-	1,10			1,16
20.07.16	24,00	-	128,53	111,39	17,14	74,21	74,11	0,10	7,00	5,00	0,06	16,46	-	16,46	16,89	-	16,89	-	74,15	-	1,22			1,29
21.07.16	24,00	-	125,53	109,46	16,07	73,58	73,46	0,12	7,00	5,00	0,06	15,48	-	15,48	15,86	-	15,86	-	73,68	-	1,14			1,20
22.07.16	24,00	-	122,53	107,62	14,91	73,85	73,73	0,12	7,00	5,00	0,05	14,46	-	14,46	14,79	-	14,79	-	73,88	-	1,07			1,12
23.07.16	24,00	-	123,45	107,43	16,02	73,82	73,69	0,13	7,00	5,00	0,02	15,94	-	15,94	16,32	-	16,32	-	73,91	-	1,18			1,20
Среднее	24,00	-	127,87	111,47	16,41	72,77	72,65	0,12	7,00	5,00	0,05	15,94	-	15,94	16,33	-	16,33	-	72,86	-	1,16	-	-	1,21
Итого	552,00		2941,10	2563,77	377,33						1,15	366,69	0,00	366,69	375,48	0,00	375,48	0,00			26,72	0,00	0,00	27,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	49887,35	41968,55	8670,40	-	8866,68	-	1330,14	-	-
	24.07.16 11:00	52472,22	44221,26	8991,63	-	9195,67	-	1354,77	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -6,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 29 ИЮЛ 2016 г.