Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	17,07	45,37	-28,30	49,87	49,40	0,47	7,00	5,00	-2,74	28,02	-	-	28,34	-	28,34	-	48,81	-	1,37			-1,36
02.07.16	24,00	-	14,82	43,71	-28,89	61,63	61,91	-0,28	7,00	5,00	-3,53	28,62	-	-	29,13	-	29,13	-	61,41	-	1,76			-1,77
03.07.16	24,00	-	12,23	44,82	-32,59	65,82	67,18	-1,36	7,00	5,00	-4,36	32,37	-	-	33,05	-	33,05	-	67,19	-	2,17			-2,18
04.07.16	24,00	-	17,06	40,81	-23,75	62,91	63,75	-0,84	7,00	5,00	-2,99	23,38	-	-	23,82	-	23,82	-	63,62	-	1,49			-1,50
05.07.16	24,00	-	17,75	43,07	-25,32	43,75	42,55	1,20	7,00	5,00	-2,07	25,10	-	-	25,29	-	25,29	-	41,40	-	1,04			-1,03
06.07.16	24,00	-	6,28	15,49	-9,21	32,20	32,46	-0,26	7,00	5,00	-0,59	9,12	-	-	9,16	-	9,16	-	32,56	-	0,30			-0,29
07.07.16	19,00	-	0,10	0,00	0,10	17,86	18,04	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,24	-	-	0,24	-	0,24	-	17,87	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,09	17,12	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,34	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,90	16,76	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,15	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,31	16,98	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,69	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,34	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,08	-	0,00			0,00
12.07.16	22,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	17,89	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,19	17,93	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,63	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	17,89	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,69	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,16	17,87	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,58	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,33	18,00	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,72	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,32	17,90	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,75	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,27	18,00	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00			0,00
19.07.16			0,00	0,00	0,00	18,31	17,97	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00	-	-	0,00
20.07.16			15,68	42,90	-27,22	57,49	57,83	-0,33	7,00	5,00	-3,14	26,95	-	-	27,39	-	27,39	-	57,40	-	1,57	-	-	-1,57
21.07.16			15,68	42,90	-27,22	57,49	57,83	-0,33	7,00	5,00	-3,14	26,95	-	-	27,39	-	27,39	-	57,40	-	1,57	-	-	-1,57
22.07.16			15,68	42,90	-27,22	57,49	57,83	-0,33	7,00	5,00	-3,14	26,95	-	-	27,39	-	27,39	-	57,40	-	1,57	-	-	-1,57
23.07.16			15,68	42,90	-27,22	57,49	57,83	-0,33	7,00	5,00	-3,14	26,95	-	-	27,39	-	27,39	-	57,40	-	1,57	-	-	-1,57
Среднее	23,61	-	6,44	17,60	-11,17	33,87	33,84	0,03	7,00	5,00	-1,25	11,07	-	-	11,24	-	11,24	-	34,01	-	0,63	-	-	-0,63
Итого	425,00		148,03	404,87	-256,84						-26,82	254,65	0,00	0,00	258,58	0,00	258,58	0,00			14,40	0,00	0,00	-14,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	47756,72	37136,53	11762,57	-	12044,07	-	1434,81	-	-
	19.07.16 01:00	47797,91	37235,90	11820,41	-	12102,58	-	1431,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -4,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **258,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.

ост. ГВС ТВ3