Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	6,87	30,60	-23,72	48,73	50,54	-1,81	8,00	3,00	-2,11	17,98	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	50,22	0,00	0,90			-1,21
02.07.16	24,00	*	6,58	24,77	-18,19	59,49	61,38	-1,89	8,00	3,00	-1,91	13,17	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	59,50	0,00	0,78			-1,13
03.07.16	24,00	*	5,69	23,84	-18,15	64,20	68,13	-3,93	8,00	3,00	-2,15	13,32	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	66,71	0,00	0,89			-1,26
04.07.16	24,00	*	5,69	25,03	-19,35	62,32	64,70	-2,37	8,00	3,00	-2,15	13,99	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	-	63,37	0,00	0,89			-1,26
05.07.16	24,00	*	6,31	33,60	-27,28	43,32	43,19	0,13	8,00	3,00	-2,12	22,43	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	42,12	0,00	0,95			-1,18
06.07.16	24,00	*	2,16	14,55	-12,39	32,03	33,04	-1,01	8,00	3,00	-0,76	10,55	0,00	0,00	10,61	0,00	10,61	-	32,98	0,00	0,35			-0,41
07.07.16	24,00	*	0,00	0,08	-0,08	18,50	19,13	-0,63	8,00	3,00	-0,01	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	18,85	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,32	18,96	-0,64	8,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	18,68	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,13	18,42	-0,29	8,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-	18,51	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,58	18,49	0,09	8,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	18,81	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,90	18,61	0,30	8,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	18,64	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,04	18,79	0,25	8,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	19,07	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,17	18,89	0,28	8,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	19,08	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,13	18,76	0,37	8,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-	19,14	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,29	18,94	0,35	8,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	19,26	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,02	18,74	0,27	8,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	19,13	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,32	18,84	0,48	8,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	19,29	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,95	18,69	0,26	8,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	19,48	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,02	18,66	0,36	8,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	19,22	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00	*	2,73	13,91	-11,18	32,71	47,29	-14,58	8,00	3,00	-1,26	15,04	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	45,78	0,00	0,69			-0,57
21.07.16	24,00	*	6,99	27,74	-20,74	44,21	48,16	-3,95	8,00	3,00	-2,44	29,63	0,00	0,00	29,95	0,00	29,95	-	47,62	0,00	1,41			-1,03
22.07.16	24,00	*	5,43	21,27	-15,84	52,89	60,10	-7,21	8,00	3,00	-2,33	23,01	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	58,34	0,00	1,34			-0,99
23.07.16	24,00	*	6,27	18,50	-12,23	56,41	64,45	-8,03	8,00	3,00	-2,22	22,37	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	61,85	0,00	1,38			-0,84
Среднее	24,00	-	2,38	10,17	-7,79	32,25	34,12	-1,88	8,00	3,00	-0,85	7,91	-	-	8,02	-	8,02	-	33,72	-	0,42	-	-	-0,43
Итого	552,00		54,72	233,88	-179,16						-19,47	181,94	0,00	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00			9,60	0,00	0,00	-9,87

Ост. ТЭЦ ПЭ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	96932,51	79962,44	36602,93	0,00	37497,31	0,00	3082,29	2671,40	-
	24.07.16 01:00	96968,40	80117,93	36742,28	0,00	37638,44	0,00	3075,99	2678,54	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **184,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
печать энергосбыта
«_____» _____ г.