Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	15,30	8,99	6,31	62,81	55,89	6,92	7,00	5,00	0,09	6,31	-	-	6,38	-	6,38	-	58,98	-	0,37			0,46
02.07.16	24,00	-	15,13	6,91	8,22	62,49	57,89	4,60	7,00	5,00	0,06	8,22	-	-	8,35	-	8,35	-	59,62	-	0,49			0,55
03.07.16	24,00	-	15,09	8,24	6,85	62,18	58,84	3,34	7,00	5,00	0,04	6,85	-	-	6,95	-	6,95	-	60,46	-	0,41			0,45
04.07.16	24,00	-	15,31	9,84	5,47	57,94	52,76	5,18	7,00	5,00	0,08	5,47	-	-	5,57	-	5,57	-	52,48	-	0,29			0,37
05.07.16	24,00	-	15,21	6,60	8,61	60,60	51,57	9,03	7,00	5,00	0,09	8,61	-	-	8,80	-	8,80	-	56,73	-	0,49			0,58
06.07.16	24,00	-	15,26	9,77	5,49	57,77	48,68	9,09	7,00	5,00	0,11	5,49	-	-	5,64	-	5,64	-	53,78	-	0,30			0,41
07.07.16	24,00	-	15,37	8,84	6,53	62,02	47,89	14,13	7,00	5,00	0,16	6,53	-	-	6,67	-	6,67	-	56,22	-	0,37			0,53
08.07.16	24,00	-	15,16	7,12	8,04	61,63	51,08	10,55	7,00	5,00	0,11	8,04	-	-	8,24	-	8,24	-	57,23	-	0,46			0,57
09.07.16	24,00	-	15,13	9,72	5,41	60,90	46,65	14,25	7,00	5,00	0,17	5,41	-	-	5,55	-	5,55	-	54,86	-	0,30			0,47
10.07.16	24,00	-	15,20	8,34	6,86	62,80	51,45	11,35	7,00	5,00	0,13	6,86	-	-	7,03	-	7,03	-	57,72	-	0,40			0,53
11.07.16	24,00	-	15,99	6,72	9,27	65,23	56,74	8,49	7,00	5,00	0,09	9,27	-	-	9,45	-	9,45	-	61,42	-	0,57			0,66
12.07.16	24,00	-	15,54	8,65	6,89	60,49	53,27	7,22	7,00	5,00	0,09	6,89	-	-	6,99	-	6,99	-	56,38	-	0,39			0,48
13.07.16	24,00	-	16,14	8,32	7,82	60,04	50,91	9,13	7,00	5,00	0,11	7,82	-	-	7,98	-	7,98	-	56,05	-	0,44			0,55
14.07.16	24,00	-	16,13	8,15	7,98	61,92	57,34	4,58	7,00	5,00	0,06	7,98	-	-	8,06	-	8,06	-	58,92	-	0,47			0,53
15.07.16	24,00	-	16,20	6,73	9,47	61,73	55,54	6,19	7,00	5,00	0,07	9,47	-	-	9,62	-	9,62	-	58,71	-	0,56			0,63
16.07.16	24,00	-	15,65	9,29	6,36	59,38	55,24	4,14	7,00	5,00	0,06	6,36	-	-	6,45	-	6,45	-	57,00	-	0,36			0,42
17.07.16	24,00	-	15,49	8,31	7,18	60,25	56,18	4,07	7,00	5,00	0,05	7,18	-	-	7,31	-	7,31	-	58,12	-	0,42			0,47
18.07.16	24,00	-	15,78	9,27	6,51	60,67	53,84	6,83	7,00	5,00	0,09	6,51	-	-	6,61	-	6,61	-	57,30	-	0,37			0,46
19.07.16	24,00	-	15,81	6,82	8,99	60,40	56,45	3,95	7,00	5,00	0,05	8,99	-	-	9,15	-	9,15	-	57,84	-	0,52			0,57
20.07.16	24,00	-	15,72	10,38	5,34	60,39	55,61	4,78	7,00	5,00	0,07	5,34	-	-	5,39	-	5,39	-	57,16	-	0,31			0,37
21.07.16	24,00	-	15,99	6,93	9,06	62,31	56,27	6,04	7,00	5,00	0,07	9,06	-	-	9,21	-	9,21	-	59,22	-	0,54			0,61
22.07.16	24,00	-	15,90	8,49	7,41	59,93	52,70	7,23	7,00	5,00	0,09	7,41	-	-	7,50	-	7,50	-	56,31	-	0,42			0,51
23.07.16	24,00	-	15,62	7,48	8,14	59,43	52,27	7,16	7,00	5,00	0,08	8,14	-	-	8,29	-	8,29	-	55,94	-	0,46			0,54
Среднее	24,00	-	15,57	8,26	7,31	61,01	53,70	7,32	7,00	5,00	0,09	7,31	-	-	7,44	-	7,44	-	57,32	-	0,42	-	-	0,51
Итого	552,00		358,12	189,91	168,21						2,04	168,21	0,00	0,00	171,19	0,00	171,19	0,00			9,68	0,00	0,00	11,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	5979,24	8391,84	3637,31	-	3702,39	-	36,78		-
	24.07.16 01:00	6284,40	8553,01	3990,51	-	4061,05	-	46,85		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -2,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 07 16 г.
печать энергосбыта