Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Txв, гр.С= 18,13

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	15,88	35,44	-19,56	47,47	48,01	-0,54	7,00	5,00	-1,92	20,67	-	-	20,89	-	20,89	-	48,06	-	0,99			-0,92
02.07.16	24,00	-	12,77	26,80	-14,03	63,27	65,07	-1,80	7,00	5,00	-1,87	15,11	-	-	15,41	-	15,41	-	63,73	-	0,96			-0,91
03.07.16	24,00	-	13,11	26,11	-13,00	67,10	68,85	-1,75	7,00	5,00	-1,86	14,26	-	-	14,56	-	14,56	-	67,87	-	0,97			-0,90
04.07.16	24,00	-	13,69	27,33	-13,64	61,70	63,13	-1,43	7,00	5,00	-1,81	15,12	-	-	15,39	-	15,39	-	62,81	-	0,95			-0,86
05.07.16	24,00	-	15,43	37,85	-22,42	41,08	41,36	-0,28	7,00	5,00	-1,91	24,23	-	-	24,44	-	24,44	-	41,28	-	1,00			-0,91
06.07.16	24,00	-	5,18	10,43	-5,25	31,78	31,84	-0,06	7,00	5,00	-0,40	7,59	-	-	7,60	-	7,60	-	31,97	-	0,24			-0,16
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,45	19,05	-1,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,89	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,91	18,30	-1,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,36	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,78	17,99	-1,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,27	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,14	18,08	-0,94	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,70	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,29	18,07	-0,78	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,92	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,80	18,38	-0,58	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	18,32	-0,48	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,49	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,92	18,22	-0,30	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	17,52	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,82	18,12	-0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,46	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,87	18,13	-0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,93	18,05	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,02	18,15	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,80	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	18,07	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,76	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	6,98	20,64	-13,66	44,57	47,45	-2,88	7,00	5,00	-1,36	15,13	-	-	15,29	-	15,29	-	46,49	-	0,70			-0,66
21.07.16	24,00	-	14,92	34,85	-19,93	48,67	49,44	-0,77	7,00	5,00	-2,16	24,78	-	-	25,07	-	25,07	-	47,66	-	1,18			-0,98
22.07.16	24,00	-	7,95	20,92	-12,97	58,35	61,55	-3,20	7,00	5,00	-1,80	16,80	-	-	17,05	-	17,05	-	59,42	-	1,00			-0,80
23.07.16	24,00	-	8,32	20,89	-12,57	61,78	65,03	-3,25	7,00	5,00	-1,79	15,29	-	-	15,57	-	15,57	-	63,54	-	0,97			-0,82
Среднее	24,00	-	4,97	11,36	-6,39	32,80	33,85	-1,05	7,00	5,00	-0,73	7,35	-	-	7,45	-	7,45	-	33,42	-	0,39		-	-0,34
Итого	552,00		114,23	261,26	-147,03						-16,88	169,10	0,00	0,00	171,39	0,00	171,39	0,00			8,97	0,00	0,00	-7,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	48479,95	39712,60	9407,70	-	9631,78	-	1386,86	-	-
	24.07.16 01:00	48551,77	39884,40	9525,98	-	9751,51	-	1881,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«_____» _____ г.

рем
тэц
103