Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	0,00	24,21	-24,21	41,32	48,87	-7,55	7,00	5,00	-2,35	24,63	-	-	24,92	-	24,92	-	48,31	-	1,19			-1,16
02.07.16	24,00	-	0,00	15,19	-15,19	49,35	65,45	-16,10	7,00	5,00	-1,96	15,49	-	-	15,79	-	15,79	-	63,74	-	0,99			-0,97
03.07.16	24,00	-	0,00	17,10	-17,10	53,75	69,07	-15,32	7,00	5,00	-2,33	17,38	-	-	17,75	-	17,75	-	67,50	-	1,18			-1,16
04.07.16	24,00	-	0,00	18,02	-18,02	51,71	63,84	-12,13	7,00	5,00	-2,25	17,96	-	-	18,29	-	18,29	-	62,52	-	1,12			-1,13
05.07.16	24,00	-	0,00	23,23	-23,23	35,98	42,23	-6,25	7,00	5,00	-1,93	23,43	-	-	23,65	-	23,65	-	41,71	-	0,98			-0,96
06.07.16	24,00	-	0,00	7,69	-7,69	23,33	31,95	-8,62	7,00	5,00	-0,49	7,77	-	-	7,80	-	7,80	-	31,69	-	0,25			-0,24
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,46	18,44	-0,98	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,12	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,22	17,93	-0,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,91	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,04	17,55	-0,51	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,74	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,28	17,61	-0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,00	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,59	17,77	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,26	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,08	18,19	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,03	18,15	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,24	-	-	0,24	-	0,24	-	17,75	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	18,13	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,92	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,25	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,05	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,14	18,13	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,86	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,01	17,93	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,60	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,33	18,08	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	17,83	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,60	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,32	13,00	-12,68	26,76	47,06	-20,30	7,00	5,00	-1,19	13,00	-	-	13,14	-	13,14	-	46,38	-	0,60			-0,59
21.07.16	24,00	-	0,00	19,76	-19,76	35,91	48,89	-12,98	7,00	5,00	-1,90	20,01	-	-	20,25	-	20,25	-	48,02	-	0,96			-0,94
22.07.16	24,00	-	0,20	14,79	-14,59	34,97	62,24	-27,27	7,00	5,00	-1,81	15,05	-	-	15,31	-	15,31	-	60,71	-	0,92			-0,89
23.07.16	24,00	-	0,00	15,17	-15,17	48,73	65,37	-16,64	7,00	5,00	-1,95	15,45	-	-	15,74	-	15,74	-	63,63	-	0,98			-0,97
Среднее	24,00	-	0,02	7,31	-7,29	27,55	33,87	-6,32	7,00	5,00	-0,79	7,41	-	-	7,52	-	7,52	-	33,62	-	0,40	-	-	-0,39
Итого	552,00		0,52	168,16	-167,64						-18,17	170,41	0,00	0,00	172,88	0,00	172,88	0,00			9,17	0,00	0,00	-9,00

ОСТ ТЭЦ ПЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	63126,79	54990,77	32403,73	-	33214,40	-	1462,17	-	-
	24.07.16 01:00	63127,31	55095,49	32509,71	-	33321,75	-	1456,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016
«_____» _____ г.