Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,37	0,00	9,37	53,01	30,13	22,88	7,00	5,00	-0,01	9,51	-	-	9,62	-	9,62	-	52,75	-	0,50			0,50
02.07.16	24,00	-	8,93	0,00	8,93	55,69	28,46	27,23	7,00	5,00	-0,01	9,18	-	-	9,30	-	9,30	-	55,34	-	0,51			0,50
03.07.16	24,00	-	11,83	0,00	11,83	58,59	29,85	28,74	7,00	5,00	-0,02	12,16	-	-	12,37	-	12,37	-	58,30	-	0,71			0,69
04.07.16	24,00	-	47,39	40,43	6,96	67,73	68,26	-0,53	7,00	5,00	-0,05	7,91	-	-	8,08	-	8,08	-	62,65	-	0,50			0,45
05.07.16	24,00	-	75,63	67,44	8,19	67,83	67,52	0,31	7,00	5,00	-0,02	8,90	-	-	9,11	-	9,11	-	67,42	-	0,60			0,58
06.07.16	24,00	-	70,44	63,68	6,76	66,75	66,43	0,32	7,00	5,00	-0,02	7,38	-	-	7,54	-	7,54	-	66,17	-	0,49			0,47
07.07.16	24,00	-	68,76	60,75	8,01	67,01	66,68	0,33	7,00	5,00	-0,03	8,78	-	-	8,97	-	8,97	-	66,91	-	0,59			0,56
08.07.16	24,00	-	70,91	63,10	7,81	67,98	67,70	0,28	7,00	5,00	-0,01	8,28	-	-	8,46	-	8,46	-	67,78	-	0,56			0,55
09.07.16	24,00	-	32,64	36,27	-3,63	68,36	66,07	2,29	7,00	5,00	-0,71	9,49	-	-	9,65	-	9,65	-	59,29	-	0,56			-0,15
10.07.16	24,00	-	39,32	36,09	3,23	66,60	65,35	1,25	7,00	5,00	-0,26	8,51	-	-	8,66	-	8,66	-	61,48	-	0,53			0,27
11.07.16	24,00	-	71,41	63,96	7,45	67,69	67,43	0,26	7,00	5,00	-0,01	7,98	-	-	8,17	-	8,17	-	67,40	-	0,54			0,52
12.07.16	24,00	-	72,98	65,83	7,15	67,91	67,70	0,21	7,00	5,00	-0,02	7,66	-	-	7,82	-	7,82	-	67,46	-	0,52			0,50
13.07.16	24,00	-	72,20	64,71	7,49	66,88	66,65	0,23	7,00	5,00	-0,02	8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	66,50	-	0,53			0,52
14.07.16	24,00	-	71,74	65,36	6,38	67,66	67,41	0,25	7,00	5,00	-0,03	7,05	-	-	7,20	-	7,20	-	67,47	-	0,48			0,45
15.07.16	24,00	-	72,61	65,85	6,76	68,91	68,69	0,22	7,00	5,00	-0,02	7,37	-	-	7,53	-	7,53	-	68,54	-	0,51			0,48
16.07.16	24,00	-	74,81	66,85	7,96	68,90	68,66	0,24	7,00	5,00	-0,01	8,48	-	-	8,67	-	8,67	-	68,67	-	0,58			0,57
17.07.16	24,00	-	75,19	65,64	9,55	69,36	69,11	0,25	7,00	5,00	-0,01	10,06	-	-	10,28	-	10,28	-	69,18	-	0,70			0,69
18.07.16	24,00	-	73,71	67,13	6,58	69,87	69,63	0,24	7,00	5,00	-0,03	7,40	-	-	7,58	-	7,58	-	69,56	-	0,51			0,48
19.07.16	24,00	-	70,12	64,19	5,93	70,26	70,03	0,23	7,00	5,00	-0,03	6,71	-	-	6,84	-	6,84	-	69,92	-	0,47			0,44
20.07.16	24,00	-	64,69	57,88	6,81	69,71	69,46	0,25	7,00	5,00	-0,05	7,83	-	-	7,99	-	7,99	-	69,25	-	0,54			0,49
21.07.16	24,00	-	62,85	56,24	6,61	69,06	68,80	0,26	7,00	5,00	-0,05	7,59	-	-	7,77	-	7,77	-	68,72	-	0,52			0,48
22.07.16	24,00	-	62,48	55,61	6,87	69,32	69,06	0,26	7,00	5,00	-0,06	7,92	-	-	8,10	-	8,10	-	69,02	-	0,55			0,49
23.07.16	24,00	-	61,68	55,89	5,79	69,26	69,00	0,26	7,00	5,00	-0,06	6,94	-	-	7,08	-	7,08	-	68,93	-	0,48			0,42
Среднее	24,00	-	58,33	51,43	6,90	66,71	62,96	3,75	7,00	5,00	-0,07	8,31	-	-	8,48	-	8,48	-	65,60	-	0,54	-	-	0,48
Итого	552,00		1341,69	1182,90	158,79						-1,53	191,13	0,00	0,00	194,99	0,00	194,99	0,00			12,47	0,00	0,00	10,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °C = -3,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.