Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	21,99	6,62	15,37	47,29	50,67	-3,38	7,00	5,00	-0,49	25,13	-	-	25,39	-	25,39	-	47,60	-	1,20			0,71
02.07.16	24,00	-	83,31	66,99	16,32	67,38	67,02	0,36	7,00	5,00	0,00	16,61	-	-	16,96	-	16,96	-	67,50	-	1,12			1,13
03.07.16	24,00	-	85,10	69,06	16,04	70,75	70,40	0,35	7,00	5,00	-0,03	16,88	-	-	17,27	-	17,27	-	70,78	-	1,20			1,17
04.07.16	24,00	-	86,32	69,18	17,14	66,35	66,54	-0,19	7,00	5,00	-0,07	18,49	-	-	18,83	-	18,83	-	64,46	-	1,19			1,13
05.07.16	24,00	-	76,32	49,04	27,28	45,24	46,41	-1,17	7,00	5,00	-0,02	27,96	-	-	28,21	-	28,21	-	42,84	-	1,20			1,18
06.07.16	24,00	-	23,28	16,63	6,65	32,46	32,47	-0,01	7,00	5,00	0,00	6,67	-	-	6,70	-	6,70	-	32,06	-	0,21			0,22
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,58	17,44	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,25	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,94	16,79	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,56	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,97	16,77	0,20	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	17,14	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,95	16,91	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,53	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,21	17,14	0,07	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	17,52	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	17,81	0,03	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,13	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,01	17,99	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,58	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,05	17,96	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,66	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	17,96	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,63	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,03	18,00	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,62	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,93	17,83	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	18,02	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,99	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	45,12	30,25	14,87	51,03	50,61	0,42	7,00	5,00	0,00	15,21	-	-	15,40	-	15,40	-	50,65	-	0,77			0,77
21.07.16	24,00	-	85,38	61,38	24,00	51,21	50,66	0,55	7,00	5,00	0,01	24,12	-	-	24,41	-	24,41	-	52,00	-	1,25			1,27
22.07.16	24,00	-	80,27	64,56	15,71	63,71	63,08	0,63	7,00	5,00	0,00	16,22	-	-	16,52	-	16,52	-	64,72	-	1,05			1,05
23.07.16	24,00	-	90,10	72,64	17,46	67,02	66,72	0,30	7,00	5,00	0,01	17,72	-	-	18,07	-	18,07	-	67,03	-	1,19			1,20
Среднее	24,00	-	29,44	22,02	7,43	34,44	34,49	-0,04	7,00	5,00	0,02	8,05	-	-	8,17	-	8,17	-	34,62	-	0,45	-	-	0,43
Итого	552,00		677,19	506,35	170,84						0,57	185,25	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00			10,38	0,00	0,00	9,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	36676,81	28770,18	8189,14	-	8385,43	-	1160,38	-	-
	24.07.16 01:00	37160,41	29130,96	8315,44	-	8513,47	-	1167,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,00** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.

ОСТ ГВЗ ГВЗ