Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	12,17	16,50	-4,33	52,68	51,50	1,18	7,00	5,00	0,00	22,02	-	-	22,29	-	22,29	-	51,47	-	1,14			1,14
02.07.16	24,00	-	85,97	69,20	16,77	68,60	68,23	0,37	7,00	5,00	-0,07	18,07	-	-	18,49	-	18,49	-	69,16	-	1,25			1,18
03.07.16	24,00	-	86,87	71,61	15,26	71,59	71,31	0,28	7,00	5,00	-0,11	16,99	-	-	17,40	-	17,40	-	71,83	-	1,22			1,11
04.07.16	24,00	-	89,24	71,68	17,56	66,70	66,93	-0,23	7,00	5,00	-0,09	19,02	-	-	19,39	-	19,39	-	65,19	-	1,24			1,16
05.07.16	24,00	-	73,41	50,75	22,66	45,13	46,31	-1,18	7,00	5,00	-0,06	24,20	-	-	24,42	-	24,42	-	42,42	-	1,03			0,97
06.07.16	24,00	-	23,74	17,24	6,50	32,27	32,29	-0,02	7,00	5,00	-0,01	6,96	-	-	6,98	-	6,98	-	32,12	-	0,23			0,21
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	19,50	-0,95	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,76	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,72	18,62	-0,90	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,13	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,32	18,13	-0,81	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,76	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,51	18,15	-0,64	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,06	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,75	18,21	-0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,33	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	18,53	-0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,76	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	18,46	-0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	18,37	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,44	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,94	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	18,35	-0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,81	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	18,27	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,91	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,45	18,49	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,14	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,21	18,21	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,87	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	45,91	31,02	14,89	53,65	53,57	0,08	7,00	5,00	-0,05	16,15	-	-	16,36	-	16,36	-	52,62	-	0,85			0,80
21.07.16	24,00	-	86,41	62,99	23,42	51,61	51,60	0,01	7,00	5,00	-0,06	24,79	-	-	25,12	-	25,12	-	51,23	-	1,27			1,21
22.07.16	24,00		86,41	62,99	23,42	51,61	51,60	0,01	7,00	5,00	-0,06	24,79	-	-	25,12	-	25,12	-	51,23	-	1,27			1,21
23.07.16	24,00		86,41	62,99	23,42	51,61	51,60	0,01	7,00	5,00	-0,06	24,79	-	-	25,12	-	25,12	-	51,23	-	1,27			1,21
Среднее	24,00	-	29,41	22,48	6,94	33,92	34,12	-0,20	7,00	5,00	-0,02	8,60	-	-	8,73	-	8,73	-	33,94	-	0,47	-	-	0,44
Итого	552,00		676,54	516,97	159,57						-0,56	197,78	0,00	0,00	200,69	0,00	200,69	0,00			10,76	0,00	0,00	10,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **200,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и технической эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.

ост. тэнд 103