Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,35	16,30	-6,95	53,66	50,99	2,67	7,00	5,00	0,00	8,17	-	-	8,54	-	8,54	-	51,14	-	0,42			0,42
02.07.16	24,00	-	127,43	119,87	7,56	68,90	64,56	4,34	7,00	5,00	0,53	7,56	-	-	7,97	-	7,97	-	68,94	-	0,52			1,05
03.07.16	24,00	-	130,62	123,09	7,53	72,01	67,59	4,42	7,00	5,00	0,55	7,53	-	-	7,87	-	7,87	-	72,04	-	0,54			1,09
04.07.16	24,00	-	130,96	122,35	8,61	67,24	63,63	3,61	7,00	5,00	0,45	8,61	-	-	8,88	-	8,88	-	67,11	-	0,58			1,03
05.07.16	24,00	-	96,35	78,81	17,54	46,13	45,05	1,08	7,00	5,00	0,10	17,54	-	-	17,66	-	17,66	-	45,56	-	0,80			0,90
06.07.16	24,00	-	31,53	27,92	3,61	32,28	31,26	1,02	7,00	5,00	0,03	3,61	-	-	3,61	-	3,61	-	32,25	-	0,12			0,15
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,03	20,40	-0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,17	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,86	19,30	-0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,21	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,26	18,65	-0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	18,51	-0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,27	18,60	-0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,59	18,87	-0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,25	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,77	18,93	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,45	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,81	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,34	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,71	18,84	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,42	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,76	18,84	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,73	18,78	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,87	18,90	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,71	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,71	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,36	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	72,94	56,79	16,15	51,72	48,96	2,76	7,00	5,00	0,16	16,15	-	-	16,45	-	16,45	-	51,86	-	0,84			1,00
21.07.16	24,00	-	120,41	105,30	15,11	53,13	50,23	2,90	7,00	5,00	0,31	15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	53,22	-	0,80			1,11
22.07.16	24,00	-	109,96	102,43	7,53	65,04	61,11	3,93	7,00	5,00	0,41	7,53	-	-	7,79	-	7,79	-	64,91	-	0,49			0,90
23.07.16	24,00	-	114,04	105,87	8,17	68,27	63,82	4,45	7,00	5,00	0,47	8,17	-	-	8,54	-	8,54	-	68,31	-	0,56			1,03
Среднее	24,00	-	41,03	37,34	3,69	35,73	34,49	1,24	7,00	5,00	0,13	4,35	-	-	4,47	-	4,47	-	35,92	-	0,25	-	-	0,38
Итого	552,00		943,59	858,73	84,86						3,00	99,98	0,00	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00			5,66	0,00	0,00	8,66

ОСТ ГВС ПЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	50710,80	44855,71	4036,27	-	4123,16	-	1235,00	-	-
	24.07.16 01:00	51381,54	45450,05	4327,11	-	4418,57	-	1241,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -1,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта