Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	25,64	0,00	25,64	48,00	21,35	26,65	5,00	4,00	-0,01	26,09	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	-	47,62	0,00	1,24			1,23
02.07.16	24,00	*	18,28	0,00	18,28	62,06	22,29	39,77	5,00	4,00	-0,01	18,71	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	61,40	0,00	1,15			1,13
03.07.16	24,00	*	17,45	0,00	17,45	68,67	23,53	45,14	5,00	4,00	-0,02	17,88	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	67,92	0,00	1,21			1,20
04.07.16	24,00	*	18,49	0,00	18,49	65,74	21,53	44,21	5,00	4,00	-0,02	18,93	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	65,08	0,00	1,23			1,22
05.07.16	24,00	*	26,74	0,00	26,74	46,36	18,65	27,71	5,00	4,00	-0,02	27,31	0,00	0,00	27,59	0,00	27,59	-	46,00	0,00	1,26			1,24
06.07.16	24,00	*	14,72	0,00	14,72	35,02	17,14	17,89	5,00	4,00	0,00	14,98	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	34,75	0,00	0,52			0,52
07.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,06	16,87	0,20	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,21	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	16,69	16,68	0,01	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,96	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	16,88	16,76	0,12	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,15	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,46	17,27	0,20	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,80	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,79	17,53	0,26	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,16	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,15	17,94	0,21	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,42	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,31	18,04	0,27	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,65	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,41	18,06	0,35	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,78	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,00	18,71	0,30	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,12	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,21	18,04	0,17	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,48	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,44	18,12	0,32	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,79	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,08	17,98	0,10	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,29	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,94	18,62	0,33	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,23	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00		17,04	20,66	-3,61	48,26	49,12	-0,86	5,00	4,00	4,15	16,69	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	-	49,58	0,00	0,83			4,98
21.07.16	24,00	не	11,46	18,11	-6,65	42,90	45,24	-2,35	5,00	4,00	11,87	28,27	0,00	0,00	28,52	0,00	28,52	-	43,68	0,00	1,23			13,10
22.07.16	24,00	-	8,96	15,96	-7,00	40,11	44,80	-4,69	5,00	4,00	12,09	23,80	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	42,50	0,00	1,01			13,10
23.07.16	24,00		4,57	7,33	-2,76	48,39	57,69	-9,30	5,00	4,00	10,39	9,84	0,00	0,00	9,98	0,00	9,98	-	53,62	0,00	0,53			10,92
Среднее	24,00	-	7,10	2,70	4,40	32,13	24,00	8,13	5,00	4,00	1,67	8,80	-	-	8,91	-	8,91	-	32,57	-	0,44	-	-	2,11
Итого	552,00		163,35	62,05	101,30						38,43	202,50	0,00	0,00	205,04	0,00	205,04	0,00			10,21	0,00	0,00	48,64

ОСТ. ТВ2 ТВ3

ОК 2,5%

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	121481,37	98711,65	24717,57	0,00	25294,07	0,00	4843,20	1752,81	-
	24.07.16 01:00	121581,06	98773,85	24854,99	0,00	25432,97	0,00	4889,20	1759,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **205,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.